



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.1193.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Kształtki mosiężne zaprasowywane i zaciskowe oraz kształtki zaprasowywane wykonane z polisulfonu fenylenu do rur wielowarstwowych RADOPRESS**

Zawierający / containing: mosiądz, stal nierdzewną, PPSU, EPDM, PP

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej, montażu instalacji grzewczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to the technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Pipetec GmbH
72406 Bisingen
Hinter Stöck 6, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PIPELIFE Polska S.A.
84-110 Krokowa
Kartoszyno, ul. Torfowa 4

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.10.23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.10.23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 października 2023

The date of issue of the certificate: 23rd October 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Marij Sz...
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB