

Filtry do Ventilus 290	Używanie	Wykonanie	Nr katalogowy	Wymiar [mm]	Nazwa
Filtr wstępny	obowiązkowe	włóknina obszyta na drucie	29UC/G4	410×210	ISO COARSE 75% wg ISO 16890
Filtr medium	zalecane	ramka metal / włóknina splisowana na siatce	29M	410×210	ePM 10-50% wg ISO 16890
Filtr wstępny	opcjonalne	ramka metal / włóknina węglowa splisowana na siatce	29G4W	410×210	ISO COARSE 75% wg ISO 16890
Filtr dokładny	opcjonalne	ramka metal / pleated panel	29A	410×210	ePM 1,0-80% wg ISO 16890