



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 263467

Eaton Moeller® series M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, RMQ-Titan, W kształcie grzybka, 38 mm, Bez podświetlenia, Funkcja zwalniania poprzez obrót, Czerwony, żółty, RAL 3000

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
NUMER KATALOGOWY	263467
EAN	4015082634674
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	38 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	70 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	38 mm
MASA PRODUKTU	0.045 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE UL 508 IEC 60947-5 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 CE IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 DNV GL LR
CERTYFIKAT(Y)	
NOTATKI DOTYCZĄCE	Maks. liczba styków: cztery

Charakterytyka & Funkcje

KOLOR FAZOWANIA	Inny
KOLOR PODSTAWY	Żółty
MATERIAŁ PIERŚCIENIA CZOŁOWEGO	Inny
KOLOR	Czerwony
PROJEKT	W kształcie grzybka Klasyczne
CECHY	Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
PODŚWIETLENIE	Bez podświetlenia
NUMER RAL	3000
SPOSÓB ODBLOKOWANIA	Zwalnianie poprzez obrót

Warunki otoczenia, mechaniczne

POZYCJA MONTAŻU	dowolne, zgodne z wymaganiami
ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY	Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 50 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, uder sinusoidalny w czasie 11 ms

Komunikacja

POŁĄCZENIE ZE SMARTWIRE-DT	Nie
----------------------------	-----

KATALOGU	M22-(C)K01, ...10 lub dwa M22-(C)K02, 20, ...11
KOD MODELU	M22-PVT

Parametry ogólne

STOPIEŃ OCHRONY	IP67/IP69 NEMA 4X, 13
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA	100000 operacji
ŚREDNICA OTWORU	22.5 mm
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY	600 operacji/godz.
KATEGORIA PRODUKTU	RMQ-Titan
ROZMIAR	Wymiary przedniej części: 35 mm
ODPOWIEDNIE DO	Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA
TYP	Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego

Klimatyczne warunki środowiskowe

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C
ODPORN. NA WARUNKI ATMOSFER.	Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Siłownik

SIŁA ZAŁĄCZANIA	50 N
KOLOR SIŁOWNIKA	Czerwony
ŚREDNICA ELEM. WYKON.	38 mm
FUNKCJA ELEM. WYKON.	Zwolnienie poprzez obrót Funkcja blokady po przełączeniu

Styki

SIŁA POTRZEBNA DO
WYMUSZ. OTW. — MIN.

0 N

Weryfikacja projektu

STRATY MOCY SPRZĘTU,
ZALEŻNIE OD NATĘŻENIA
PRĄDU PVID 0 W

WIELKOŚĆ STRAT MOCY
PDISS 0 W

STRATA MOCY NA
BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU
PVID 0 W

ZNAMIONOWY PRĄD
ROBOCZY PRZY
OKREŚLONYM
ODPROWADZANIU
CIEPŁA (IN) 0 A

STATYCZNA STRATA
MOCY, NIEZALEŻNA OD
PRĄDU PVS 0 W

10.2.2 ODPORNOŚĆ NA
KOROZJĘ Spełnia wymagania normy
produktowej.

10.2.3.1 WERYFIKACJA
STABIŁOŚCI TERMICZNEJ
OBUDÓW Spełnia wymagania normy
produktu.

10.2.3.2 SPRAWDZANIE
ODPORNOŚCI
MATERIAŁÓW
IZOLACYJNYCH NA
ZWYKŁE CIEPŁO Wymagania odnośnie
normy produktowej
zostały spełnione.

10.2.3.3
ODPORN.MAT.IZOL. NA
NADMIERNE
CIEPŁO/OGIEŃ Wymagania odnośnie do
normy produktowej
zostały spełnione.
SPOWOD.WEW.REAKC.EL.

10.2.4 ODPORNOŚĆ NA
PROMIENIOWANIE UV Na życzenie

10.2.5 PODNOSZENIE Nie dotyczy, ponieważ
należy ocenić całą
rozdzielnicę.

10.2.6 UDAR
MECHANICZNY Nie dotyczy, ponieważ
należy ocenić całą
rozdzielnicę.

10.2.7 NAPISY Spełnia wymagania normy
produktowej.

10.3 STOPIEŃ OCHRONY
ZESPOŁÓW Nie dotyczy, ponieważ
należy ocenić całą
rozdzielnicę.

10.4 ODSTĘPY
IZOLACYJNE
POWIETRZNE I
POWIERZCHNIOWE Wymagania odnośnie
normy produktowej
zostały spełnione.

10.5 OCHRONA PRZED Nie dotyczy, ponieważ

PORAŻENIEM PRĄDEM	należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.10 WZROST TEMPERATURY	Nie dotyczy.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Do pobrania

CERTYFIKATY	000Z425
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-emergency-stop-emergency-switching-off-pushbutton-declaration-of-conformity-eu250649en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	IL04716005Z.pdf IL04716002Z
MODELE ECAD	ETN.263467.edz
MODELE MCAD	DA-CD-not_aus DA-CS-not_aus
MULTIMEDIA	RMQ small E-Stop emergency-stop button
RYSUNKI	eaton-operating-emergency-m22-dimensions.eps eaton-operating-emergency-m22-3d-drawing-003.eps eaton-operating-m22-3d-drawing.eps
ULOTKI	eaton-rmq-titan-selection-aid-brochure-fl047002-en-us.pdf

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

