

SpalEko.pl
ul. Dekerta 27a tel.
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-113-54-06

tel. (+48) 95-7377701
(+48) 515-661-651
www.SpalEko.pl
biuro@SpalEko.pl

Artykuł nr: **CHM088BX**

GAZ TESTOWY

Używać tylko do profesjonalnego testowania działania detektorów, czujek przez przeszkolony personel.
Podczas testu postępować zgodnie z instrukcją producenta detektora, czujek.

Gaz testowy do testu czujek LPG i Gaz ziemny.

Specjalna mieszanina węglowodorów: C₃H₈ 20-25%+iC₄H₁₀ 25-30%+nC₄H₁₀ 40-

Pojemnik: 7ml. Wysokość pojemnika/całkowita: 75mm/100mm średnica 22 mm.

Wydajność ok. 70 testów. Przy użyciu worka testowego.



50%.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Skrajnie łatwopalny aerozol.

Pojemnik pod ciśnieniem: może pęknąć po podgrzaniu.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Nie wdychać

Przechowywać w miejscu dobrze wentylowanym

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartych płomieni lub innych źródeł zapłonu.

Nie podpalać.

Nie palić tytoniu

Nie rozpylać w pobliżu otwartego płomienia lub innych źródeł zapłonu.

Nie przekłuwać ani nie wrzucać do ognia nawet po użyciu.

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C.

Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym

UWAGA

Przed użyciem zapoznać się ze wskazówkami na nalepce

Używać tylko zgodnie z instrukcją

Gaz nie może być używany do kalibrowania/wzorcowania czujek !!!

SpalEko.pl
ul. Dekerta 27a tel.
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-113-54-06

tel. (+48) 95-7377701
(+48) 515-661-651
www.SpalEko.pl
biuro@SpalEko.pl