INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
DIVIZE CSI – CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ
placówka Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

wydaje

Wnioskodawcy: **FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA "RADAKS" S.C. RAFAŁ JERUZAL, ADAM PUDELSKI**
ALEJA RÓŻANA 52, 76-200 SŁUPSK, Polska

CERTYFIKAT

dotyczący właściwości wyrobu

nr CV - 20 - 046/Z

Produkt: **Nawiewnik Opti-Air v oknie plastikowym system AD**

Producent: patrz Wnioskodawca

Wykonanie	okno jednoskrzydłowe; wymiary: (1230 x 1480) mm		
Rama grubość// oszklenie	rama 70 mm / skrzydło 80 mm // 3-szybova zespolona		
Uszczelnienie	zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne uszczelki		
Okucie	MACO		
Wentylacja projekt: -zewnątrz infiltracyjna - wewnątrz	odmiana 1 uszczelka 2x 150 mm 2x nawiewnik(2x125 mm)	odmiana 2 uszczelka 2x 150 mm 3x nawiewnik	odmiana 3 uszczelka 2x 250 mm 4x nawiewnik

Certyfikatem niniejszym potwierdza się zgodność wymienionych cech produktu z wartościami zdeklarowanymi przez producenta:

Właściwość	Norma badawcza				Spełnia wymagania				Wyniki			
Przepuszczalność powietrza	EN 1026				EN 12207				klasa 2			
Wodoszczelność	EN 1027				EN 12208				klasa E750			
Wentylacja	odmiana 1				odmiana 2				odmiana 3			
Różnica ciśnień [Pa]	2	4	8	10	2	4	8	10	2	4	8	10
Przepływ [m^3/hod]	1,9	3,5	4,6	5,2	3,2	4,5	6,3	6,5	4,0	5,9	8,1	8,8

Załączniki: - Protokół Badania nr 305/2015; 2.9.2015, AZL nr. 1007.1, CSI a.s. Zlín

Certyfikat jest ważny tylko w odniesieniu do produktu którego opis znajduje się w Protokole badań. Poświadcza w/w wlasciwosci wyrobu, nie zastępuje certyfikatu wymagania techniczne dla produktów.

ZKUŠEBNA FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ, KONSTRUKCÍ A BUDOV
INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

Data wydania: 30.05.2022
Ważny do: 30.05.2025

Ing. Jindřich Mrlík