

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4057/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

BOXMET-TRADE Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica proszkowa typ GP-2x ABC

produkowany przez:

BOXMET-TRADE Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce

w zakładzie produkcyjnym:

DELEI FIRE FIGHTING EQUIPMENT MANUFACTORY
No. 108 Yangxi Road
Huzhou City, Zhejiang, Chiny

spełnia wymagania:

PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5520/2020 z dnia 04.03.2002 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 2162/BU/16 z dnia 01.03.2017 r., sprawozdanie z badań nr 130/BU/20 z dnia 17.07.2020 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr 4499/BC/09 z dnia 15.12.2009 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP oraz sprawozdanie z badań nr 2009-F-0589/EB 09 z dnia 30.03.2009 r. wykonanych w MPA Dresden.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4057/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres ważności świadectwa:

od **03.08.2020 r.**


do **02.08.2025 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępcą Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 3 sierpnia 2020 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4057/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica proszkowa typ GP-2x ABC


Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 3,65 kg
Masa środka gaśniczego	2 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC 30% proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC
Czas działania	min. 9 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	16 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 13 A i 89 B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984).

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępcy Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. brvg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 3 sierpnia 2020 r.