

Filtry do Ventilus 400/400+	Używanie	Wykonanie	Nr katalogowy	Wymiar [mm]	Nazwa
Filtr wstępny	obowiązkowe	włóknina obszyta na drucie	35-40UC/G4	480 x 190 x 4	ISO COARSE 75% wg ISO 16890
Filtr medium	zalecane	ramka metal / włóknina splisowana na siatce	35-40M	480 x 190 x 40	ePM 10-50% wg ISO 16890
Filtr wstępny	opcjonalne	ramka metal / włóknina węglowa splisowana na siatce	35-40G4W	480 x 190 x 40	ISO COARSE 75% wg ISO 16890
Filtr dokładny	opcjonalne	ramka metal / pleated panel	35-40F	480 x 190 x 40	ePM 1,0-60% wg ISO 16890
Filtr dokładny	opcjonalne	ramka metal / pleated panel	35-40A	480 x 190 x 40	ePM 1,0-80% wg ISO 16890