


Pompa ciepła Windmi Monoblock

WIM60X1 [R14]



Cechy Urządzenia



Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



Wydajne ogrzewanie



ErP A+++ przy 35°C



ErP A++ przy 55°C



Maksymalny punkt COP 4,45



Zakres pracy do -25°C



62°C temp. wody zasilania



Programowalne Dry Contact



Sprężarka 2-rotacyjna



Wbudowana grzałka elektryczna



Grzałka tacy ociekowej jedn. zewnętrznej



Grzałka karteru sprężarki



Łatwa instalacja i konserwacja



Moduł WiFi w sterowniku przewodowym



Harmonogramy dzienne



Harmonogramy tygodniowe



Tryb wakacje



Wbudowany czujnik temperatury



Sterowanie pogodowe (krzywa klimatyczna)



Sterowanie dedykowaną aplikacją



Funkcja dezynfekcji



62°C temp. wody zasilania (CWU)



Modbus Protocol

Specyfikacja jednostki zewnętrznej

Model				WIM60X1 R14		
Kod produktu EAN				5905567602276		
Zasilanie			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f		
Grzanie (A7/W35)	Wydajność		kW	6,00		
	Pobór mocy		kW	1,35		
	COP			4,45		
Grzanie (A7/W45)	Wydajność		kW	6,00		
	Pobór mocy		kW	1,74		
	COP			3,45		
Grzanie (A7/W55)	Wydajność		kW	5,80		
	Pobór mocy		kW	2,15		
	COP			2,70		
Chłodzenie (A35/W18)	Wydajność		kW	5,50		
	Pobór mocy		kW	1,38		
	EER			4,00		
Chłodzenie (A35/W7)	Wydajność		kW	5,00		
	Pobór mocy		kW	1,82		
	EER			2,75		
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C	SCOP ⁽¹⁾			4,75		
	Znamionowa moc grzewcza		kW	6,05		
	Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (η _S)		%	187		
	Roczne zużycie energii		kWh	2583		
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ⁽¹⁾			A+++		
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C	SCOP ⁽¹⁾			3,25		
	Znamionowa moc grzewcza		kW	5,59		
	Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (η _S)		%	127		
	Roczne zużycie energii		kWh	3480		
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ⁽¹⁾			A++		
SEER	TWW przy 7°C			4,51		
	TWW przy 18°C			6,39		
Minimalny prąd znamionowy wyłącznika nadmiarowo-prądowego			A	B32		
Sprężarka		Typ		Dwurotacyjna sprężarka DC		
Wentylator		Typ		Bezszczotkowy DC		
		Ilość		1		
		Typ		R32		
Czynnik chłodniczy	Ilość		GWP	675		
			kg	1,1		
			TCO _{eq}	0,74		
Ilość żył oraz minimalny przekrój przewodu zasilającego*			il. × mm²	3 × 6		
Rozstaw mocowań		(S1 × S2 × G)	mm	659 × 320 × 459		
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	53		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	64		
Wymiary netto		(S × G × W)	mm	1335 × 459 × 816		
Wymiary brutto		(S × G × W)	mm	1420 × 535 × 990		
Waga netto / Waga brutto			kg	104,2 /122,6		
Zakres pracy na zewnątrz	Chłodzenie / Grzanie		°C	-5-50 / -25-43		
	CWU		°C	-25-43		
Tryby pracy				Grzanie i chłodzenie		
Temperatura wody na wyjściu	Chłodzenie pomieszczeń		°C	5-25		
	Ogrzewanie pomieszczeń		°C	25-62		
	CWU (zbiornik)		°C	40-62		
Grzałka elektryczna	Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f		
	Liczba stopni grzewczych		szt.	1		
	Moc		kW	3		
	Maksymalny prąd roboczy		A	13,6		
Obieg wodny	Przyłącza wody		mm	Ø25,4		
	Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa		MPa	0,6		
	Odpływ skroplin		mm	20		
	Naczynie wzbiorcze	Pojemność całkowita		l	5	
		Pojemność użytkowa		l	5	
		Ciśnienie maksymalne		MPa	1	
		Ciśnienie wstępne		MPa	0,15	
	Wymiennik ciepła	Typ		wymiennik płytowy		
		Przepływ minimalny		l/min	6	
	Wysokość podnoszenia pompy wody			m	9	
	Typ pompy wody				DC	
Całkowita objętość wody			l	0,62		

1. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych.

Uwagi:

CWU – ciepła woda użytkowa

TWW – temperatura wody na wyjściu

Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urządzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokością urządzenia) nad podłogą w pomieszczeniu półbezechowym.

Podczas pracy na miejscu montażu poziomy ciśnienia akustycznego mogą być wyższe w wyniku hałasu otoczenia.

Poziom ciśnienia akustycznego oraz poziom mocy akustycznej to maksymalna wartość testowana w trzech warunkach określonych w uwagach A7W35, ΔT=5; A7W45, ΔT=5; A7W55 ΔT=8; R.H. 85%

Powyższe dane odnoszą się do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02: 2014.

Wyłącznik różnicowoprądowy wykorzystany do zabezpieczenia obwodu elektrycznego urządzenia powinien być dobrany ze względu na obowiązujące przepisy elektryczne przy założeniu, że prąd znamionowy różnicowy jest nie większy niż 30mA

*Powyższe wartości mają zastosowanie dla przewodów zasilających o max długości 20mb. W przypadku przekroczenia tej wartości należy skonsultować z projektantem instalacji elektrycznej.