



1023

JFC Polska Sp. z o.o. ul. Białostocka 1, 05-252 Karpin

17

Nr 2023/AquaClean /001

EN 12566-3

Do stosowania na zewnątrz budynków dla odpływów ścieków fekalnych i organicznych
Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Aquaclean AC

Efektywność oczyszczania:

Wskaźniki skuteczności oczyszczania

ChZT: 92%

BZT: 94%

Z: 93%

N-NH₄: 86%

KN: 84%

P: 85%

Przepustowość oczyszczalni:

- nominalny dobowy ładunek substancji organicznych (BZT₅)

0,24-3,0 kg/d

- nominalna dobowa przepustowość hydrauliczna (Q_N)

0,6-7,5m³/d

Wodoszczelność:

Wynik pozytywny

Wytrzymałość na zgniatanie

Wynik pozytywny

Trwałość

Wynik pozytywny

Reakcja na ogień

Klasa E

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

NPD

Karpin, 2.01.2023r.

JFC Polska Sp. z o.o.
KARPIN, ul. Białostocka 1
05-252 Dąbrówka
tel./fax (29) 757-83-77, (29) 757 82 01
REGON 016370470, NIP 125-10-98-362

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Majewski

Podpis