

Charakterystyka i zgodność

Detektor CO z sensorem elektrochemicznym i wyświetlaczem LCD. Wbudowana, niewymienna bateria litowa na 10 lat. Syrena ~85 dB, funkcje Test/Reset i Pamięć szczytowego stężenia. Zgodność: EN 50291-1:2018, CE.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Wykrywa CO. Nie wykrywa dymu ani gazów palnych.
- Nie malować, nie zaklejać, nie zasłaniać otworów; nie używać rozpuszczalników do czyszczenia.
- Objawy narażenia na CO: ból głowy, zawroty, mdłości. W razie alarmu stosować procedurę poniżej.

Montaż i lokalizacja (EN 50291-1)

- Sypialnie i pomieszczenia z urządzeniami spalającymi paliwa: montaż na ścianie na wysokości oczu lub wg instrukcji; 1,5–3 m od potencjalnego źródła CO.
- Unikać narożników, kratki wentylacyjnych, stref kondensacji pary oraz bezpośrednio nad kuchenką.
- Dopuszczalne ustawienie wolnostojące; zapewnić swobodny dopływ powietrza.

Eksploatacja i testy

- Test funkcji co najmniej raz w miesiącu przyciskiem *Test/Reset*.
- Urządzenie sygnalizuje usterki i koniec okresu eksploatacji po ok. 10 latach od aktywacji.

Alarm i procedura

- Sygnalizacja: dioda czerwona + syrena ~85 dB + wskazania LCD.
- Działanie: natychmiast przewietrzyć, wyłączyć źródła spalania, opuścić pomieszczenie, wezwać serwis kominowy/gazowy; nie wracać przed uznaniem miejsca za bezpieczne.

Warunki pracy i przechowywania

- Praca: -10...+45 °C, do 90% RH bez kondensacji. Chronić przed zalaniem i pyłem.
- Magazyn/transport: -20...+60 °C, 5–95% RH bez kondensacji.

Konserwacja

- Odkurzać miękką szczotką; czyścić lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować niezalecanych aerozoli testowych.

Ograniczenia i typowe błędy

- Brak detekcji dymu/gazów palnych. Zła lokalizacja (przeciągi, para, łazienki) powoduje fałszywe alarmy lub opóźnienie detekcji.

Utylizacja

- Sprzęt elektryczny: oddać do ZSEE/PSZOK. Wbudowanej baterii nie demontować; utylizacja razem z urządzeniem.