




Sterownik oświetlenia schodów 11-17k LCD ST

z podświetleniem spoczynkowym (stand-by),
funkcją stałego świecenia, wejściem blokady/ trybu noc



2022

Spis treści

1. Dane techniczne	2
2. Opis sterownika	2
2.1. Wejścia/ wyjścia sterownika oraz mikroprzyciski.....	3
2.2. Zasada działania sterownika.....	4
3. Schemat podłączania sterownika	5
3.1. Współpracujące typy czujników	5
3.1.1. Podłączanie analogowych czujek optycznych Sharp	5
3.1.2. Regulacja zasięgu analogowych czujników optycznych Sharp	6
3.1.3. Podłączanie czujek mini PIR z adapterem	8
3.1.4. Podłączanie czujek optycznych standard 0,8m	8
3.1.5. Opcjonalna praca z przyciskami zwiernymi chwilowymi.....	9
3.2. Podłączanie przycisku/ przycisków stałego świecenia w trybie timer PS.....	9
3.3. Podłączanie przełącznika/ sygnału do aktywacji trybu ciągłego stałego świecenia TS	10
3.4. Schemat ogólny	11
3.5. Podłączanie przełącznika/ sygnału do aktywacji blokady PB	12
3.6. Podłączanie przełącznika/ sygnału do aktywacji trybu nocnego TN	12
4. Wybór języka menu	13
5. Funkcje sterownika	13
5.1. Wybór typu podłączanych czujników	14
5.2. Funkcja blokady czujek	14
5.3. Wygaszanie wyświetlacza LCD.....	14
5.4. Wybór liczby obsługiwanych stopni schodowych	14
5.5. Opóźnienie startu zasilania źródeł światła	15
5.6. Reset do ustawień fabrycznych	15
5.7. Regulacje szybkości zapalania i gaszenia	15
5.8. Regulacja nierównomierności (nieliniowości) zapalania i gaszenia	15
5.9. Wybór trybu pracy (skokowy/ płynny) oraz regulacja efektu rozmycia w trybie płynnym.....	15
5.10. Efekty wygaszania oświetlenia	16
5.11. Regulacja jasności maksymalnej efektu	16
5.12. Regulacja czasu świecenia maksymalnego.....	17
5.13. Opóźnienie wygaszania	17
5.14. Tryb i regulacja jasności spoczynkowej (stand-by).....	17
5.15. Algorytm działania czujek.....	18
5.16. Funkcja stałego świecenia timer PS.....	19
5.17. Jasność świecenia w trybie świecenia stałego timer PS	19
5.18. Tryb ciągły świecenia stałego TS.....	19
5.19. Jasność świecenia w trybie ciągłym świecenia stałego TS.....	20
5.20. Funkcja blokady sterownika PB	20
5.21. Jasność blokady	20
5.22. Procentowy tryb nocny TN	20
6. Menu sterownika.....	21
6.1. Menu USTAWIENIA POCZĄTKOWE.....	22
6.2. Menu GŁÓWNE.....	23
7. Komunikaty podczas pracy	25
8. Priorytety pracy	27
9. Postępowanie podczas montażu, instalacji i uruchamiania inteligentnych sterowników schodowych Nowoster	27
10. Utylizacja.....	28

1. Dane techniczne

Zasilanie sterownika	8-30V DC (typowo 12V lub 24V DC)
Pobór prądu przez sam sterownik (minimalne i maksymalne podświetlenie LCD): - przy zasilaniu 12V - przy zasilaniu 24V	- od 10mA do 20mA - od 5mA do 10mA
Pobór mocy przez sam sterownik: - minimalne podświetlenie LCD - maksymalne podświetlenie LCD	- 120mW - 240mW
Obciążalność	kanały 1-17 do 1A na kanał
Minimalna liczba kanałów/ stopni schodowych	od 11 kanałów/ stopni schodowych
Maksymalna liczba kanałów/ stopni schodowych	do 17 kanałów/ stopni schodowych
Złącza	zaciskowe śrubowe z rastrem 5mm (maksymalny przekrój przewodu 2,5mm ²)
Obsługiwane czujniki	- analogowe optyczne Sharp - cyfrowe Sharp 80cm z adapterem - mini PIR - mini PIR z adapterem - optyczne standardowe 0,8m
Zakres temperatur pracy	5-45 °C
Typ obudowy	na szynę DIN TH35
Wymiary (w obudowie: D x SZ x W)	10,7cm x 8,8cm x 6,5cm

2. Opis sterownika

Sterownik schodowy to urządzenie pozwalające zautomatyzować oświetlenie stopni schodowych oraz uzyskać dekoracyjny efekt wizualny. Mimo nazwy „schodowy” wykorzystanie sterownika nie jest ograniczone jedynie do klatek schodowych czy ciągów schodowych. Z powodzeniem można urządzenie wykorzystywać do zarządzania oświetleniem korytarzy, ciągów komunikacyjnych, dojść/ ścieżek do posesji czy podjazdów garażowych.

Sterownik 11-17k LCD ST jest urządzeniem zaprojektowanym i wykonanym przez polskich inżynierów. Kontroler wyposażony jest w duży, wyraźny wyświetlacz LCD 2x16, tzn. na wyświetlaczu widoczne są napisy w dwóch liniach, maksymalnie 16 znaków w każdej. Na wyświetlaczu prezentowane są informacje dotyczące bieżącej pracy sterownika (komunikaty podczas pracy) oraz menu konfiguracyjne – nazwa pozycji menu oraz aktualnie ustawiona wartość danego parametru. Sterownik dostarczany jest w obudowie uniwersalnej – możliwy montaż na szynie DIN lub przykręcenie do podłoża.

Sterownik został zaprojektowany dla taśm i żarówek LED zasilanych napięciem 8-30V DC (typowo 12/ 24V DC). Do sterownika można podłączyć same diody (z rezystorami), taśmy LED, moduły LED, listwy LED, oczka LED czy żarówki LED, ważne, aby była możliwość ich ściemniania. W praktyce najczęściej stosowane są taśmy lub oczka LED. Odległość źródeł światła od sterownika może wynosić nawet do kilkunastu metrów (w zależności od mocy LED i przekroju przewodów). Minimalna liczba obsługiwanych stopni schodowych/ punktów świetlnych/ grup punktów świetlnych zapalanych kaskadowo wynosi 11, maksymalna 17.

Prosimy pamiętać o **prawidłowym okablowaniu** stopni schodowych czy punktów świetlnych, którymi sterować ma kontroler schodowy 11-17k DIN ST. Wymagane są przewody dwużyłowe do każdego stopnia schodowego/ punktu świetlnego oraz przewody 3-żyłowe do każdego z czujników schodowych. Patrz schematy montażowe w Rozdziale 3 oraz Rozdział 9 Postępowanie podczas montażu, instalacji i uruchamiania inteligentnych sterowników schodowych Nowoster.


Na potrzeby niniejszej instrukcji przyjmuje się, iż czujkę (przycisk) „dolną” (montowaną przy niższym krańcu schodów) łączy się do wejścia PD, a czujkę (przycisk) „górną” (montowaną na wyższym krańcu schodów) – do wejścia PG. Kanał numer 1 to oświetlenie pierwszego dolnego trepa, ostatni z wykorzystywanych kanałów to najwyższy stopień schodowy.

OSTRZEŻENIE:



podłączenia systemu oświetlenia schodowego LED (zwłaszcza zasilacza 8-30V DC) do sieci ~230V powinna dokonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami!

2.1. Wejścia/ wyjścia sterownika oraz mikroprzyciski



Wyjścia i wejścia:

- 1 – wyjścia kanałów od 1 do 17
- 2 – zacisk minus (–) zasilania 12/24V DC
- 3 – zacisk plus (+) zasilania 12/24V DC
- 4 – zacisk +5V przeznaczony do zasilania czujek
- 5 – PD wejście czujki dolnej. Do tego wejścia nie wolno podłączać żadnego napięcia wyższego niż 5V!
- 6 – zacisk GND
- 7 – PG wejście czujki górnej. Do tego wejścia nie wolno podłączać żadnego napięcia wyższego niż 5V!
- 8 – zacisk GND
- 9 – wejście stałego świecenia timer PS i/ lub trybu stałego świecenia TS. Służy również do przechodzenia między pozycjami oraz wychodzenia z menu.
- 10 – zacisk GND
- 11 – wejście blokujące PB lub wejście trybu nocnego TN. Służy również do wchodzenia/ wychodzenia z menu oraz przechodzenia między pozycjami menu.
- 12 – wejście przycisku < ustawień parametrów w menu (w dół) oraz wchodzenia do menu ustawień foto
- 13 – zacisk GND
- 14 – wejście przycisku > ustawień parametrów w menu (w górę) oraz wchodzenia do menu ustawień początkowych

Mikroprzyciski:

- a – mikroprzycisk symulujący zadziałanie czujki dolnej (wyzwalanie 0 logicznym)
 - b – mikroprzycisk symulujący zadziałanie czujki górnej (wyzwalanie 0 logicznym)
- UWAGA: W przypadku zakupu sterownika w komplecie z analogowymi czujnikami Sharp, mikroprzycisków a i b nie będzie.
- c – mikroprzycisk PS do testowania funkcji TIMER stałego świecenia, przechodzenia po pozycjach oraz wychodzenia z menu
 - d – mikroprzycisk PB do testowania funkcji blokady, wchodzenia, przechodzenia po pozycjach oraz wychodzenia z menu
 - e – mikroprzycisk < do ustawiania (w dół) parametrów w menu oraz wchodzenia do menu ustawień foto
 - f – mikroprzycisk > do ustawiania (w górę) parametrów w menu oraz wchodzenia do menu ustawień początkowych

2.2. Zasada działania sterownika

Typowy algorytm sterowania wymaga podłączenia do sterownika dwóch czujników lub przycisków zwrotnych chwilowych. Każda czujka odpowiada za zapalanie i gaszenie stopni schodowych/ źródeł światła w górę lub w dół.

Na potrzeby niniejszej instrukcji przyjmuje się, iż czujkę (przycisk) „dolną” (montowaną przy niższym krańcu schodów) łączy się do wejścia PD, a czujkę (przycisk) „górną” (montowaną na wyższym krańcu schodów) – do wejścia PG. Kanał numer 1 to oświetlenie pierwszego dolnego trepa, ostatni z wykorzystywanych kanałów to najwyższy stopień schodowy.

Oświetlenie obsługiwane przez sterownik schodowy załączane jest sekwencyjnie, stopień po stopniu (lub punkt świetlny po punkcie świetlnym w przypadku, gdy źródła światła nie są umieszczone przy każdym stopniu schodowym). W rezultacie ma się wrażenie, że światło „biegnie” po schodach przed osobą poruszającą się nimi, powstaje swego rodzaju fala świetlna. Do wyzwolenia efektu posłużyć mogą przyciski zwrotne chwilowe lub rozmaite typy czujników. Po wyzwoleniu czujki sterownik załącza oświetlenie schodowe skokowo lub płynnie (wybiera użytkownik). W zależności od ustawionego algorytmu działania czujek schody będą świeciły na ustawiony czas lub będą wygaszały się po wyzwoleniu drugiej czujki. Sposób wygaszania ustawia się w menu LCD sterownika (wszystkie na raz, po kolei, losowe, naprzemiennie, odwrotnie itp.). W zależności od ustawionego algorytmu działania czujek przewidziana jest sytuacja osoby wchodzącej na schody z przeciwnej strony i aktywacji dla niej efektu świetlnego.

Przykład dla ustawień fabrycznych¹:

Fabrycznie ustawionym algorytmem działania czujek jest algorytm nr 1, **typowo pod czujki** (zapalanie od pierwszej czujki, wygaszanie od drugiej czujki, o ile wcześniej efekt zapalania doszedł do końca schodów), **z opcją zapalania z naprzeciwnika**, w przypadku wejścia na schody drugiej osoby z przeciwnej strony podczas trwania efektu. Oświetlenie wg ustawień fabrycznych zapali i wygasi się skokowo, z szybkością na poziomie 80%. Wygaszanie źródeł światła nastąpi po kolei, w takim samym kierunku, jak następowało zapalanie (algorytm gaszenia nr 2), bez opóźnienia wygaszania (fabrycznie nieaktywne). Jasność efektu będzie równa 100% mocy elektrycznej źródeł światła, jasność spoczynkowa 0% (funkcja fabrycznie nieaktywna), a maksymalny czas świecenia wyniesie 20s.

Dla jednej osoby poruszającej się po schodach (uwaga, osoba nie może wyprzedzać efektu świetlnego!) schemat oświetlenia schodów będzie wyglądał następująco:

- W kierunku dół – góra: Zadziałanie czujki PD (osoba wchodzi na schody na dole) spowoduje skokowe zapalanie po kolei kanałów w górę z jasnością 100% i szybkością 80%. Następnie wszystkie kanały będą świecić na 100% przez czas maksymalny świecenia 20s lub do momentu zadziałania czujki PG (sygnał z czujki – osoba opuszcza schody na górze). Kanały zaczną skokowo gasnąć w tej samej kolejności, w jakiej się zapalały, z szybkością 80%. Wygaszą się do 0% (jasność spoczynkowa 0%).
- W kierunku góra – dół: Zadziałanie czujki PG (osoba wchodzi na schody na górze) spowoduje skokowe zapalanie kolejno kanałów ku dołowi, z szybkością 80%. Następnie zadziałanie czujki PD – osoba opuszcza schody na dole (lub upływ maksymalnego czasu świecenia 20s) spowoduje skokowe wygaszanie kanałów ku dołowi, z szybkością 80%. Kanały wygaszą się do 0% (jasność spoczynkowa 0%).

UWAGA: Czas maksymalny świecenia to czas liczony od zapalenia ostatniego stopnia schodowego (w trybie skokowym) lub od momentu pełnego rozświetlenia się ostatniego stopnia schodowego (w trybie płynnym) w sekwencji zapalania oświetlenia. Gwarantuje on samoczynne wygaszenie oświetlenia po upływie czasu nawet w sytuacji, gdy nie zostanie aktywowana czujka umieszczona na drugim krańcu schodów (np. osoba zawróciła na schodach, czujka uległa uszkodzeniu itp.).

¹ Producent zastrzega sobie możliwość zmiany wartości parametrów stosowanych jako ustawienia fabryczne.

3. Schemat podłączania sterownika

3.1. Współpracujące typy czujników

Sterownik może współpracować z różnymi typami czujników:

- bezpośrednio z **analogowymi czujnikami Sharp** (wyzwalającymi progiem napięciowym) z oferty firmy Nowoster takimi jak:
 - czujniki optyczne Sharp (domyślny, najpopularniejszy model czujnika) o zasięgu ~20-150cm
 - czujniki optyczne Sharp midi o zasięgu ~20-80cm
 - czujniki optyczne Sharp mini (małe rozmiary) o zasięgu ~20-150cm
 - czujniki optyczne Sharp maxi (większe wymiary) o zasięgu do około 5m
- z czujnikami **wyzwalającymi stanem niskim (L)** (dającymi przy zadziałaniu na wyjściu **0 logiczne**):
 - mini PIR z adapterem z oferty firmy Nowoster
 - optycznymi standard (E18-D80NK lub podobne)
 - cyfrowymi czujnikami optycznymi Sharp z adapterem, o stałym zasięgu około 80cm
 - innymi czujnikami, np. z przekaźnikiem bezpotencjałowym lub wyjściem typu otwarty kolektor OC
- z czujnikami **wyzwalającymi stanem wysokim (H)**, czyli dającymi przy zadziałaniu na wyjściu **1 logiczne** (maksymalne napięcie na wyjściu **5V DC**)
 - np. bezpośrednio czujnikami mini PIR (typ HC-SR501 lub zamiennik)
 - PIR HC-SR505
 - PIR HC-SR602
 - PIR AM312


Jednocześnie można stosować różne typy czujników, np. na dole schodów zamontować czujkę mini PIR wyzwalaną stanem wysokim, a na górze analogową czujkę optyczną Sharp wyzwalającą progiem napięcia. Należy jedynie pamiętać o prawidłowym ustawieniu parametrów dotyczących czujek w dwóch pierwszych pozycjach menu ustawień początkowych UP01 Wyzwol. czujki D i UP02 Wyzwol. czujki G.

3.1.1. Podłączanie analogowych czujek optycznych Sharp

Czujniki Sharp należy łączyć ze sterownikiem przewodem minimum 3-żyłowym miedzianym (najlepiej ekranowanym typu linka), o przekroju 0,25-0,50mm².

Podłączenie czujników Sharp z adapterkiem filtracyjnym obrazuje schemat poniżej.

Sposób podłączania wszystkich typów analogowych czujników Sharp jest analogiczny:



- wyjście sterownika +5V łączy się z zaciskiem (+) na adapterku filtracyjnym czujnika (**czerwone** przewody na schemacie)
- wyjście sterownika GND łączy się z zaciskiem (-) na adapterku filtracyjnym czujnika (**niebieskie** przewody na schemacie)
- wejście sterownika PD (lub w przypadku drugiego czujnika odpowiednio PG) łączy się z zaciskiem (OUT) na adapterku filtracyjnym czujnika (**czarne** przewody na schemacie)

UWAGA: Aby bezpiecznie i poprawnie stosować czujniki optyczne Sharp, należy w menu „Ustawienia początkowe” w pozycjach UP01 Wyzwol. czujki D oraz UP02 Wyzwol. czujki G wybrać opcję pozwalającą ustawić próg zadziałania w [V].

Przykład: **U:0,6V>1,0V**. W przykładzie wartość 1,0V to ustawiony próg, 0,6V to aktualne napięcie podawane z czujek w chwili

braku ruchu na schodach.

3.1.2. Regulacja zasięgu analogowych czujników optycznych Sharp

Analogowe czujniki optyczne Sharp podają na wyjściu określone napięcie w zależności od odległości od odbijającego obiektu (tu: osoby wchodzącej na schody). Zależność tę przedstawiają cztery wykresy w tym podrozdziale, każdy z nich dotyczy innego modelu analogowych czujników optycznych Sharp.

Powyższa właściwość czujników wykorzystywana jest w sterowniku przy ustawianiu zasięgu, na jaki wykrywać ma stosowany analogowy czujnik Sharp.

Aby ustawić zasięg czujników Sharp podłączonych do sterownika, należy wejść do menu ustawień początkowych (naciskając i przytrzymując przycisk „>”). W pozycjach UP01 „Wyzwol. czujki D” (dla czujnika dolnego) i UP02 „Wyzwol. czujki G” (dla czujnika górnego) przy pomocy przycisków „<” i „>” wybrać „U:0,2V>0,8V” (wartości liczbowe przykładowe). Pierwsza wartość to aktualne napięcie podawane z czujnika, druga wartość to ustawiony próg zadziałania. Aby poprawnie ustawić próg, należy odczytać z wykresu odpowiadającego stosowanemu modelowi czujnika, jakie daje on napięcie na wyjściu przy pożądanym zasięgu.


PRZYKŁAD (dla stopni schodowych szerokości 90cm oraz czujki optycznej Sharp 20-150cm)

1. Dla przykładowego modelu czujników należy skorzystać z wykresu nr 1. Zgodnie z wykresem napięcie dla 90cm wynosi około 0,7V.
2. W pozycjach UP01 i UP02 ustawić próg na 0,7V.
3. Umocować czujki w docelowych pozycjach (można tymczasowo)
4. Sprawdzić realny zasięg czujek (wykorzystując aktualne napięcie widoczne w pozycjach menu):
 - a) Wejść do menu ustawień początkowych
 - b) Aby sprawdzić realny zasięg czujki dolnej, przejść do pozycji UP01.
 - c) Poprosić drugą osobę, aby weszła powoli na schody od strony czujki dolnej. W tym czasie obserwować wartości widoczne po „U:” w dolnej linii wyświetlacza. Aby oświetlenie schodowe zostało aktywowane, pierwsza wartość w linii (aktualne napięcie z czujnika) musi choć przez chwilę być większa od wartości drugiej (ustawionego progu).
 - d) Poprosić pomocnika, aby tym razem przeszedł obok schodów, aby sprawdzić, czy czujka faktycznie nie wykryje ruchu. Widoczne na wyświetlaczu LCD aktualne napięcie z dolnej czujki w pozycji UP01 menu powinno być cały czas mniejsze od zadanego progu (pierwsza wartość w linii mniejsza od drugiej).
 - e) Powtórzyć kroki c) i d) dla czujki górnej, odczytując wartości z dolnej linii wyświetlacza LCD w pozycji UP02 menu ustawień początkowych.


W razie potrzeby dokonać korekty wprowadzonej wartości progu (zwiększenie progu spowoduje zmniejszenie zasięgu czujki, zmniejszenie progu – zwiększenie zasięgu).

UWAGA: Zaleca się, aby ustawiona wartość progu była o minimum 0,2-0,3 wyższa niż aktualne napięcie podawane z czujnika przy braku ruchu na schodach (w stanie czuwania).


Wykres 1. Analogowe czujniki optyczne Sharp 20-150cm




Wykres 2. Analogowe czujniki optyczne Sharp midi 10-80cm




Wykres 3. Analogowe czujniki optyczne Sharp mini 20-150cm



Wykres 4. Analogowe czujniki optyczne Sharp maxi 100-550cm



3.1.3. Podłączanie czujek mini PIR z adapterem



Podłączenie czujników mini PIR z adapterem obrazuje schemat obok.

Czujniki mini PIR z adapterem należy połączyć ze sterownikiem przewodem minimum **3-żyłowym miedzianym** (najlepiej ekranowanym typu linka), o przekroju 0,25-0,50mm².

Sposób podłączania:

- wyjście sterownika +5V łączy się z zaciskiem (+) na adapterku filtracyjnym czujnika (**czerwone** przewody na schemacie),
- wyjście sterownika GND łączy się z zaciskiem (-) na adapterku filtracyjnym czujnika (**niebieskie** przewody na schemacie),
- wejście sterownika PD (lub w przypadku drugiego czujnika odpowiednio PG) łączy się z zaciskiem (OUT) na adapterku filtracyjnym czujnika (**czarne** przewody na schemacie).

UWAGA: Aby bezpiecznie i poprawnie stosować czujniki mini PIR z adapterkiem, należy w menu „Ustawienia początkowe” w pozycjach UP01 „Wyzwol. czujki D” oraz UP02 „Wyzwol. czujki G” ustawić wartość 0-log. (L).


3.1.4. Podłączanie czujek optycznych standard 0,8m

Podłączenie czujników optycznych standard 0.8m obrazuje schemat obok.

Czujniki optyczne standard należy połączyć ze sterownikiem przewodem minimum **3-żyłowym miedzianym** (najlepiej ekranowanym typu linka), o przekroju 0,25-0,50mm².

Czujnik optyczny standard 0,8m posiada wyprowadzenie przewodów w trzech kolorach. Poszczególne przewody należy łączyć ze sterownikiem według schematu:


- brązowy "(+) zasilania" podłączamy do wyjścia +5V sterownika schodowego (**brązowe** przewody na schemacie),
- niebieski "(-) zasilania" podłączamy do zacisku masy (GND) sterownika schodowego (**niebieskie** przewody na schemacie),
- czarny - "wyjście sygnałowe" - podłączany do zacisku PD/ PG sterownika schodowego (**czarne** przewody na schemacie).



UWAGA: Aby bezpiecznie i poprawnie stosować czujniki optyczne standard 0,8m, należy w menu „Ustawienia początkowe” w pozycjach UP01 „Wyzwol. czujki D” oraz UP02 „Wyzwol. czujki G” ustawić wartość 0-log. (L).

3.1.5. Opcjonalna praca z przyciskami zwiernymi chwilowymi

Możliwe jest podłączenie, zamiast czujników, przycisków aktywujących sekwencję oświetlenia schodów. Muszą to być **przyciski chwilowe zwiernie**.




- Aby aktywacja przyciskiem działała prawidłowo, należy w menu „Ustawienia początkowe” **ustawić wartość 0-log (L)**, w pozycji:
- UP01 Wyzwol. czujki Doraz UP02 Wyzwol. czujki G – jeżeli przyciski stosowane są zarówno zamiast czujki dolnej jak i górnej,
 - UP01 Wyzwol. czujki D – jeżeli przycisk stosowany jest tylko zamiast czujki dolnej (jednocześnie w pozycji UP02 należy wybrać typ wejścia odpowiadający typowi czujnika stosowanego na górze schodów),
 - UP02 Wyzwol. czujki G – jeżeli przycisk stosowany jest tylko zamiast czujki górnej (jednocześnie w pozycji UP01 należy wybrać typ wejścia odpowiadający typowi czujnika stosowanego na dole schodów).

Przyciski zwiernie chwilowe podłącza się między wejściem PD a zaciskiem GND oraz między wejściem PG a zaciskiem GND (analogicznie jak mikroprzyciski na rysunku powyżej).

3.2. Podłączanie przycisku/ przycisków stałego świecenia w trybie timer PS


Przycisk (**chwilowy zwierny**, monostabilny, typu dzwonkowego) podłączany **między zaciskami PS i GND** służy do załączania świecenia stałego oświetlenia schodów trybie timer. Do podłączenia przycisku potrzebny jest miedziany przewód dwużyłowy (przekrój 0,25-0,50mm²), poprowadzony między miejscem na przycisk, a miejscem, gdzie będzie sterownik.



Podłączenie przycisku pozwala na korzystanie z funkcji świecenia stałego w **trybie timer** (więcej: podrozdział 5.16 Funkcja stałego świecenia timer PS i 5.17 Jasność świecenia w trybie świecenia stałego timer PS). Załączanie świecenia stałego w trybie timer następuje poprzez kliknięcie przycisku. Wyłączenie – po upływie ustawionego czasu lub po ponownym kliknięciu.

**Jeden przycisk monostabilny
(chwilowy zwierny)**


WAŻNE: Aby umożliwić aktywację funkcji stałego świecenia w trybie timer PS można podłączyć więcej niż jeden przycisk chwilowy zwierny monostabilny. W przypadku podłączenia kilku przycisków równolegle stałe świecenie timer PS można załączać oraz wyłączać dowolnym z nich (innym załączyć, innym wyłączyć).



Kilka przycisków monostabilnych (chwilowych zwiernych)

3.3. Podłączanie przełącznika/ sygnału do aktywacji trybu ciągłego stałego świecenia TS

Do załączenia trybu stałego świecenia **TS** może służyć **przełącznik bistabilny** podłączony między zaciskami **PS** i **GND**. Do podłączenia przełącznika potrzebny jest miedziany przewód dwużyłowy (przekrój 0,25-0,50mm²), poprowadzony między miejscem na przełącznik, a miejscem, gdzie będzie sterownik.




Inną opcją jest wykorzystanie sygnału (0 logiczne) z centralki/ modułu wykonawczego inteligentnego domu lub modułów współpracujących z rozwiązaniami typu Apple Home Kit, Amazon Alexa czy Asystent Google.

Więcej patrz: podrozdział 5.18 Tryb ciągły świecenia stałego TS i 5.19 Jasność świecenia w trybie ciągłym świecenia stałego TS

3.4. Schemat ogólny

Elementy systemu oświetlenia schodów takie jak: taśmy LED (można stosować oczka LED – podłączenie analogiczne), zasilacz 8-30V (typowo 12V lub 24V DC), czujniki (tu: optyczne Sharp), przycisk stałego świecenia oraz źródło sygnału 0-logiczne do aktywacji blokady PB/ trybu nocnego TN należy łączyć ze sterownikiem zgodnie ze schematem poniżej:




3.5. Podłączanie przełącznika/ sygnału do aktywacji blokady PB

Wejście blokady PB służy do blokowania sterownika (niezależnie od blokady od fotorezystora) po podaniu sygnału 0-logiczne (zwarciu do masy).

Do wprowadzenia sterownika w tryb blokady PB może służyć **przełącznik bistabilny** podłączony między zaciskami **PB i GND**. Do podłączenia przełącznika potrzebny jest miedziany przewód dwużyłowy (przekrój 0,25-0,50mm²), poprowadzony między miejscem na przełącznik, a miejscem, gdzie będzie sterownik.

Inną opcją jest wykorzystanie sygnału (0-logiczne) z centralki/ modułu wykonawczego inteligentnego domu lub modułów współpracujących z rozwiązaniami typu Apple Home Kit, Amazon Alexa czy Asystent Google.




Więcej o trybie blokady PB patrz: podrozdział 5.20 Funkcja blokady sterownika PB i 5.21 Jasność blokady.

3.6. Podłączanie przełącznika/ sygnału do aktywacji trybu nocnego TN

Do wprowadzenia sterownika w tryb nocny może służyć **przełącznik bistabilny** podłączony między zaciskami **PB i GND**, o ile w pozycji G19 menu głównego wybrana zostanie „**Jasność nocna TN**”. Do podłączenia przełącznika potrzebny jest miedziany przewód dwużyłowy (przekrój 0,25-0,50mm²), poprowadzony między miejscem na przełącznik, a miejscem, gdzie będzie sterownik.

Inną opcją jest wykorzystanie sygnału (0 logiczne) z centralki/ modułu wykonawczego inteligentnego domu lub modułów współpracujących z rozwiązaniami typu Apple Home Kit, Amazon Alexa czy Asystent Google.



Więcej o trybie nocnym TN patrz: podrozdział 5.22 Procentowy tryb nocny TN.

4. Wybór języka menu

11-17k LCD ST jest sterownikiem wielojęzycznym – menu sterownika widoczne na wyświetlaczu może być w języku polskim, angielskim, niemieckim lub czeskim. O języku obsługi decyduje użytkownik na etapie uruchamiania sterownika. Po podłączeniu zasilania ekran sterownika wygląda następująco:

Wer.11-17 LCD ST
Lang./Sprache-PL

lub

Wer.11-17 LCD ST
Lang./Sprache-EN

Wer.11-17 LCD ST
Lang./Sprache-DE

Wer.11-17 LCD ST
Lang./Sprache-CZ

W drugiej linii widoczny jest aktywny język menu. W ciągu około 3 sekund możliwa jest zmiana aktywnego języka przy użyciu przycisków < i >. Jeżeli przez ok. 3s użytkownik nie dokona żadnych zmian, aktywny język zostaje zapamiętany i urządzenie przechodzi w stan gotowości do działania.

5. Funkcje sterownika

Sterownik wyposażony jest w szereg funkcji i regulacji, które pozwalają użytkownikowi tak skonfigurować końcowy efekt podświetlania stopni schodowych, aby był on optymalny dla warunków panujących na schodach oraz atrakcyjny wizualnie.

Wymienione poniżej funkcje/ regulacje zostały szerzej opisane w kolejnych podrozdziałach instrukcji.

Ustawień parametrów dokonuje się w pozycjach menu (patrz Rozdział 6 Menu sterownika).

- wybór typu stosowanych czujników (0-logiczne, 1-logiczne, próg zadziałania w [V])
- wybór jednego z czterech algorytmów działania czujek
- regulacja czasu martwego czujki (czas blokady czujki)
- regulowane opóźnienie startu zasilania – czas na ustabilizowanie czujników PIR
- regulacja szybkości zapalania
- regulacja szybkości gaszenia
- regulacja nierównomierności (nieliniowości) – osobna dla zapalania i gaszenia
- działanie skokowe lub płynne (łagodne rozświetlanie i wygaszania)
- regulacja rozmycia efektu płynnego (osobna dla rozjaśniania i ściemniania)
- wybór liczby stopni schodowych (punktów świetlnych) z zakresu od 11 do 17
- regulacja czasu świecenia wszystkich kanałów jak już zapalone (świecenie maksymalne)
- regulacja jasności świecenia maksymalnego efektów w zakresie 5-100% mocy elektrycznej
- możliwość wyboru jednego spośród 10 algorytmów (efektów) wygaszania schodów
- opóźnienie wygaszania (regulacja czasu, jasności i tempa)
- wybór trybu (dwa skrajne lub wszystkie) i regulacja jasności świecenia spoczynkowego w zakresie 0-20% mocy elektrycznej źródeł światła
- wejście stałego świecenia PS wszystkich kanałów z funkcją czasową (timer) - regulacja czasu timera w funkcji czasowej stałego świecenia
- regulacja jasności PS w trybie timer stałego świecenia w zakresie 0-100% mocy elektrycznej
- opcjonalna funkcja stałego świecenia TS (aktywacja wejścia PS np. od przełącznika bistabilnego, czujki zmierzchovej, modułu czasowego, zegara astronomicznego, centrali inteligentnego domu, modułu współpracującego z Apple HomeKit (Siri), Amazon Alexa, Google Home, itp.) i regulacja jasności
- wejście PB blokujące kaskadowe oświetlenie schodowe (aktywacja np. od przełącznika bistabilnego, czujki zmierzchovej, modułu czasowego, zegara astronomicznego, centrali inteligentnego domu, modułu współpracującego z Apple HomeKit (Siri), Amazon Alexa, Google Home (OK, Google) itp.)
- regulacja jasności blokady PB w zakresie 0-100% mocy elektrycznej
- opcjonalne wejście prostego trybu nocnego TN pod wejściem PB (aktywacja np. od przełącznika bistabilnego, czujki zmierzchovej, modułu czasowego, zegara astronomicznego, centrali inteligentnego domu, modułu współpracującego z Apple HomeKit (Siri), Amazon Alexa, Google Home)
- regulacja procentowego ograniczenia jasności w trybie nocnym TN (do poziomu 3-50% pierwotnych jasności)
- reset do ustawień fabrycznych
- regulowany czas i jasność wygaszania LCD

5.1. Wybór typu podłączanych czujników

Sterownik może współpracować z różnymi typami czujników:

- z czujnikami **wyzwalającymi progiem napięciowym**
- z czujnikami **wyzwalającymi stanem niskim (L)** (dającymi przy zadziałaniu na wyjściu **0 logiczne**):
- z czujnikami **wyzwalającymi stanem wysokim (H)**, czyli dającymi przy zadziałaniu na wyjściu **1 logiczne** (maksymalne napięcie na wyjściu **5V DC**)

Typy czujników można mieszać, np. na dole schodów zamontować czujkę mini PIR wyzwalającą stanem wysokim, a na górze analogową czujkę optyczną Sharp wyzwalającą progiem napięcia.

Wybór typu stosowanych czujników wiąże się z prawidłowym ustawieniem parametrów dotyczących czujek w dwóch pierwszych pozycjach menu ustawień początkowych UP01 Wyzwoł. czujki D i UP02 Wyzwoł. czujki G. Ustawiając parametr w pozycji UP01 wybieramy sposób wyzwolenia wejścia czujki dolnej. Ustawiając parametr w pozycji UP02 wybieramy sposób wyzwolenia wejścia czujki górnej. Dostępne opcje:

- **U: 1,8V>1,0V** – wyzwolenie progiem napięcia (wartości liczbowe przykładowe; w przykładzie wartość **1,0V** to ustawiony próg, 1,8V to aktualne napięcie podawane z czujki w chwili ruchu na schodach). Próg na poziomie 1,0V jest to wartość ustawiona fabrycznie. Regulacja progu możliwa w zakresie 0,1-4,9V
- **1-log. (H)** – wyzwolenie stanem wysokim
- **0-log. (L)** – wyzwolenie stanem niskim

5.2. Funkcja blokady czujek

Funkcja blokady czujek jest przewidziana dla czujek, które nie mają regulacji czasu załączenia, a same działają szybko i reagują szybko. Jeżeli czujka jest zamontowana nisko, a działa tylko na obiekt w bliskiej odległości, to zamiast wykryć jedną osobę - wykrywa dwie nogi. Sterownik standardowo uznaje to za dwie osoby lub osobę zawracającą (opuściła schody, zawróciła i weszła na schody ponownie). Ustawiając ten parametr zamraża się wejście na określony czas tak, aby sterownik uznał sygnał z czujki jako jeden, a nie dwa (z dwóch nóg).

Blokada dotyczy zawsze tej czujki, która podczas przejścia po schodach zadziała jako druga, to jest przy opuszczaniu schodów.

Blokada czujek ustawiana jest w pozycji UP03 menu ustawień początkowych „Czas blok. czuj.”. Regulowana jest ona w sekundach, w zakresie 0 do 20s. Przydatna zwłaszcza przy stosowaniu czujek optycznych refleksyjnych (w tym Sharp) oraz barier podczerwieni (fotokomórek). Zalecane około 2s.

5.3. Wygaszanie wyświetlacza LCD

Aby oszczędzać energię możliwe jest ograniczenie jasności wyświetlacza LCD w czasie czuwania, kiedy użytkownik nie korzysta z niego aktywnie (nie dokonuje ustawień w menu, itp.)

Jasność, do której przygaszony ma zostać wyświetlacz, ustawia się w pozycji UP04 „Jas. wygasz. LCD” menu ustawień początkowych. Dostępne są wybrane wartości z przedziału 0% - 100%. W trakcie zmiany wartości parametru zmiana jasności wyświetlacza widoczna jest w czasie rzeczywistym.

Czas bezczynności użytkownika, po którym wyświetlacz ma się wygasić, ustawia się w pozycji UP05 „Czas wygasz. LCD” menu ustawień początkowych. Do wyboru wartości z zakresu 0-99s.

5.4. Wybór liczby obsługiwanych stopni schodowych

Do sterownika można podłączyć od 11 do 17 stopni schodowych/ punktów świetlnych. Wykorzystywaną liczbę kanałów należy ustawić w pozycji UP06 „Liczba schodów” w menu ustawień początkowych. Przykład: jeżeli stopni jest 14, to wystarczy w pozycji menu wybrać 14. Wtedy pierwszy stopień schodowy (licząc od dołu) to kanał nr 1, a ostatni stopień to kanał nr 14. Pozostałe kanały nie są używane.

5.5. Opóźnienie startu zasilania źródeł światła

Funkcja wykorzystywana w przypadku stosowania czujników ruchu PIR. Ten typ czujników, ze względu na sposób działania, potrzebuje czasu na tzw. stabilizację tła po podaniu zasilania. Podczas stabilizacji tła czujniki mogą być samoistnie wzbudzone. Aby uniknąć niechcianej aktywacji oświetlenia schodów w czasie stabilizacji czujników, start zasilania źródeł światła powinien zostać opóźniony.

Opóźnienie zasilania ustawia się w pozycji UP07 „Start zasilania” menu ustawień początkowych. Dostępny zakres regulacji to od 0s (brak opóźnienia) do 250s. Ustawienie 60s w większości przypadków powinno być wystarczające dla piroelektrycznych czujników ruchu.

5.6. Reset do ustawień fabrycznych

Funkcja resetu przywraca fabryczne wartości wszystkich parametrów sterownika.

Aby wykonać reset, należy przejść do pozycji UP08 „RESET ustawień! !” w menu ustawień początkowych i wcisnąć jednocześnie przyciski „<” i „>”.

5.7. Regulacje szybkości zapalania i gaszenia

W sterowniku dostępne są 2 osobne regulacje szybkości:

- zapalania oświetlenia (pozycja G01 MENU GŁÓWNEGO „Szybkość zapal.”)
- gaszenia oświetlenia (pozycja G02 MENU GŁÓWNEGO „Szybkość gaszen.”)

Parametr określający szybkość ustawia się w procentach, gdzie 100% oznacza największą możliwą szybkość (przy uwzględnieniu innych parametrów wpływających na szybkość, tj. rozmycia, nierównomierności). Aby zmniejszyć szybkość, należy ustawić wartość procentową niższą od aktualnej, aby zwiększyć szybkość, należy ustawić wartość procentową wyższą od aktualnej.

5.8. Regulacja nierównomierności (nieliniowości) zapalania i gaszenia

Funkcja nierównomierności zapalania i gaszenia polega na dodawaniu stałego opóźnienia lub przyspieszenia w czasie zapalania lub gaszenia. Dla wartości bardzo małych zapalenie i gaszenie jest prawie równomierne czasowo. W przypadku, gdy wartość parametru nierównomierności jest większa i dodatnia, to np. dla zapalania stopni schodowych im bliżej końca, tym wolniej będą one zapalane.

W przypadku, gdy wartość parametru nierównomierności jest ujemna, to np. dla wygaszania stopni schodowych im bliżej końca, tym szybciej będą one wygaszane.

Funkcja nierównomierności zapalania jest bardzo przydatna, jeżeli czujki ruchu są blisko schodów albo nawet nad pierwszym stopniem i/lub działają z opóźnieniem. W takim przypadku, stosując regulację nieliniowości, nawet z niewielką dodatnią wartością procentową, np. 5%, można sprawić, że na początku stopnie schodowe będą zaświecały się szybko (aby efekt świetlny biegł przed osobą idącą schodami, a nie za nią); a potem im bliżej końca tym wolniej (aby można było zaobserwować wybrany efekt załączania schodów LED).

W sterowniku dostępne są dwie odrębne regulacje nieliniowości: dla zapalania (pozycja G03 MENU GŁÓWNEGO „Nierówn. zapal.”) i wygaszania (pozycja G04 MENU GŁÓWNEGO „Nierówn. gaszen.”). Regulacja nieliniowości możliwa jest w zakresie -100 do 100%. Parametr jest niemianowany i ma inne odzwierciedlenie dla trybu skokowego i inne dla płynnego, dlatego przy zmianie trybu ze skokowego na płynny lub odwrotnie wymagane będzie doregulowanie parametru nieliniowości.

5.9. Wybór trybu pracy (skokowy/ płynny) oraz regulacja efektu rozmycia w trybie płynnym

Wybór trybu pracy związany jest bezpośrednio z regulacją wartości parametrów rozmycia zapalania i rozmycia gaszenia (pozycje G05 „Rozmycie zapal.” i G06 „Rozmycie gaszen.” menu głównego).

ZAPALANIE:

- Ustawienie wartości parametru rozmycia zapalania (G05) na **skokowy 0%** oznacza wybór **skokowego** trybu pracy podczas zapalania. W trybie skokowym źródła światła od 0 lub jasności spoczynkowej **zapalają się od razu** do ustawionej jasności efektu.
- Ustawienie wartości parametru rozmycia zapalania (G05) na **płynny x%** oznacza wybór **płynnego** trybu pracy podczas zapalania. W trybie płynnym źródła światła **łagodnie rozświetlają** się od 0% lub od jasności spoczynkowej do ustawionej jasności efektu.

GASZENIE:

- Ustawienie wartości parametru rozmycia gaszenia (G06) na **skokowy 0%** oznacza wybór **skokowego** trybu pracy podczas gaszenia oświetlenia. W trybie skokowym źródła **światła zgasną nagle** (zmiana skokowa od ustawionej jasności efektu do 0% lub jasności spoczynkowej).
- Ustawienie wartości parametru rozmycia gaszenia (G06) na **płynny x%** oznacza wybór **płynnego** trybu pracy podczas gaszenia. W trybie płynnym źródła światła **łagodnie ściemniają się** od ustawionej jasności efektu do 0% lub do jasności spoczynkowej.

Regulacja efektu rozmycia ma zastosowanie jedynie w przypadku trybu płynnego zapalania i gaszenia. Polega na ustawieniu progu załączania, dla którego są rozjaśniane/ wygaszane kolejne stopnie schodowe. Próg ten odnosi się do poprzedniego stopnia schodowego. Przykładowo: następny stopień schodowy może się rozjaśniać/ ściemniać, jak poprzedni osiągnie 20% mocy lub – dla innej wartości parametru – następny stopień schodowy zacznie się rozjaśniać/ ściemniać, kiedy poprzedni osiągnie 50% mocy elektrycznej.

Efekt rozmycia regulowany jest osobno dla zapalania oraz wygaszania stopni schodowych. Regulacja efektu rozmycia w trybie płynnym możliwa jest w zakresie 1-100%. Dla wartości małych rozmycie jest małe (rozświetlające się stopnie schodowe mniej się „zazębiają”), dla wartości dużych rozmycie jest duże (rozświetlające się stopnie schodowe bardziej się „zazębiają”, tzn. kolejny stopień zaczyna się rozjaśniać już przy mniejszej jasności poprzedniego).

5.10. Efekty wygaszania oświetlenia

Zapalanie oświetlenia schodowego zawsze następuje po kolei, jedno źródło światła po drugim. O sposobie wygaszania decyduje użytkownik, ustawiając wybrany efekt w pozycji G07 menu głównego „Algorytm gaszen.”. Do wyboru jest 10 algorytmów wygaszania, oznaczonych numerami od 1 do 10:

1. wszystkie źródła światła na raz
2. po kolei, w takim samym kierunku, jak następowało zapalanie
3. po kolei, w przeciwnym kierunku, niż następowało zapalanie
4. po kolei co drugi stopień, w takim samym kierunku, jak następowało zapalanie
Przykład dla 17 stopni: jeżeli schody zapalały się w kierunku 1 → 17, to kolejność wygaszania będzie następująca: 1-3-5-7-9-11-13-15-17 i następnie 2-4-6-8-10-12-14-16
5. po kolei co drugi stopień, najpierw w takim samym kierunku, jak następowało zapalanie, potem z przeciwnej strony
Przykład dla 17 stopni: jeżeli schody zapalały się w kierunku 1 → 17, to kolejność wygaszania będzie następująca: 1-3-5-7-9-11-13-15-17 i następnie 16-14-12-10-8-6-4-2
6. po kolei co drugi stopień, w przeciwnym kierunku, niż następowało zapalanie
Przykład dla 17 stopni: jeżeli schody zapalały się w kierunku 1 → 17, to kolejność wygaszania będzie następująca: 17-15-13-11-9-7-5-3-1 i następnie 16-14-12-10-8-6-4-2
7. po kolei co drugi stopień, najpierw w kierunku przeciwnym do kierunku zapalania, potem zgodnie z kierunkiem zapalania
Przykład dla 17 stopni: jeżeli schody zapalały się w kierunku 1 → 17, to kolejność wygaszania będzie następująca: 17-15-13-11-9-7-5-3-1 i następnie 2-4-6-8-10-12-14-16
8. zygzak w takim samym kierunku, jak następowało zapalanie
Przykład dla 17 stopni: jeżeli schody zapalały się w kierunku 1 → 17, to kolejność wygaszania będzie następująca: 2-1-4-3-6-5-8-7-10-9-12-11-14-13-16-15-17
9. zygzak w przeciwnym kierunku, niż następowało zapalanie
Przykład dla 17 stopni: jeżeli schody zapalały się w kierunku 1 → 17, to kolejność wygaszania będzie następująca: 16-17-14-15-12-13-10-11-8-9-6-7-4-5-2-3-1
10. w sposób losowy

5.11. Regulacja jasności maksymalnej efektu

Regulacja jasność maksymalnej efektu to funkcja przydatna zwłaszcza w przypadku stosowania mocnych taśm lub oczek LED lub źródeł światła na najnowocześniejszych diodach. Często specjalnie montuje się taśmy LED o większej mocy z 1 metra, gdyż mają one gęściej upakowane diody LED i ich światło wydaje się bardziej liniowe. Dla oka ludzkiego liniowość światła emitowanego przez taśmy z 60 diodami na metr jest dużo mniejsza w porównaniu z taśmami 120 diod na metr. Ponieważ zastosowanie „gęstszych” taśm daje widoczną różnicą wizualną, często montuje się właśnie ten typ taśm, jednak w praktyce okazuje się, że na schodach świecą one za mocno.

PORADA: Aby wyeliminować problem zbyt małej liniowości światła uzyskiwanego z taśm z małą gęstością diod lub zbyt dużej mocy (a co za tym idzie jasności) gęstych taśm LED warto rozważyć stosowanie **taśm LED typu COB** – ze względu na swoją budowę dają one bardzo liniowe światło przy mniejszej mocy taśmy.

UWAGA: Jeśli źródła światła świecą zbyt jasno, zalecamy **w pierwszej kolejności** korzystanie z zasilacza z regulacją napięcia wyjściowego (możliwość regulacji poniżej 12/ 24 V DC w zależności od napięcia pracy źródeł światła). Po ustawieniu napięcia na np. 11,5V DC moc taśm LED spadnie, a co za tym idzie ich jasność świecenia zostanie ograniczona. Zachowana za to zostanie rozdzielczość (możliwa do uzyskania ilość pośrednich wartości jasności), co jest szczególnie istotne przy płynnym zapalaniu i wygaszaniu oświetlenia.

Jeśli zmniejszenie jasności metodą ograniczenia napięcia wyjściowego na zasilaczu nie jest możliwe lub osiągnięty spadek jasności jest niewystarczający, można **w drugiej kolejności** skorzystać z regulacji jasności maksymalnej efektu w pozycji G08 menu głównego sterownika „Jasność efektu”.

Jasność maksymalną można ustawić w przedziale od 5 do 100% mocy elektrycznej LED. Należy przy tym pamiętać, że zmiana wartości poniżej 100% wiąże się z utratą pełnej rozdzielczości jasności w trybie płynnym. Im bardziej poniżej 100% zostanie ustawiona jasność maksymalna, tym mniej pośrednich stopni jasności będzie dostępnych podczas płynnego zapalania LEDów.

5.12. Regulacja czasu świecenia maksymalnego

Czas świecenia maksymalnego to czas, przez jaki świecą wszystkie stopnie schodowe, jak już się zapalą (efekt świetlny dojdzie do końca schodów). Czas ten ulega skróceniu w sytuacji, gdy zadziała druga czujka w algorytmie pod czujki. Nastawy w pozycji G09 „Czas maks świec.” menu głównego, zakres ustawiania: wartości z przedziału 0-250 sekund.

Czas ten jest potrzebny zarówno w algorytmie pod czujki, jak i pod przyciski. W przypadku algorytmu pod przyciski, dla którego wymagane jest naciśnięcie jedynie przycisku aktywującego podświetlanie, poprzez ustawienie tego czasu decydujemy, kiedy oświetlenia ma zostać dezaktywowane. W przypadku algorytmu pod czujki czas świecenia maksymalnego to swego rodzaju zabezpieczenie: jeżeli nie zadziała druga czujka (osoba zawróci na schodach, czujka „nie złapie” itp.), to schody i tak wygaszą się po tym ustawionym czasie.

5.13. Opóźnienie wygaszania

W sterowniku dostępna jest opcja dwustopniowego gaszenia oświetlenia: gaszenie właściwe (główne) i opóźnienie wygaszania.

Aby **aktywować** opóźnienie wygaszania, należy w pozycji menu głównego G10 „Czas opóźn. wyg.” wybrać **wartość w sekundach** (wybrane wartości z przedziału od 1s do 1000 minut). Jeżeli ustawione zostanie opóźnienie wygaszania, to źródła światła LED najpierw zostaną wygaszone, zgodnie z wybranym efektem gaszenia, do poziomu jasności ustawionej w pozycji G12 „Jasność op. wyg.” menu głównego na czas określony w pozycji G10 „Czas opóźn. wyg.” menu głównego. Opóźnienie wygaszania można potraktować jako czasowe świecenie spoczynkowe wszystkich stopni schodowych. Następnie po tym czasie schody będą wygaszone (wszystkie na raz) do świecenia spoczynkowego dwóch skrajnych lub wszystkich kanałów (o ile świecenie spoczynkowe ma zadaną jasność >0%) lub do 0%. Wygaszanie opóźnione jest zawsze stopniowe, tzn. źródła światła przechodzą przez wszystkie dostępne poziomy jasności, pomiędzy poziomem opóźnienia a poziomem jasności spoczynkowej lub 0%. Szybkość wygaszania po upływie czasu opóźnienia reguluje się w pozycji G11 „Szybkość op. wyg.” menu głównego. Ze względu na zazwyczaj niewielką liczbę dostępnych poziomów jasności pomiędzy jasnością opóźnienia a jasnością spoczynkową lub wyłączeniem (0%), należy ustawić szybkość na poziomie minimum 97-98%, aby wygaszanie opóźnione było wizualnie płynne.

Jeśli gaszenie ma być jednostopniowe (**bez efektu opóźnienia**), należy w pozycji menu głównego G10 „Czas opóźn. wyg.” ustawić wartość **wył.**

5.14. Tryb i regulacja jasności spoczynkowej (stand-by)

Jasność spoczynkowa polega na podświetlaniu stopni schodowych podczas nieużywania schodów (stand-by). Jasność spoczynkową można ustawić na tyle małą, aby schody były jedynie lekko podświetlone w ciemności, co wystarczy, aby oznaczyć ich położenie w przestrzeni i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika. Po otrzymaniu sygnału załączania (z czujki lub przycisku) sterownikysteruje kanały i stopnie schodowe rozświetlą się po kolei do wartości maksymalnej.

Jasność spoczynkową kanałów można ustawić w pozycji G13 menu głównego „Jasność spoczyn.” w przedziale od 0 (brak świecenie spoczynkowego) do 20% mocy elektrycznej źródeł światła. Zmiana jasności dokonywana w menu jest widoczna w czasie rzeczywistym na podłączonych źródłach światła.

Jasność spoczynkową w pozycji G14 menu głównego „Tryb świec. sp.” można ustawić w jednym z dwóch trybów: dla dwóch skrajnych lub dla wszystkich kanałów.

WAŻNE: Należy pamiętać o prawidłowym ustawieniu liczby stopni schodowych w pozycji UP06 menu ustawień początkowych!

5.15. Algorytm działania czujek

Wyboru algorytmu działania czujek dokonuje się w pozycji G15 MENU GŁÓWNEGO „Algorytm od czuj”. Dostępne są 4 algorytmy, według których mogą działać czujki:

Algorytm nr 1 – typowo pod czujki, z opcją zapalania z naprzeciwka

Przykład A:

- zadziałała czujka dolna (interpretacja: osoba wchodzi na schody z dołu)
- trwa zapalanie (efekt świetlny) z dołu do góry (komunikat na LCD: D>>>>>>)
- efekt zapalania dochodzi do końca schodów (komunikat na LCD: *****, następnie: ***** 3 s – odliczanie czasu maksymalnego świecenia)
- zadziała czujka górna (interpretacja: osoba opuszcza schody na górze)
- od razu nastąpi wygaszanie, czas pozostały do końca czasu maksymalnego świecenia się wyzeruje (komunikat na LCD: D....***, następnie: D)

Przykład B

- zadziałała czujka dolna (interpretacja: osoba wchodzi na schody z dołu)
- trwa zapalanie (efekt świetlny) z dołu do góry (komunikat na LCD: D>>>>>>)
- podczas trwania zapalania (komunikat na LCD: D>>>>>>) zadziała czujka górna (interpretacja: osoba z naprzeciwka - inna osoba wchodzi na schody od góry)
- od strony góry uruchamia się drugi efekt zapalania oświetlenia, oba efekty zapalania spotykają się po drodze.
- po upływie czasu maksymalnego świecenia schody wygaszą się od środka w obu kierunkach

Algorytm nr 2 – typowo pod przyciski (może być stosowany również z czujkami)

Pojedyncza osoba, poruszając się schodami, naciska tylko przycisk znajdujący się od strony, z której wchodzi na schody. Nie naciska przycisku opuszczając schody. Schody wygaszą się po upływie czasu maksymalnego świecenia.

Jeżeli na schody wejdzie więcej osób (kolejno, z naprzeciwka), to każde naciśnięcie przycisku aktywuje efekt z danego kierunku i te efekty świetlne nakładają się na siebie.

W przypadku stosowania algorytmu nr 2 z czujnikami, efekty od czujek również działają niezależnie i nakładają się na siebie w przypadku zadziałania dwóch czujek w krótkim odstępie czasu.

Algorytm nr 3 – typowo pod czujki, bez opcji zapalania z naprzeciwka

Nie ma efektu świetlnego z naprzeciwka, jeśli druga czujka zadziała, zanim efekt zapalania dojdzie do końca. Jak efekt dojdzie do końca i zadziała druga czujka to następuje wygaszanie.

Przykład C:

- zadziałała czujka dolna (interpretacja: osoba wchodzi na schody z dołu)
- trwa zapalanie (efekt świetlny) z dołu do góry (komunikat na LCD: D>>>>>>)
- efekt zapalania dochodzi do końca schodów (komunikat na LCD: *****, następnie: ***** 6 s – odliczanie czasu maksymalnego świecenia)
- zadziała czujka górna (interpretacja: osoba opuszcza schody na górze)
- od razu nastąpi wygaszanie, czas pozostały do końca czasu maksymalnego świecenia się wyzeruje (komunikat na LCD: D....***, następnie: D)

Przykład D

- zadziałała czujka dolna (interpretacja: osoba wchodzi na schody z dołu)
- trwa zapalanie (efekt świetlny) z dołu do góry (komunikat na LCD: D>>>>>>>)
- podczas trwania zapalania (komunikat na LCD: D>>>>>>>) zadziała czujka górna (fizycznie może to odpowiadać m.in. takim sytuacjom: osoba idąca z dołu aktywowała górną czujkę, zanim wszystkie schody w pełni się rozświeciły; weszła osoba z naprzeciwka od góry schodów)
- sygnał od czujki górnej zostanie zignorowany (od strony góry NIE uruchomi się drugi efekt zapalania oświetlenia)

po upływie czasu maksymalnego świecenia schody wygaszą się.

Algorytm nr 4 – resetujący czas maksymalnego świecenia

Jeśli druga czujka (lub ponownie ta sama) zadziała w momencie, gdy wszystkie schody są już zapalone, następuje reset czasu świecenia maksymalnego do wartości ustawionej w menu. Po upływie tego czasu oświetlenie wygasi się.

Jeżeli druga czujka zadziała w momencie trwania efektu zapalania od pierwszej czujki, oświetlenie zacznie się załączać również z przeciwnej strony. Efekty spotkają się po drodze. Czas świecenia maksymalnego w momencie wynikającym z działania poszczególnych efektów zresetuje się, a po jego upływie światło wygasi się od środka schodów ku obu ich krańcom.

5.16. Funkcja stałego świecenia timer PS

Funkcja stałego świecenia timer PS zapewnia możliwość załączenia świecenia wszystkich stopni schodowych na raz (bez efektu świetlnego) po chwilowym zwarcu wejścia PS do masy. W praktyce do załączania stosuje się przycisk chwilowy zwirny monostabilny (typu dzwonkowego), montowany w pobliżu wejścia na schody. Można zamontować jeden przycisk lub wiele przycisków i podłączyć je do sterownika równolegle, co jest wygodniejszym rozwiązaniem, gdyż umożliwia włączanie/ wyłączenie oświetlenia dowolnym z przycisków.

Świecenie stałe PS jest to świecenie w trybie TIMER, tzn. oświetlenie stałe automatycznie wygasi się po upływie zaprogramowanego czasu. Czas, na jaki aktywowane ma być świecenie stałe po naciśnięciu przycisku PS, ustawia się w pozycji G17 menu głównego „/Timer/ wej. PS”. Dostępne są wybrane wartości z przedziału od 1s do 166 minut. Funkcję timer PS można również dezaktywować w dowolnym momencie naciskając ponownie przycisk PS (lub dowolny z wielu podłączonych przycisków).

WSKAZÓWKA: W przypadku schodów z wejściem do pomieszczenia/ pomieszczeń z półpiętra funkcja świecenia stałego timer PS może być wykorzystana do załączania oświetlenia schodów z poziomu półpiętra. Osoba wychodząca z pomieszczenia na półpiętrze aktywuje timer PS i udaje się bezpiecznie w dowolnym kierunku, gdyż wszystkie stopnie schodowe zostały zapalone równocześnie i świecą przez ustawiony w menu czas. Załączanie funkcji timer PS może odbywać się przyciskiem, sygnałem (0 logiczne) lub przekaźnikiem czujki.

UWAGA: Do wejścia PS nie można podłączać żadnego napięcia!

5.17. Jasność świecenia w trybie świecenia stałego timer PS

Jasność świecenia stałego timer PS regulowana jest w zakresie od 0 do 100% mocy elektrycznej źródeł światła. Regulacji dokonuje się w pozycji G16 „Jasność stał. PS” menu głównego sterownika.

5.18. Tryb ciągły świecenia stałego TS

Tryb ciągły świecenia stałego TS to alternatywny sposób wykorzystania wejścia PS sterownika. Tryb ciągły stałego świecenia TS zapewnia możliwość załączenia świecenia wszystkich stopni schodowych na raz (bez efektu świetlnego) na czas zwarcia wejścia PS do masy. Do aktywacji trybu ciągłego TS może służyć prosty przełącznik bistabilny, jednak w praktyce częściej stosuje się sygnał (0-logiczne) z centrali/ modułu wykonawczego inteligentnego domu lub urządzeń wykonawczych współpracujących z systemami typu Apple Home Kit, Amazon Alexa, Google Home itp.

UWAGA: Do wejścia PS nie można podłączać żadnego napięcia!

5.19. Jasność świecenia w trybie ciągłym świecenia stałego TS

Jasność w trybie ciągłym świecenia stałego TS regulowana jest w zakresie od 0 do 100% mocy elektrycznej źródeł światła. Regulacji dokonuje się w pozycji G18 „Jasność stał. TS” menu głównego sterownika.

5.20. Funkcja blokady sterownika PB

W sterowniku znajduje się wejście PB, które po zwarcie do masy blokuje działanie sterownika (brak efektów oraz podświetlania spoczynkowego). Blokada może być załączana ręcznie standardowym przełącznikiem bistabilnym, sygnałem (logiczne 0) lub przekaźnikiem czujki zmierzchovej, sygnałem (logiczne 0) z modułu czasowego lub centrali typu „inteligentny dom”.

UWAGA: Funkcje świecenie stałe timer PS oraz ciągłe TS (tryb świecenie stałego) mają wyższy priorytet i zostaną uruchomione nawet podczas blokady sterownika.

UWAGA: Do wejścia PB nie można podłączać żadnego napięcia!

5.21. Jasność blokady

W pozycji G19 „Jasność blok. PB” menu głównego użytkownik ma możliwość ustawienia poziomu jasności blokady w zakresie 0-100% mocy elektrycznej źródeł światła:

- na poziomie jasności 0% - schody nie będą podświetlane, kiedy blokada jest aktywna,
- na poziomie jasności > 0% - schody będą świeciły z zadana jasnością, kiedy obowiązuje blokada.

5.22. Procentowy tryb nocny TN

Prosty procentowy tryb nocny to alternatywny sposób wykorzystania wejścia PB sterownika. Aby wejście PB mogło służyć do aktywacji trybu nocnego, w pozycji G19 menu głównego MUSI zostać wybrana jedna z wartości „Jasność nocna TN” (dostępne wybrane wartości z przedziału 3,0% - 50%).

Jeżeli w pozycji G19 menu głównego zostanie wybrana wartość „Jasność nocna TN”, to zwarcie wejścia PB do masy wprowadzi sterownik w pracę w trybie nocnym. Tryb nocny może być załączany ręcznie standardowym przełącznikiem bistabilnym, sygnałem (logiczne 0) lub przekaźnikiem czujki zmierzchovej, sygnałem (logiczne 0) z modułu czasowego lub centrali typu „inteligentny dom”.

W trybie nocnym jasność świecenia źródeł światła zostaje obniżona procentowo, w odniesieniu do wartości ustawionych w menu. Procent pierwotnej jasności, do którego ma być ściemnione oświetlenie w trybie nocnym, to wartość procentowa widoczna w pozycji G19 menu głównego „Jasność nocna TN” w prawym dolnym rogu wyświetlacza LCD. Dostępne są wybrane wartości z przedziału 3-50%.

Przykład: jasność stałego świecenia timer PS ustawiona jest na 100% mocy nominalnej. Jasność nocną TN użytkownik ustalił na 10%. Oznacza to, że gdy sterownik będzie pracował w trybie nocnym i zostanie aktywowane stałe świecenie timer PS, to jasność źródeł światła zostanie ograniczona ze 100% do 10% (10% obliczone ze stu daje 10). Dokładna wartość może być nieco odmienna – wynika to z faktu, że ustawione w menu 10% jest wartością zaokrągloną do pełnych jedności.

UWAGA 1: jeżeli wynikowa wyliczona wartość (% jasności nocnej TN x pierwotna jasność) jest mniejsza niż 0,3% to zostanie ona podwyższona do wartości 0,3%. Jasność 0,3% mocy nominalnej źródeł światła to minimalny poziom jasności możliwy doysterowania przez kontroler.

UWAGA 2: Do wejścia PB nie można podłączać żadnego napięcia!

6. Menu sterownika

W sterowniku dostępne są 2 różne menu:

- menu USTAWIENIA POCZĄTKOWE – parametry ogólne typu liczba schodów, typ czujników (sposób wyzwalania), opóźnienie zasilania, czas blokady czujki, wygaszanie LCD czy reset ustawień
- menu GŁÓWNE – parametry wpływające na wizualny efekt oświetlenia schodów: szybkości, rozmycia, nierównomierności, płynność, jasności, efekty wygaszania, opóźnienie wygaszania, świecenie spoczynkowe, świecenie stałe, blokada/ tryb nocny

Poniżej w tabeli znajduje się zestawienie typów menu sterownika, oznaczeń poszczególnych menu, sposobu wchodzenia i poruszania się do menu, dokonywania ustawień parametrów oraz wychodzenia z menu.

	menu USTAWIENIA POCZĄTKOWE	menu GŁÓWNE
oznaczenie menu (w dolnej linii LCD po lewej stronie)	UPxx gdzie xx to numer pozycji, od 01 do 08	MGxx gdzie xx to numer pozycji, od 01 do 19
wchodzenie do menu	nacisnąć i przytrzymać przycisk > do pojawienia się na wyświetlaczu napisu „Ustaw.początk. puść przycisk”	krótko nacisnąć (nacisnąć i puścić) przycisk vPB
	• Wchodząc do danego menu po raz pierwszy po podłączeniu zasilania/ resecie zasilania/ zaniku zasilania – wchodzi się do pierwszej pozycji 01. • Po wyjściu z menu i ponownym wejściu – wchodzi się do pozycji, w której było się w danym menu ostatnio (o ile pomiędzy wyjściem i ponownym wejściem nie było odłączane zasilanie sterownika).	
poruszanie się po menu	przycisk vPB – przejście do następnej pozycji przycisk ^PS – przejście do poprzedniej pozycji Pozycje menu zapętlają się, tzn. po menu można chodzić dookoła, cofając się z pierwszej pozycji przejdzie się do ostatniej, a idąc naprzód z ostatniej – przejdzie się do pierwszej.	
zmiana wartości parametrów	przycisk < - zmniejszanie wartości liczbowej/ procentowej lub przejście do poprzedniej wartości tekstowej przycisk > - zwiększanie wartości liczbowej/ procentowej lub przejście do następnej wartości tekstowej Aby przyspieszyć zmianę wartości parametru można przytrzymać przycisk < przy zmniejszaniu wartości, a przycisk > przy zwiększaniu wartości parametrów.	
wychodzenie z menu	Aby wyjść z menu, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk vPB lub ^PS.	

UWAGA 1: Ustawione wartości parametrów menu są zapamiętywane nawet po zaniku zasilania.

UWAGA 2: Aby przetestować efekt świetlny na schodach po zmianie wartości parametrów, należy wyjść z menu i dopiero wtedy aktywować czujnik/ nacisnąć przycisk.

6.1. Menu USTAWIENIA POCZĄTKOWE

MENU USTAWIENIA POCZĄTKOWE	Wchodzenie do menu: nacisnąć i przytrzymać przycisk >. Przechodzenie między pozycjami menu: vPB – następna ^PS - poprzednia pozycja. Zmiana wartości parametrów: przycisk > zwiększanie przycisk < zmniejszanie. Wychodzenie z menu: należy nacisnąć i przytrzymać przycisk vPB.
Wyzwol. czujki D UP01 1,4V	Sposób wyzwolenia wejścia czujki dolnej. Dostępne opcje: 1-log. (H) – wyzwolenie stanem wysokim 0-log. (L) – wyzwolenie stanem niskim U: 1,8V>1,0V – wyzwolenie progiem napięcia
Wyzwol. czujki G UP02 1,5V	Sposób wyzwolenia wejścia czujki górnej. Dostępne opcje: 1-log. (H) – wyzwolenie stanem wysokim 0-log. (L) – wyzwolenie stanem niskim U: 1,8V>1,0V – wyzwolenie progiem napięcia
Czas blok. czuj. UP03 2s	Nastawy w zakresie 0-20s, ze skokiem co 1s. Zalecane ok. 2-3s.
Jas. wygasz. LCD UP04 20%	Jasność podświetlenia LCD, do której wygaszany jest wyświetlacz w stanie czuwania. Dostępne wybrane wartości z przedziału 0% - 100%. W trakcie zmiany wartości parametru zmiana jasności wyświetlacza widoczna jest w czasie rzeczywistym.
Czas wygasz. LCD UP05 10s	Czas braku aktywnego działania użytkownika, po którym wyświetlacz przejdzie w stan czuwania i wygasi się do poziomu jasności ustawionego w poprzedniej pozycji. Zakres ustawień 0-250s.
Liczba schodów UP06 17	Wybór liczby stopni schodowych/ źródeł światła. Możliwe wartości od 11 do 17.
Start zasilania UP07 1s	Opóźnienie startu zasilania źródeł światła. Zakres wartości 0-250s. Zalecane ustawienie około 60s w przypadku stosowania czujników PIR. Przez ten czas blokowana będzie aktywacji oświetlenia od sygnału z czujek. Jest to czas niezbędny czujnikom PIR na stabilizację tła po załączeniu zasilania (podczas stabilizacji czujniki mogą być samoistnie wzbudzone).
RESET ustawień!! UP08 < & >	Aby wykonać RESET do ustawień fabrycznych, należy jednocześnie nacisnąć przyciski < i > (zabezpieczenie przed przypadkowym resetem sterownika!)

6.2. Menu GŁÓWNE

MENU GŁÓWNE	Aby wejść do menu głównego należy nacisnąć przycisk vPB. Przechodzenie między pozycjami menu: vPB – następna ^PS - poprzednia pozycja. Zmiana wartości parametrów: przycisk > zwiększanie przycisk < zmniejszanie. Wychodzenie z menu: należy nacisnąć i przytrzymać przycisk vPB.
Szybkość zapal. G01 95%	Regulacja szybkości zapalania w zakresie 0-100% (0%-najwolniej z możliwych, 100% – największa możliwa szybkość)
Szybkość gaszen. G02 80%	Regulacja szybkości gaszenia w zakresie 0-100% (0%-najwolniej z możliwych, 100% – największa możliwa szybkość)
Nierówn. zapal. G03 0%	Regulacja nieliniowości (nierównomierności) zapalania w zakresie -100% do +100% (0% – brak nierównomierności, wartości dodatnie - początkowe stopnie schodowe zapalają się szybciej, kolejne coraz wolniej; wartości ujemne - początkowe stopnie schodowe zapalają się wolniej, kolejne coraz szybciej.
Nierówn. gaszen. G04 0%	Regulacja nieliniowości (nierównomierności) gaszenia w zakresie -100% do +100% (0% – brak nierównomierności, wartości ujemne - początkowe stopnie schodowe wygaszają się wolniej, kolejne coraz szybciej; wartości dodatnie - początkowe stopnie schodowe wygaszają się szybciej, kolejne coraz wolniej.
Rozmycie zapal. G05 płynny 95%	Wartości: skokowy 0% oraz od płynny 1% do płynny 100%. Skokowy 0% oznacza zapalenie źródeł światła bez efektu płynności, od razu z pełną mocą. 1% to najmniej rozmyty, a 100% najbardziej rozmyty efekt płynnego zapalania. Zalecany wybór: skokowy 0% lub płynny od 50% w górę.
Rozmycie gaszen. G06 skokowy 0%	Wartości: skokowy 0% oraz od płynny 1% do płynny 100%. Skokowy 0% oznacza gaszenie od razu do zera lub jasności spoczynkowej. 1% to najmniej rozmyty, a 100% najbardziej rozmyty efekt płynnego wygaszania. Zalecany wybór: skokowy 0% lub płynny od 50% w górę.
Algorytm gaszen. G07 2	Wybór jednego spośród 10 sposobów wygaszania oświetlenia. Zasady działania poszczególnych algorytmów opisano w podrozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..
Jasność efektu G08 100,0%	Wartości od 5% do 100%. Zalecane powyżej 50%, najlepiej 100%. Jeżeli źródła światła świecą za jasno, w pierwszej kolejności najlepiej zmniejszyć napięcie wyjściowe na zasilaczu lub zastosować słabsze LEDy.
Czas maks świec. G09 10s	Regulacja czasu świecenia od momentu, gdy efekt dojdzie do końca (schody się rozświetlą), do chwili, kiedy zaczną gasnąć (przy braku sygnału z drugiej czujki). Regulacja w zakresie 0-250s. Zalecane wartości: 5s-15s.
Czas opóźn. wyg. G10 9s	Czas, w jakim schody będą świeciły z jasnością opóźnienia wygaszania, do której wstępnie się wygasiły. Po upływie tego czasu oświetlenie wygasi się do 0 lub ustawionej jasności spoczynkowej. Zakres: od 1s do 1000min lub wył. Jeżeli wyłączony, to dwie kolejne pozycje menu są nieaktywne (XXXX).
Czas opóźn. wyg. G10 wyłą.	

Szybkość op. wyg G11 80%	Regulacja szybkości gaszenia od jasności opóźnionego wygaszania do 0 lub jasności spoczynkowej.
Szybkość op. wyg G11 XXXX	0%-najwolniej z możliwych, 100% – największa możliwa szybkość XXXX - jeżeli w pozycji G10 wybrano wył.
Jasność op. wyg. G12 15,6%	Jasność, do której wstępnie wygasi się efekt podczas wygaszania stopni schodowych. Wszystkie stopnie będą świeciły z tą jasnością przez czas ustawiony w pozycji G10 menu, aby następnie wygasić się do 0 lub poziomu jasności spoczynkowej.
Jasność op. wyg. G12 XXXX	Zalecane ustawienie wartości większej od jasności spoczynkowej i mniejszej od jasności maksymalnej efektu. Zakres ustawień: 0,0% - 49,8%. XXXX - jeżeli w pozycji G10 wybrano wył.
Jasność spoczyn. G13 1,5%	Regulacja jasności spoczynkowej (w stanie czuwania) w zakresie od 0% do 20%.
Tryb świec. sp. G14 skrajne	Wybór sposobu podświetlania spoczynkowego: „skrajne” - spoczynkowo podświetlone są punkty/ stopnie pierwszy i ostatni lub „wszystkie” - podświetlone są wszystkie punkty/ stopnie schodowe.
Algorytm od czuj G15 1	Wartości od 1 do 4. Zasady działania poszczególnych algorytmów opisano w podrozdziale 5.15 Algorytm działania czujek.
Jasność stał. PS G16 100,0%	Regulacja jasności punktów świetlnych/ stopni schodowych po wyzwoleniu od wejścia ^PS (stałe świecenie w funkcji timer) w zakresie 0-100%.
/Timer/ wej. PS G17 81s	Regulacja czasu timera świecenia stałego wyzwalanego od wejścia na przycisk ^PS. Zakres: wybrane wartości z przedziału od 0s do 1000m. Po wyzwoleniu od wejścia ^PS załączy się świecenie wszystkich kanałów na ustawiony czas i z zadaną jasnością. Ponowne naciśnięcie przycisku ^PS przed upływem czasu wyłącza stałe świecenie.
Jasność stał. TS G18 50%	Regulacja jasności punktów świetlnych/ stopni schodowych po wyzwoleniu od trybu stałego świecenia TS od wejścia PS. Zakres 0-100%.
Jasność blok. PB G19 0%	Nazwa pozycji G19 w górnej linii LCD różni się w zależności od wybranej funkcji.
Jasność nocna TN G19 10,0%	- Blokada - „Jasność blok. PB” (ustawienie fabryczne, z wartością 0%) - regulacja jasności źródeł światła (stopni schodowych) po aktywacji blokady od wejścia vPB. Zakres regulacji 0-80%. - Tryb nocny - „Jasność nocna TN” - regulacja stopnia redukcji jasności w trybie nocnym (jako % wartości obowiązującej przy normalnej pracy). Wybrane wartości od 3% do 50%.

7. Komunikaty podczas pracy

Uruchamianie i gotowość do pracy

Wer.11-17 LCD ST
Lang./Sprache-PL

Pierwszy ekran widoczny po włączeniu zasilania. W górnej linii – model (wersja) sterownika, w dolnej – aktualnie wybrany język menu. W ciągu około 3s istnieje możliwość zmiany języka menu sterownika przy pomocy przycisków < i >.

D: X G: 0

Informacja diagnostyczna, gdzie X to liczba załączeń wejścia PD, a Y - wejścia PG, liczona od włączenia zasilania. Funkcja bardzo przydatna w diagnostyce załączeń od czujek w celu regulacji zasięgu, eliminacji zakłóceń (odbicia, itp.)

St.-D:H St.-G:H

Informacje o aktualnym stanie czujników:

„St.-D:” – informacja o aktualnym stanie podawanym przez czujnik dolny. Możliwe stany: H – aktualny stan wysoki (high, 1 logiczne) i L – aktualny stan niski (low, 0 logiczne).

St.-D:L St.-G:L

„St.-G:” – informacja o aktualnym stanie podawanym przez czujnik górny. Możliwe stany: H – aktualny stan wysoki (high, 1 logiczne) i L – aktualny stan niski (low, 0 logiczne).

Ud=0,0V Ug=0,1V

„Ud” – informacja o aktualnym napięciu w voltach [V] podawanym z czujki dolnej. Informacja wyświetlana tylko, jeżeli w menu ustawień początkowych wybrane zostały czujki wyzwalające progiem napięciowym (czujki optyczne Sharp).

St.-D:H Ug=1,1V

„Ug” – informacja o aktualnym napięciu w voltach [V] podawanym z czujki górnej. Informacja wyświetlana tylko, jeżeli w menu ustawień początkowych wybrane zostały czujki wyzwalające progiem napięciowym (czujki optyczne Sharp).

Jas.sp. |||| 1,1%

Informacje o świeceniu spoczynkowym:

- % jasności świecenia źródeł światła podczas oczekiwania sterownika na sygnał do aktywacji sekwencji (% mocy elektrycznej źródeł światła, w przykładzie 1,1%),

- tryb świecenia spoczynkowego: |||| świecą wszystkie źródła światła; | | świecą tylko skrajne źródła światła,

- komunikat „Jas. sp. 0,0%” oznacza brak świecenia spoczynkowego. Żadne źródła światła nie świecą podczas oczekiwania sterownika na sygnał do aktywacji sekwencji.

Jas.sp. | | 1,1%

Jas.sp. 0,0%

Nocny -vPB 20,0%

Informacja o pracy sterownika w trybie nocnym (od wejścia vPB). Wartość liczbową oznacza procent pierwotnych wartości jasności (ustawionych w menu), do jakiego ograniczone zostanie świecenie przy aktywnym trybie nocnym. W przykładzie wszystkie jasności będą ograniczone do 20% pierwotnych wartości.

Praca sterownika

D>>>>>>

Zadziałała czujka dolna i trwa, zapalanie z dołu do góry.

Efekt doszedł do końca schodów. Wszystkie kanały świecą z ustawioną jasnością maksymalną.

***** 5s

Kanały świecą z ustawioną jasnością maksymalną i sterownik czeka na wygaszanie (sygnał z czujki drugiej lub upływ ustawionego czasu). Trwa odliczenie czasu maksymalnego świecenia (sekundy odliczane do dołu).

D....***

Wygaszanie główne. Wygaszanie z dołu do góry do jasności opóźnionego wygaszania (jeżeli aktywne), albo do 0 lub jasności spoczynkowej (jeżeli opóźnione wygaszanie nieaktywne).

D.....

Oświetlenie wygaszone do poziomu jasności opóźnionego wygaszania.

D.... 2s

Oświetlenie wygaszone do poziomu jasności opóźnionego wygaszania. Trwa odliczenie czasu opóźnienia wygaszania (sekundy odliczane do dołu).

D

Wygaszanie opóźnione. Wygaszanie oświetlenia od jasności opóźnionego do zera lub jasności spoczynkowej.

<<<<<<<G

Zapalanie z góry do dołu.

Efekt doszedł do końca schodów. Wszystkie kanały świecą z ustawioną jasnością maksymalną.

5s *****

Kanały świecą z ustawioną jasnością maksymalną i sterownik czeka na wygaszanie (sygnał z czujki drugiej lub upływ ustawionego czasu). Trwa odliczenie czasu maksymalnego świecenia (sekundy odliczane do dołu).

***....G

Wygaszanie główne. Wygaszanie z góry do dołu do jasności opóźnionego wygaszania (jeżeli aktywne), albo do 0 lub jasności spoczynkowej (jeżeli opóźnione wygaszanie nieaktywne).

.....G

Oświetlenie wygaszone do poziomu jasności opóźnionego wygaszania.

2s G

Oświetlenie wygaszone do poziomu jasności opóźnionego wygaszania. Trwa odliczenie czasu opóźnienia wygaszania (sekundy odliczane do dołu).

.... G

Wygaszanie opóźnione. Wygaszanie oświetlenia od jasności opóźnionego do zera lub jasności spoczynkowej.

Blokada vPB 0%

Blokada działania od wyzwolenia fizycznego wejścia vPB (moc świecenia ustawiona w menu konfiguracyjnym, w przykładzie 0%). Blokada działania od wejścia vPB jest dla trwającego dłużej niż 2s zwarcia tego wejścia do masy. Poniżej 2s - wejście do menu.

Stałe świecenie
Timer PS 55 s

Aktywna funkcja czasowa stałego świecenia timer PS, wyzwalana impulsem od wejścia PS. Świecenie czasowe z jasnością ustawioną w menu. Funkcję timer można wyłączyć w każdej chwili wyzwalając wejście ^PS ponownie impulsem do masy. Moc (jasność) świecenia ustawiana w menu konfiguracyjnym.

Jasność 100,0%
Timer PS 55 s

→ wartość w sekundach (w przykładzie 55 s) to liczba sekund pozostała do wygaszenia timera świecenia stałego PS (odliczanie w dół).

→ w górnej linii LCD na zmianę:

- informacja „Stałe świecenie”
- nominalna jasność świecenia oświetlenia w % (taka, jak w menu)

Stałe świec. -TS
Jasność 49,8%

Sterownik w trybie ciągłego stałego świecenia TS, inicjowanym zwarciem do masy wejścia PS. Wyjścia sąysterowane z ustawioną mocą (jasnością) tak długo, jak długo jest zwarcie wejścia PS do masy.

W górnej linii LCD informacja o stałym świeceniu w trybie ciągłym TS.

W dolnej linii LCD informacja o jasności świecenia (% mocy elektrycznej źródeł światła)

Pozostałe komunikaty

RESET ustawień!!
puść przycisk

RESET ustawień!!
Reset – czekaj..

RESET ustawień!!
Zresetowano

Wyjście z menu
puść przycisk

Komunikaty wyświetlane podczas resetu do ustawień fabrycznych.

Komunikat wyświetlany przy wychodzeniu z menu (wciśnięcie i przytrzymanie przycisku ^PS lub vPB).

8. Priorytety pracy

Tryby pracy wg priorytetu:

- Najwyższy priorytet pracy to wyzwalanie stałego świecenia TS w trybie ciągłym (od wejścia PS). Jeżeli w danej chwili aktywne jest wejście od czujek, blokady PB lub świecenia stałego timer PS, to w momencie pojawienia się ciągłego sygnału od wejścia PS zostanie on priorytetowo wykonany.
- Stałe świecenie w funkcji timer (od wejścia PS). Przykładowo, jeżeli załączona jest funkcja blokady od wejścia PB i przyjdzie sygnał na wejście PS, to załączy się stałe świecenie w funkcji timer, bo ma wyższy priorytet.
- Blokada od wejścia PB.
- Najniższy priorytet mają efekty świetlne aktywowane od wejścia PD i PG (od czujników/ przycisków). Oznacza to, że jeżeli choć jedna z trzech powyższych funkcji (TS, PS, PB) będzie aktywna, to sygnały z wejść od czujek nie będą brane przez sterownik pod uwagę.

Wejście TN (tryb nocny) działa zawsze (po jego załączeniu).

9. Postępowanie podczas montażu, instalacji i uruchamiania inteligentnych sterowników schodowych Nowoster

1. Położenie przewodów miedzianych (typowo 0,5mm² dwużyłowych, ze względu na łatwiejsze układania zalecana linka miedziana, przewód płaski) między punktami świetlnymi (oczek LED, taśmy LED), a miejscem, gdzie będzie sterownik schodowy (szafka, skrzynka, wnęka, piwnica, strych, skrytka, pomieszczenie gospodarcze itp.)
2. Położenie przewodów miedzianych 3-żyłowych (mogą być cienkie, typowo 0,35mm², bo to przewody sygnałowe, małoprądowe) między otworem, miejscem czujki dolnej a sterownikiem oraz między otworem, miejscem czujki górnej a sterownikiem.
Można też do tego celu wykorzystać dobrej jakości skrętkę komputerową, miedzianą, ekranowaną.
3. Położenie przewodów dodatkowych 2-żyłowych (od 0,25 do maksymalnie 0,5mm²), np. od przełącznika TS, przycisku/ przycisków funkcji timer stałego świecenia PS, blokady PB. Przykładowo do funkcji timer stałego świecenia PS można podłączyć równolegle kilka przycisków w różnych miejscach.
4. Położenie przewodów sieci 230V (3 żyły L, N i PE) do szafki, wnęki, skrzynki itp., aby podłączyć zasilacz impulsowy 12V/ 24V DC.
5. Podłączenie zasilacza 12V/ 24V DC do sieci (przez osobę z uprawnieniami!).
6. Podłączenie oczek LED, taśmy LED do przewodów (najlepiej lutować lub przykręcać na zaciski). Nie zaleca się stosowania złączek wsuwanych.
7. Sprawdzenie, czy nie ma zwarcia na przewodach taśm lub oczek LED np. miernikiem (omomierzem) i/lub podłączając każdy punkt świetlny do 12V/ 24V DC i sprawdzając czy świeci. Jeżeli jest zwarcie, należy je zlokalizować i usunąć. Jeżeli do sterownika podłączy się taśmy na przewodzie ze zwarcie może dojść do uszkodzenia tranzystora danego kanału.

8. Podłączenie sterownika schodowego do zasilacza 12V/ 24V (jeżeli możliwe, sprawdzić czy napięcie na zasilaczu nie jest wyższe niż 12V/ 24V). W zasilaczach impulsowych modułowych można doregulować napięcie wyjściowe z zasilacza. Jeżeli sterownik schodowy uruchomił się (ekran startowy LCD), to można przejść do kolejnego punktu.
9. Sprawdzić działanie sterownika na dołączonych mikroprzyciskach. W pierwszej kolejności można sprawdzić działanie wejścia PS. Jeżeli symulacja działania sterownika schodowego zostanie przeprowadzona pomyślnie, można przejść do kolejnego punktu.
10. Wybrać algorytm, efekt, wyregulować wstępnie szybkości, parametry itp.
11. Podłączyć wybrany typ czujników zgodnie z instrukcją. Sprawdzić działanie na czujkach. W przypadku stosowania czujników Sharp wyregulować ich zasięg zgodnie z instrukcją.
12. Doregulować do potrzeb, dopasować czasy, szybkości, wybrać efekt wygaszania, algorytm działania czujek itp. dla warunków typowych panujących na schodach oraz oczekiwań odnośnie działania. W przypadku „przestrojenia” układu najlepiej powrócić do ustawień fabrycznych (wykonać reset do ustawień fabrycznych).

10. Utylizacja



Chroń środowisko! Nie wyrzucaj zepsutego lub zużytego urządzenia do pojemnika ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi ani do pojemników na odpady sortowane. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE) gromadzony jest w punktach zbierania zużytego sprzętu.