

ELEKTRYCZNY PRZEWÓD GRZEWczy DO ZEWNĘTRZYCH
SYSTEMÓW PRZECIWOBLODZENIOWYCH

MA ICE-30

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Mission Air®



Příručka je k dispozici v polštině.



Manual available in English.



Instrukcja dostępna w języku polskim.

missionair

O NAS

Misja marki Mission Air® jest jasna - tworzyć nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które zapewnią Państwu wygodę i komfort poprzez dostarczanie zeroemisyjnych produktów w zakresie elektrycznego ogrzewania i klimatyzacji.

Jako odpowiedzialna firma dążymy do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, poprzez projektowanie i produkcję wydajnych systemów, które świetnie współpracują z odnawialnymi źródłami energii i zmniejszają tym samym emisję szkodliwych dla naszej planety gazów.

Troska o środowisko naturalne to jeden z naszych priorytetów!



www.missionair.pl



missionair

Dziękujemy za zaufanie oraz zakup naszych produktów. Jesteśmy pewni, że przewody grzewcze MA ICE-30 od Mission Air® zagwarantują ciepło w każdej sytuacji.

Niniejsza instrukcja została opracowana specjalnie dla Ciebie, aby między innymi pomóc zrozumieć, jak działa Twój system przewodów grzewczych MA ICE-30 od Mission Air®, a co za tym idzie, jak obsługiwać go z maksymalną wydajnością.

Instrukcja pomoże Ci w bezpiecznej instalacji i odpowie na pytania, które mogą pojawić się podczas montażu.

Instrukcja powinna być przeczytana i w pełni zrozumiana przed instalacją systemu. Błędna instalacja lub brak wypełnienia karty gwarancyjnej oraz planu instalacji jest jednoznaczny z utratą ochrony gwarancyjnej.



www.missionair.pl



missionair

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem i pożaru!

Jeśli system ulegnie uszkodzeniu lub nie zostanie prawidłowo zainstalowany, może dojść do pożaru lub porażenia prądem, co może w efekcie skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia. Należy uważnie przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

Ważne jest, aby system był instalowany wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków, którzy są zaznajomieni z prawidłowym wymiarowaniem, instalacją, budową i działaniem systemu ogrzewania oraz związanymi z nim zagrożeniami. Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi. Jeśli nie znasz tych wymagań, skontaktuj się z certyfikowanym elektrykiem.

Jeśli system jest uszkodzony, należy go wymienić. Nie próbuj samodzielnie łączyć ani naprawiać żadnej części systemu. Przewodów grzewczych nie należy skracać. Długość przewodu należy dobrać do konkretnego planu instalacji.

Bezpieczeństwo i niezawodność każdego systemu ogrzewania zależy od jego właściwego projektu, instalacji i testowania. Nieprawidłowa instalacja lub niewłaściwa obsługa produktu może spowodować uszkodzenie przewodu grzejnego, elementów systemu i mienia, a także może stworzyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji są bardzo istotne. Należy przestrzegać ich uważnie, aby zminimalizować zagrożenia i zapewnić niezawodne i bezpieczne działanie systemu.

missionair

OPIS PRODUKTU

System MA ICE-30 został zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony przeciwzamarzaniowej oraz ochrony przeciwśniegowej zewnętrznych części budynku, takich jak wejścia, schody, chodniki, podjazdy, rampy itp.

Instalacja systemu zapewnia wiele korzyści. Wśród nich możemy wymienić między innymi:

- trwałe rozwiązanie problemów spowodowanych niskimi temperaturami,
- poprawę bezpieczeństwa, zapewniając natychmiastową ulgę od śniegu i lodu,
- oszczędności czasu, poprzez brak konieczności odśnieżania chodników, podjazdów czy schodów,
- oszczędności finansowe, związane z brakiem konieczności wynajmowania firm lub maszyn do odśnieżania,
- niskie koszty eksploatacji,
- efektywne wykorzystanie mocy przy zastosowaniu właściwych systemów sterowania.

Cechy systemu MA ICE-30:

- idealny do podjazdów, parkingów, chodników, schodów, ramp, mostów i wielu innych zastosowań,
- do stosowania w betonie, asfalcie, kostce brukowej lub kamiennej oraz płytkach ceramicznych lub kamiennych,
- połączenie jednopunktowe,
- kabel dwużyłowy,
- cichy, wydajny i bezpieczny,
- nie emituje pola elektromagnetycznego (EMF),
- łatwa i elastyczna instalacja,
- trwała konstrukcja,
- 25-letnia gwarancja na wady produkcyjne.

missionair

SPECYFIKACJA

UWAGA!

Kabli grzewczych w żadnym przypadku nie wolno:

- przycinać lub skracać,
- krzyżować ze sobą i innymi przewodami np. zasilającymi,
- układać w taki sposób, że będą się ze sobą stykać.

W ŻADNYM PRZYPADKU NIE WOLNO INSTALOWAĆ KABLI BEZ NADZORU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH!

KONSTRUKCJA KABLA	stałoporowa, dwużyłowa, ekranowa
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230 V / 50 Hz
MOC LINIOWA	30 W/m
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI	od 6 m do 160 m
MAX. TEMPERATURA ZNAMIONOWA	60°C
PRZEKRÓJ KABLA	6,2 mm
PROMIEŃ GIĘCIA	38 mm
IZOLACJA PRZEWODU	XLPE
IZOLACJA ZEWNĘTRZNA	PVC odporne na UV
EKRANOWANIE	PVC
MIN. TEMPERATURA INSTALACJI	5°C
KABEL ZASILAJĄCY	3,5 m długości

missionair

TYP	MOC LINIOWA W/M	DŁUGOŚĆ (M)	A	MOC CAŁKOWITA (W)	OPORNOŚĆ (Ω)
MA ICE-30 6M	30	6	0,8	180	294,9
MA ICE-30 10M	30	10	1,3	300	176,9
MA ICE-30 16M	30	16	2,1	480	110,0
MA ICE-30 21M	30	21	2,7	630	83,9
MA ICE-30 25M	30	25	3,3	750	70,6
MA ICE-30 32M	30	32	4,2	960	55,2
MA ICE-30 41M	30	41	5,3	1230	43,0
MA ICE-30 49M	30	49	6,4	1470	35,0
MA ICE-30 57M	30	57	7,4	1710	31,0
MA ICE-30 70M	30	70	9,1	2100	25,2
MA ICE-30 82M	30	82	10,7	2460	21,5
MA ICE-30 98M	30	98	12,8	2940	18,0
MA ICE-30 112M	30	112	14,6	3360	15,7
MA ICE-30 125M	30	125	16,3	3750	14,1
MA ICE-30 140M	30	140	18,3	4200	12,6
MA ICE-30 160M	30	160	20,9	4800	11,0

missionair

OSTRZEŻENIA

Przed przystąpieniem do instalacji systemu MA ICE-30 należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

- Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowany personel, zgodnie z lokalnymi przepisami i normami. Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać te ważne ostrzeżenia i wszystkie instrukcje instalacji. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar, porażenie prądem, uszkodzenie mienia, obrażenia ciała, a nawet śmierć;
- Tylko do instalacji na zewnątrz;
- Nigdy nie przecinaj ani nie skracaj przewodu grzejnego;
- Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić kabli MA ICE-30 podczas używania ostrych narzędzi, tacek, ciężkich maszyn i sprzętu brukarskiego, łopat, grabi lub innych narzędzi. Podczas instalacji należy unikać chodzenia po kablach;
- Nie zaleca się instalowania ze sterownikiem, który nie zawiera zintegrowanego ogranicznika temperatury;
- Kable MA ICE-30 muszą być osadzone w zaprawie lub mieszance zaprawy, betonie, piasku lub podobnym materiale;
- Połączenie przewodu zasilającego/przewodu grzejnego i co najmniej 30 cm przewodu zasilającego musi być osadzone w utwardzonej powierzchni;
- NIGDY nie należy przeciągać przewodu grzejnego do jakiegokolwiek kanału. Pozostały przewód zasilający należy przeprowadzić przez kanał;
- W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć lub skrócić, ale nigdy nie należy go odłączać od kabla grzejnego;
- Nie należy instalować kabli MA ICE-30 w taki sposób, aby dwa kable grzejne stykały się, krzyżowały lub nachodziły na siebie, ani umieszczać kabla grzejnego bliżej niż 5 cm od innego kabla grzejnego, kabla zasilającego, kabla podziemnego lub rurociągu, aby zapobiec ich przegrzaniu i uszkodzeniu;
- Końce przewodów zasilających należy zawsze utrzymywać w stanie suchym przed i w trakcie instalacji.
- Należy pamiętać, aby zawsze mierzyć, weryfikować i rejestrować rzeczywistą rezystancję podczas całego procesu instalacji:
 - a. Po wyjęciu z opakowania
 - b. Po instalacji, ale przed nałożeniem materiału powierzchniowego
 - c. Po nałożeniu materiału powierzchniowego
- Zanotuj te wartości w tabeli przy warunkach gwarancji, w przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona;
- Nigdy nie próbuj naprawiać uszkodzonego kabla. Skontaktuj się z dystrybutorem lub producentem w celu uzyskania pomocy.
- Należy pamiętać, aby sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu wymaganemu dla danego produktu.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub serwisowania należy zawsze odłączyć zasilanie wszystkich obwodów.
- Zawsze należy zapewnić ochronę przed zwarciem doziemnym (GFCI) dla systemu topienia śniegu. Zabezpieczenie to może znajdować się na wyłączniku automatycznym lub na sterowniku.
- Należy zawsze instalować urządzenie zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i wymogami.

missionair

WYBRANE SPOSOBY MONTAŻU

Kable MA ICE-30 można zamontować z wykorzystaniem specjalistycznych taśm kablowych, które ułatwiają rozmieszczenie systemu.




1. Przymocuj taśmę kablową do powierzchni podłoża (w odległości ok. 10 cm).
2. Umieść kabel MA ICE-30
3. Przypnij kabel do taśmy

MONTAŻ NA SCHODACH

Przymocuj pojedynczy odcinek przewodu do boku pionu. W razie potrzeby ułóż 3 lub 4 odcinki kabla na stopniach i kontynuuj w górę każdego z nich. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Ułóż kabel w odległości nie większej niż 10 cm od przedniej krawędzi stopnia. W przeciwnym razie krawędź ta może nie topnieć prawidłowo.
- Ułóż kabel w odległości nie mniejszej niż 20 cm od bocznych krawędzi gotowego stopnia.
- Należy wziąć pod uwagę przyszłe poręcze,
- Unikaj zaciskania lub gwałtownego zginania kabla. W narożniku pionu i stopnia należy zachować co najmniej 38 mm promienia zagięcia, ale zamocować go na tyle płasko, aby beton lub kostka brukowa nie przygniotły kabla.
- Nie instaluj kabla na lub pod schodami takimi jak drewniane lub kompozytowe.




missionair

ZŁĄCZA KOMPENSACYJNE


Przewód grzewczy MA ICE-30 nigdy nie może być prowadzony przez szczelinę dylatacyjną. Może to spowodować uszkodzenie kabla podczas ruchu płyty. Zaleca się układanie kabla w taki sposób, aby uniknąć takich połączeń.

Jeśli jednak jest to konieczne, część kabla grzewczego może zostać wpuszczona w podłoże poniżej szczeliny dylatacyjnej, jak pokazano na rysunku. Wypełnij przestrzeń wokół kabla warstwą piasku o grubości co najmniej 2 cm. Pętla kabla grzewczego powinna być wystarczająco długa, aby umożliwić zginanie i nie może być zatopiona w betonie (piasek powinien przed tym chronić), ponieważ nie pozwoli to na zginanie kabla wraz z ruchem płyt.



Kable MA ICE-30 mogą być instalowane w różnych systemach wykończeniowych:

Kabel MA ICE-30 w betonie




Kabel MA ICE-30 w asfalcie



missionair

Kabel MA ICE-30 pod kostką brukową




Kabel MA ICE-30 pod płytką



Umieszczenie poszczególnych czujników gruntowych

- Czujnik musi być umieszczony w obrębie ogrzewanego obszaru i co najmniej 1 m od krawędzi obszaru, jeśli to możliwe.
- Czujnik musi być umieszczony pomiędzy przewodami grzejnymi - należy zachować odległość co najmniej 1cm pomiędzy rurką czujnika, a przewodem grzejnym.
- Pomiedzy dwoma czujnikami musi być zachowana odległość co najmniej 1 m.



INSTALACJA PRZEWODU GRZEJNEGO

1. Określ ogólne obszary, w których chcesz zainstalować kabel grzewczy.

Zastosowania obejmują podjazdy, chodniki, patia, stałe rampy, murowane stopnie i ławki, doki transportowe, przy drzwiach garażowych i inne. Można je stosować w dowolnym miejscu na zewnątrz w lokalizacjach mieszkalnych lub komercyjnych, w których gromadzi się śnieg lub lód, o ile kabel jest całkowicie osadzony w betonie, piasku, grubej zaprawie lub asfalcie.

Kabel nie może być instalowany w pomieszczeniach, w lokalizacjach przemysłowych lub obszarach o niebezpiecznych klasyfikacjach. Nie należy instalować kabla na lub pod niemurowanymi schodami lub pokładach, takich jak konstrukcje drewniane lub kompozytowe.

W przypadku instalacji kabla pod kostką brukową, zalecamy zainstalowanie kabli pod całym obszarem. Wynika to z faktu, że do nieogrzewanego obszaru dostanie się woda roztopowa, która może ponownie zamrznąć pod kostką brukową, powodując falowanie kostki brukowej w nieogrzewanym obszarze i docelowe uszkodzenia całej konstrukcji.

2. Wykonaj rysunek wraz z wymiarami we wskazanym w instrukcji miejscu i zmierz obszar, na którym ma zostać zastosowany system.

Wyeliminuj te obszary, w których nie można zainstalować kabla, pamiętając o następujących przeszkodach i dodatkach:

- kabla nie można układać w odległości mniejszej niż 15 cm od krawędzi płyt. W przypadku asfaltu jest to zwiększone do 30 cm od krawędzi w przypadku braku krawężnika,
- należy unikać przekraczania szczelin dylatacyjnych w płycie, chyba że zastosowano odpowiednią technikę kompensacji i kroki zabezpieczające opisane we wcześniejszej części instrukcji,
- unikaj umieszczania kabla grzejnego bliżej niż 5 cm od innych elementów, takich jak kable ziemne lub rury, aby zapobiec ich przegrzaniu,
- należy pozostawić co najmniej 5 cm odstępu między sąsiednimi kablami, ale nie więcej niż 10 cm między sąsiednimi kablami,
- kabel musi być ułożony w taki sposób, aby na powierzchni nie znajdowały się inne przeszkody, które wychwytywałyby ciepło lub umożliwiały potencjalne uszkodzenie, jak np.: wsporniki montażowe, śruby itp. Należy również wziąć pod uwagę następujące środki ostrożności:
 - przewód musi być całkowicie zatopiony w betonie, piasku lub asfalcie. Nigdy nie próbuj zużywać nadmiaru kabla grzejnego w otaczającej glebie, ścianach lub innych niezabezpieczonych zastosowaniach,
 - nigdy nie nakładaj przewodu grzejnego na siebie ani nie umieszczaj przewodu grzejnego bliżej niż 5 cm od innego przewodu grzejnego lub zasilającego,
 - tylko przewód zasilający może wychodzić poza obszar grzewczy. Zostanie on przeciągnięty przez peszel ochronny w celu jego zabezpieczenia aż do skrzynki przyłączeniowej. NIGDY nie należy przeciągać przewodu grzejnego, ani fabrycznych złączy do jakiegokolwiek kanału kablowego.

missionair

Ostrzeżenie

PRZEWODU GRZEJNEGO NIE MOŻNA PRZYCINAĆ NA ODPOWIEDNIĄ DŁUGOŚĆ. Należy zamówić przewód o odpowiednim rozmiarze. Modyfikowanie przewodu grzejnego jest niedozwolone i może prowadzić do przegrzania, uszkodzenia i pożaru.

3. Określ miejsca, w którym można umieścić skrzynki przyłączeniowe

Jest to ważne, aby upewnić się, że wybrany kabel prawidłowo wypełnia obszar i ma najlepsze lokalizacje połączeń. Najlepiej jest umieścić skrzynki przyłączeniowe na ścianie w pomieszczeniu i w odległości od przewodów zasilających na kablu. Kabel grzewczy jest standardowo wyposażony w przewody zasilające o długości 3 m.

Jeśli skrzynka przyłączeniowa musi być umieszczona na zewnątrz, zaleca się, aby była zainstalowana powyżej poziomu gruntu i posiadała odpowiednią odporność na warunki atmosferyczne do użytku na zewnątrz.

4. Skonsultuj się z elektrykiem, aby upewnić się, że wybrane kable, sterowanie i konstrukcja będą działać prawidłowo.

- kabel i jego sterowanie muszą być podłączone do dedykowanego zasilania z panelu wyłącznika automatycznego,
- kabel jest rezystancyjnym systemem grzewczym i powinien być traktowany jako obciążenie ciągłe dla celów doboru wielkości obwodu,
- wyłącznik automatyczny musi otworzyć wszystkie nieuziemiowane przewody w tym samym czasie. Do bezpośredniej ochrony kabla wymagany jest wyłącznik GFCI (zwykle klasy B, wyzwolenie 30 mA),
- rozmiar wyłącznika i okablowanie obwodu powinny być zaprojektowane na 125 procent obciążenia systemu:
 - Obwód 20 A dla obciążenia do 16 A
 - Obwód 30 A dla obciążenia do 24 A
 - Obwód 40 A dla obciążenia do 32 A
 - Obwód 50 A dla obciążenia do 40 A
 - Obwód 70 A dla obciążenia do 50 A
- należy przestrzegać lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących okablowania obwodów odgałęzionych, przewodów i skrzynek przyłączeniowych. Zewnętrzne i podziemne skrzynki przyłączeniowe i przewody muszą spełniać wymagania dotyczące szczelności na deszcz lub wodoszczelności.

5. Sprawdź wszystkie elementy przed instalacją.

Wyjmij kabel z opakowania. Sprawdź go pod kątem widocznych uszkodzeń i upewnij się, że wszystkie elementy mają prawidłowy rozmiar i typ zgodnie z planem i zamówieniem. Nie próbuj instalować uszkodzonego produktu.

Zapisz informacje dotyczące kabla w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

WAŻNE

Przed instalacją należy w pełni sprawdzić produkty i dokładnie zaplanować miejsce instalacji. Rzeczowa dyskusja ze wszystkimi zaangażowanymi stronami pomoże wyeliminować kosztowne błędy i uszkodzenia.

6. Pomiar rezystancji.

- Za pomocą cyfrowego multimetru zmierz rezystancję między przewodami zasilania. Nieprawidłowy wynik może być spowodowany również niską temperaturą powietrza lub kalibracją miernika. Odchylenia +/-10% mogą być naturalnym zjawiskiem i są dopuszczalne.
- Rezystancja między przewodami, a przewodem uziemiającym powinna być "otwarta", zwykle wskazywana przez "OL" lub cokolwiek innego, co pokazuje miernik, gdy przewody testowe niczego nie dotykają. Jeśli odczyt ulegnie zmianie, należy zapisać tę informację i skontaktować się z producentem przed instalacją. Może to wskazywać na uszkodzenie, problemy z przewodami pomiarowymi lub inne problemy.

7. Przygotowanie materiału bazowego

Przygotuj miejsce, które chcesz ogrzać za pomocą kabla. Obejmuje to upewnienie się, że uwzględniono wszystkie media i przeszkody. Ułóż gładką, dobrze zagęszczoną podstawę żwirową. Zapewnij odpowiednie nachylenie i drenaż, aby uniknąć gromadzenia się wody w ogrzewanych lub otaczających obszarach. Jest to szczególnie ważne w przypadku nawierzchni z kostki brukowej, ponieważ roztopiona woda może ponownie zamarznąć i podnieść otaczający piasek i nawierzchnię z kostki brukowej. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi i wytycznymi konstrukcyjnymi dotyczącymi grubości i rodzaju podłoża.


Upewnij się, że uwzględniono całkowitą grubość podłoża i płyty wymaganej dla ruchu pieszego i kołowego. Jeśli kabel ma zostać umieszczony na istniejącej nawierzchni, należy upewnić się, że jest ona sprawdzona pod kątem obecności ostrych przedmiotów, luźnych odcinków lub innych potencjalnie szkodliwych elementów, które mogą powodować późniejsze problemy. Bardzo ważne jest, aby kabel był całkowicie zatopiony.

8. Przygotowanie do instalacji

Określ czas montażu kabla, gdy sprzęt, ciężkie narzędzia i ruch na placu budowy będą minimalne, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu produktu. Należy przygotować się do nałożenia warstw nawierzchni na kabel tego samego dnia, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.

W przypadku instalacji kabla w górnej warstwie dwuetapowej płyty betonowej lub górnej warstwie aplikacji asfaltowej, mata lub kabel powinny być całkowicie gotowe do drugiego etapu. Czas pomiędzy kolejnymi etapami jest ograniczony, ponieważ płyta nie powinna w pełni stwardnieć, a asfalt całkowicie ostygnąć. Jeśli w tej drugiej warstwie zostanie zainstalowany czujnik płyty, należy zaplanować to z wyprzedzeniem, aby nie spowodować zbytowego utwardzenia lub ochłodzenia pierwszej warstwy.

Sprawdź obszar i usuń wszelkie ostre przedmioty. Instalować w temperaturze co najmniej 5 °C.



missionair

WAŻNE

Tego przewodu grzejnego NIE MOŻNA skrócić w celu dopasowania! Nie nakładać na siebie ani nie krzyżować przewodu grzejnego. Nie należy umieszczać kabla grzejnego bliżej niż 5 cm.

- Kabel nie może być układany bliżej niż 15 cm od krawędzi płyt. W przypadku asfaltu odległość ta wzrasta do 30 cm od krawędzi, jeśli nie ma krawężnika.
- Należy unikać przekraczania szczelin dylatacyjnych w płycie, chyba że zastosowano odpowiednią technikę i kroki zabezpieczające opisane wcześniej.
- Unikaj umieszczania kabla grzejnego bliżej niż 5 cm od innych elementów, takich jak kable ziemne lub rury, aby zapobiec ich przegrzaniu.
- Nie zginaj wielokrotnie przewodu grzejnego i nigdy nie zginaj fabrycznych połączeń.
- Umieść przewody zasilające kabla obok przepustu kablowego. Elektryk przeciągnie je później przez kanał kablowy. Upewnij się, że jest on umieszczony w taki sposób, aby żadna część złącza lub kabla grzejnego nie została wciągnięta do kanału.

Ostrzeżenie

Przewód grzejny i fabryczne połączenia kabla muszą być całkowicie zatopione w betonie, piasku lub asfalcie. Nigdy nie próbuj zużywać nadmiaru kabla grzejnego w otaczającej glebie, ścianach lub innych niezabezpieczonych zastosowaniach.

9. Instalacja kabla

A) aplikacja w betonie

Krok 1: Przymocuj zbrojenie, takie jak siatka druciana lub pręty zbrojeniowe, nad podstawą około 5 cm poniżej poziomu górnej powierzchni. Kable zostaną później przymocowane do tego wzmocnienia. Bardzo ważne jest, aby kabel był całkowicie zatopiony w betonie.

Zabezpiecz lub usuń ostre występy, zginając je, przykrywając lub przycinając. Ostre krawędzie mogą uszkodzić kabel grzejny.

Krok 2: Rozpocznij mocowanie kabla grzejnego w żądanych odstępach do siatki zbrojeniowej lub prętów zbrojeniowych za pomocą opasek kablowych. Opaski kablowe należy zakładać na końcach każdego odcinka i co ok. 1 m. Końce opasek kablowych należy skierować w dół lub przyciąć tak, aby nie wystawały przez warstwy powierzchniowe. Nie używaj metalowych opasek, ponieważ mogą one uszkodzić kabel. Opaski muszą być przystosowane do podwyższonej temperatury.

W przypadku instalacji na istniejącej płycie, przymocuj taśmy kablowe do powierzchni. Użyj gwoździ lub podobnych elementów co 15 - 30 cm. Montażowe taśmy kablowe powinny być umieszczone na obu końcach ogrzewanego obszaru, a dodatkowe paski powinny być stosowane co ok. 1 m pomiędzy nimi, aby utrzymać kabel w miejscu podczas układania nawierzchni.

Krok 3: Użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilającymi kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

missionair

Krok 4: Przeprowadź przewody zasilające przez kanał kablowy do skrzynki przyłączeniowej, pozostawiając co najmniej 15cm wolnej długości przewodu. Zabezpiecz przewód grzejny i splot, aby nie zostały wciągnięte do kanału. Umieść dużą ilość uszczelniacza do przewodów elektrycznych na końcu przewodu wokół przewodów zasilających, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

Krok 5: Jeśli instalowany jest czujnik płytkowy, umieść gniazdo czujnika zgodnie z instrukcjami.

Krok 6: Zrób zdjęcie instalacji kabla. Może to być bardzo pomocne w późniejszym czasie w przypadku prac komunalnych, zmian w miejscu instalacji itp. w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Zachowaj zdjęcia wraz z niniejszą instrukcją instalacji.

Krok 7: Przed rozpoczęciem dalszej pracy sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń i zabezpiecz kabel, który mógł się poluzować.

Krok 8: Wylej beton na podstawę i kabel tak, aby nie mniej niż 3,5cm i nie więcej niż 8cm pokrywał górną część kabli grzejnych. łączna grubość płyty powinna wynosić co najmniej 10cm. Należy przestrzegać wymagań i lokalnych przepisów budowlanych dotyczących wymaganej grubości

Krok 9: Po wyschnięciu warstwy betonu, użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilania kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

WAŻNE

Należy przygotować się do zainstalowania tabliczki znamionowej lub innego oznaczenia wskazującego na obecność systemu grzewczego. Należy zainstalować tabliczkę znacznikową w miejscu dobrze widocznym. Nie należy używać ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić kabel. Upewnij się, że przewód grzejny jest całkowicie zatopiony. Pozostawić beton do pełnego utwardzenia zgodnie z wymaganiami dostawcy betonu. Nie podłączaj kabla do zasilania, z wyjątkiem krótkiego testu, ponieważ mogłoby to nieprawidłowo przyspieszyć utwardzanie i potencjalnie spowodować uszkodzenie betonu.

missionair

B) Aplikacja w asfalcie

Krok 1: Nałożyć pierwszą warstwę na podłoże żwirowe i zagęścić. Kabel MA ICE-30 zostanie później przymocowana do górnej części. Przed zainstalowaniem kabla pozwól ostygnąć podłożu na tyle, aby można było na nim bezpiecznie pracować.

Krok 2: Rozpocznij układanie przewodu grzewczego na powierzchni. Możesz w tym celu użyć montażowych taśm kablowych. Przymocuj taśmy kablowe do powierzchni. Użyj gwoździ lub podobnych elementów co 15 - 30 cm. Montażowe taśmy kablowe powinny być umieszczone na obu końcach ogrzewanego obszaru, a dodatkowe paski powinny być stosowane co ok. 1 m pomiędzy nimi, aby utrzymać kabel w miejscu podczas układania nawierzchni.

Krok 3: Użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilającymi kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

Krok 4: Przeprowadź przewody zasilające przez kanał kablowy do skrzynki przyłączeniowej, pozostawiając co najmniej 15cm wolnej długości przewodu. Zabezpiecz przewód grzejny i splot, aby nie zostały wciągnięte do kanału. Umieść dużą ilość uszczelnacza do przewodów elektrycznych na końcu przewodu wokół przewodów zasilających, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

Krok 5: Jeśli instalowany jest czujnik płytkowy, umieść gniazdo czujnika zgodnie z instrukcjami.

Krok 6: Zrób zdjęcie instalacji kabla. Może to być bardzo pomocne w późniejszym czasie w przypadku prac komunalnych, zmian w miejscu instalacji itp. w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Zachowaj zdjęcia wraz z niniejszą instrukcją instalacji.

Krok 7: Przed rozpoczęciem dalszej pracy sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń i zabezpiecz kabel, który mógł się poluzować.

Krok 8: W razie potrzeby nałóż warstwę gruntującą na pierwszą warstwę lub nieobrobioną podstawę na wierzchu kabla.

Użyj kruszywa 1/2" lub mniejszego. Większe kruszywo może przeciąć lub ścisnąć kabel.

Przed nałożeniem upewnij się, że temperatura asfaltu nie przekracza 285 °F (140 °C). Dobre zagęszczenie asfaltu wymaga pewnego zakresu temperatur układania, w zależności od rodzaju układanego asfaltu.

Ręcznie połóż asfalt na tym obszarze. Nie stosować ciężkich maszyn do asfaltu, ponieważ mogą one uszkodzić kabel.

Rozłóż asfalt tak, aby nie mniej niż 3,5cm i nie więcej niż 8cm przykryło górną część kabli grzejnych.

Zagęścić asfalt dowolnym walcem mechanicznym zgodnie z zaleceniami. Jeśli to możliwe, przesunij rolkę prostopadłe do kierunku kabla, aby uniknąć naprężenia kabla poniżej. Uważaj, aby nie zatrzymać ani nie uruchomić walca nad systemem, ponieważ może to spowodować przesuwanie się asfaltu i potencjalne uszkodzenie kabli. Upewnij się, że cały kabel grzewczy jest zatopiony.

missionair

Krok 9: Po wyschnięciu warstwy asfaltu, użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilania kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

WAŻNE

Należy przygotować się do zainstalowania tabliczki znamionowej lub innego oznaczenia wskazującego na obecność systemu grzewczego. Należy zainstalować tabliczkę znacznikową w miejscu dobrze widocznym. Nie należy używać ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić kabel. Upewnij się, że przewód grzejny jest całkowicie zatopiony. Pozostawić asfalt do pełnego utwardzenia zgodnie z wymaganiami dostawcy asfaltu. Nie podłączaj kabla do zasilania, z wyjątkiem krótkiego testu, ponieważ mogłoby to nieprawidłowo przyspieszyć utwardzanie i potencjalnie spowodować uszkodzenie asfaltu.

C) Aplikacja kamienia lub kostki brukowej

Krok 1: Postępuj zgodnie z wytycznymi zalecanymi przez producenta kostki brukowej. Jeśli na podłożu żwirowe ma zostać nałożona gruba warstwa piasku, kabel należy najpierw zamocować na miejscu, a następnie przykryć warstwą piasku o grubości co najmniej 3,5cm w celu całkowitego osadzenia.

Krok 2: Przymocuj plastikowe opaski kablowe do podstawy żwirowej, wbijając długie gwoździe lub podobne elementy przez główkę opaski. Opaski kablowe należy zakładać na końcu każdego odcinka i co ok.1m. Nie używaj metalowych opasek kablowych, ponieważ mogą one uszkodzić kabel.

Ułóż kabel i zabezpiecz go opaskami kablowymi.

Krok 3: Użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilającymi kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

Krok 4: Przeprowadź przewody zasilające przez kanał kablowy do skrzynki przyłączeniowej, pozostawiając co najmniej 15cm wolnej długości przewodu. Zabezpiecz przewód grzejny i splot, aby nie zostały wciągnięte do kanału.

Umieść dużą ilość uszczelnacza do przewodów elektrycznych na końcu przewodu wokół przewodów zasilających, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

Krok 5: Jeśli instalowany jest czujnik płytkowy, umieść gniazdo czujnika zgodnie z instrukcjami.

Krok 6: Zrób zdjęcie instalacji kabla. Może to być bardzo pomocne w późniejszym czasie w przypadku prac komunalnych, zmian w miejscu instalacji itp. w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Zachowaj zdjęcia wraz z niniejszą instrukcją instalacji.

Krok 7: Przed rozpoczęciem pracy sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń i zabezpiecz kabel, który mógł się poluzować.

missionair

Krok 8: Ręcznie rozsyp piasek na wierzchu kabli i podstawy, tak aby nie mniej niż 3,5cm pokrywało wierzch kabli grzejnych. Uważaj, aby nie używać ostrych narzędzi.

Zagęść piasek zgodnie z zaleceniami dostawcy kostki brukowej, uważając, aby nie odkryć żadnej żyły kabla i nie uszkodzić przewodów. Użyj ręcznych narzędzi do zagęszczania wokół obszaru przewodów. W razie potrzeby dodaj więcej piasku, aby zachować minimum 3,5cm nad wszystkimi kablami i przewodami. Ułóż kostkę brukową na wierzchu i wykończ zgodnie z wymaganiami.

Krok 9: Użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilającymi kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

WAŻNE

Zaleca się, aby grubość kostki brukowej nie przekraczała 8cm

Należy przygotować się do zainstalowania tabliczki znamionowej lub innego oznaczenia wskazującego na obecność systemu grzewczego. Należy zainstalować tabliczkę znacznikową w miejscu dobrze widocznym. Nie należy używać ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić kabel. Upewnij się, że przewód grzejny jest całkowicie zakryty.

D) zastosowanie płytek ceramicznych lub kamiennych

Krok 1: kable mogą być instalowane w płycie konstrukcyjnej lub w grubej warstwie zaprawy nad płytą konstrukcyjną

Krok 2 Przymocuj plastikowe opaski kablowe do podstawy żwirowej, wbijając długie gwoździe lub podobne elementy przez główkę opaski. Opaski kablowe powinny być stosowane na końcu każdego odcinka i co ok 1m. Nie używaj metalowych opasek kablowych, ponieważ mogą one uszkodzić kabel. Ułóż kabel i zabezpiecz go opaskami kablowymi.

Krok 3: Użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilającymi kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

Krok 4: Przeprowadź przewody zasilające przez kanał kablowy do skrzynki przyłączeniowej, pozostawiając co najmniej 15cm wolnej długości przewodu. Zabezpiecz przewód grzejny i splot, aby nie zostały wciągnięte do kanału.

Umieść dużą ilość uszczelnacza do przewodów elektrycznych na końcu przewodu wokół przewodów zasilających, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

Krok 5: Jeśli instalowany jest czujnik płytkowy, umieść gniazdo czujnika zgodnie z instrukcjami.

Krok 6: Zrób zdjęcie instalacji kabla. Może to być bardzo pomocne w późniejszym czasie w przypadku prac komunalnych, zmian w miejscu instalacji itp. w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Zachowaj zdjęcia wraz z niniejszą instrukcją instalacji.

Krok 7: Przed rozpoczęciem pracy sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń i zabezpiecz kabel, który mógł się poluzować.

missionair

Krok 8: W przypadku każdego z poniższych zastosowań należy wybrać i zainstalować materiały klasy zewnętrznej zgodnie z zaleceniami producenta. Należy stosować wyłącznie płytki szkliste (nieporowate), ponieważ inne płytki będą wchłaniać wilgoć, co doprowadzi do ich uszkodzenia. Maksymalna grubość powyżej kabla nie powinna być mniejsza niż 3,5cm i nie większa niż 7cm. Pomiędzy ogrzewanym i nieogrzewanym obszarem należy zainstalować szczelinę dylatacyjną.

1) Aplikacja zaprawy na sucho lub lateksowo-cementowej (cienkowarstwowej) - w tym zastosowaniu kabel jest już zainstalowany w płycie betonowej. Podstawową kwestią jest zainstalowanie warstwy wiążącej z zaprawy cementowej (cienkowarstwowej) i ułożenie płytek.

2) Zastosowanie zaprawy cementowej lub gruboziarnistej - w tym zastosowaniu kabel jest instalowany nad płytą konstrukcyjną w grubej warstwie zaprawy i warstwie wiążącej. Minimalna warstwa zaprawy 3,2cm powinna być umieszczona nad kablem. Powyżej tej warstwy układana jest warstwa wiążąca i płytka.

Krok 9: Użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilającymi kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

Ważne

Należy przygotować się do zainstalowania tabliczki znamionowej lub innego oznaczenia wskazującego na obecność systemu grzewczego. Należy zainstalować tabliczkę znacznikową w miejscu dobrze widocznym. Nie należy używać ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić kabel. Upewnij się, że przewód grzejny jest całkowicie zatopiony.

INSTALACJA STEROWNIKÓW I CZUJNIKÓW

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac elektrycznych należy odłączyć napięcie od wszystkich obwodów zasilających system.
- Jeśli instalowany jest czujnik płytowy, należy odstąpić zaślepkę lub uszczelkę wbudowanego gniazda czujnika. Poprowadź przewody czujnika przez kanał kablowy do sterownika. Zamocuj czujnik w gnieździe i zakończ instalację zgodnie z wymaganiami producenta czujnika.
- Wykonaj połączenia przewodów w skrzynkach połączeniowych dla przewodów zasilających. Jeśli skrzynka przyłączeniowa znajduje się na zewnątrz, zaleca się użycie nakrętek lub zacisków do przewodów przeznaczonych do mokrych miejsc, aby uniknąć korozji.
- Zainstaluj sterownik w jego lokalizacji zgodnie z instrukcjami dołączonymi do sterownika. Podłącz przewody do źródła zasilania oraz do przewodów czujnika i przewodów kabla.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi sterowania, aby je skonfigurować. Czujnik nie powinien zezwalać systemowi na zasilanie, dopóki nie zaistnieją odpowiednie warunki.

WAŻNE

Przewód uziemiający dostarczony z kablem musi być podłączony do odpowiedniego zacisku uziemienia. Nie należy w pełni zasilać kabla, z wyjątkiem tego krótkiego testu, dopóki beton nie zostanie utwardzony lub asfalt nie ostygnie. Może to spowodować nieprawidłowe utwardzenie materiałów powierzchniowych.

UWAGA: Z wyjątkiem tego krótkiego testu, nie należy używać systemu przy temperaturze powietrza powyżej 50 °F (10 °C). Spowoduje to naprężenie materiałów i skróci żywotność kabla grzejnego oraz może spowodować uszkodzenie materiałów i kabli grzejnych.

WAŻNE

ABY GWARANCJA MIAŁA ZASTOSOWANIE, NALEŻY WYKONAĆ TE TESTY, ZAPISAĆ WYNIKI NA KARCIE GWARANCYJNEJ I ZACHOWAĆ KOPIĘ ZAPISU.

TEST REZYSTANCJI IZOLACJI ZA POMOCĄ MULTIMETRU CYFROWEGO

Ten test zapewnia, że płaszcz izolacyjny kabla nie jest uszkodzony. Niska wartość wskazuje, że kabel został uszkodzony i należy go wymienić.


- Podłącz przewód uziemiający do czarnego przewodu, a oba przewody zasilające do czerwonego przewodu multimetru.
- Upewnij się, że miernik wskazuje "Open" lub "OL" lub cokolwiek innego, co miernik pokazuje, gdy przewody testowe niczego nie dotykają.
- Zapisz te odczyty w karcie gwarancyjnej.



TEST REZYSTANCJI KABLA GRZEJNEGO

Ten test mierzy rezystancję kabla MA ICE-30 i służy do określenia integralności obwodu.

- Ustaw multimetr na zakres 200 lub 2000 omów.
- Podłącz przewody multimetru do żył kabla
- Porównaj odczyt rezystancji z rezystancją określoną w tabeli we wcześniejszej części. Wartość powinna mieścić się w zakresie $\pm 10\%$. Jeśli odczyt jest inny, należy skontaktować się z producentem.
- Odczyty należy zapisać w karcie gwarancyjnej.



missionair

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku wystąpienia problemów z systemem należy zapoznać się z poniższym przewodnikiem rozwiązywania problemów. Wszelkie prace związane z usuwaniem usterek należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu, o ile nie wskazano inaczej.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Pomiar rezystancji kabla wykracza poza zakres podany na tabliczce znamionowej.	Do pomiaru użyto omomierza analogowego (z ruchomą igłą) odczytu.	Uzyskaj cyfrowy omomierz (multimetr) z odczytem od 0 do 20 000 omów (Ω) i ponownie zmierz rezystancję.
	Jeśli pomiar wykaże przerwę lub zwarcie, przewód grzejny jest uszkodzony.	Zanotuj rezystancję pomiędzy wszystkimi przewodami zasilającymi i skontaktuj się z producentem.
	Jeśli pomiar jest tylko trochę niski lub wysoki, temperatura powietrza ma wpływ na rezystancję.	Umieścić kabel w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej i ponownie zmierzyć po godzinie.
	Pomiar rezystancji może pochodzić z więcej niż jednego kabla.	Odłącz wszystkie kable od siebie i od elementów sterujących, a następnie dokonaj ponownych pomiarów.
	Omomierz (multimetr) jest ustawiony na niewłaściwą skalę.	Jeśli omomierz (multimetr) ma kilka zakresów (np. 200 Ω , 2k Ω , 20k Ω , 200k Ω , 20M Ω), ustaw zakres na 200 Ω i wykonaj ponownie pomiar.
Śnieg/lód nie topnieje.	Kabel zostały uszkodzone.	Zmierz rezystancję kabla pomiędzy wszystkimi przewodami zasilającymi. Jeśli występuje przerwa lub zwarcie uszkodzenia, należy zapisać te rezystancje i skontaktować się z producentem.
	Zastosowano nieprawidłowe napięcie.	Na krótko włącz zasilanie systemu i za pomocą multimetru zmierz napięcie między przewodami zasilającymi kabla. Sprawdź wartości znamionowe napięcia dla każdego sterownika i kabla, aby upewnić się, że są one zgodne. Jeśli to możliwe, użyj miernika cęgowego, aby zmierzyć napięcie prądu w każdym kablu.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Śnieg/lód nie topnieje.	Kable są połączone szeregowo.	Wiele kabli musi być połączonych "równolegle".
System działa w sposób ciągły.	Nieprawidłowe okablowanie. Sterowanie zostało "ominięte"	Sprawdź połączenia przewodów. Patrz instrukcje dotyczące przewodów dołączone do sterownika oraz w niniejszej instrukcji.
	Wadliwe sterowanie. Przekaznik nie otwiera się prawidłowo.	Sprawdź instrukcje dotyczące sterowania.


missionair

PLAN ROZMIESZCZENIA SYSTEMU:

Uwzględnij:

- Obrys obszaru grzewczego z wymiarami,
- Oznaczenie miejsc występowania stałych zabudowań,
- Ułożenie przewodów z oznaczeniem ich długości oraz mocy,
- Umieszczenie systemu sterowania,
- Umieszczenie czujnika temperatury.

PLAN



DATA WYKONANIA PROJEKTU:

missionair



- Producent zapewnia 25 - letni okres gwarancyjny produktu, na którym wydana jest niniejsza karta gwarancyjna licząc od dnia zakupu.
- Warunkami obowiązywania pełnego okresu ochrony gwarancyjnej są: dokładne zaznajomienie się z instrukcją, wykonanie szczegółowego planu instalacji w wyznaczonym w instrukcji miejscu, podłączenie elektryczne systemu wykonane przez wykwalifikowanego elektryka ze stosownymi i ważnymi uprawnieniami, , prawidłowe uzupełnienie karty gwarancyjnej. Niespełnienie któregoś z wymienionych kryteriów jest jednoznaczne z utratą ochrony gwarancyjnej.
- Jakakolwiek niezgodność wykonanego projektu ze stanem faktycznym oznacza brak ochrony gwarancyjnej,
- Niniejszą gwarancją objęte są ukryte wady materiałowe, lub konstrukcyjne urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
- Maksymalne roszczenie gwarancyjne jest równe jednokrotnej wartości zakupu urządzenia zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi żadnych dalszych kosztów spowodowanych wadliwą pracą urządzenia.
- Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy.
- Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.
- Wszelkie wady lub uszkodzenia należy zgłosić Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich wystąpienia. Użytkowanie systemu po stwierdzeniu jego wady lub zaniechanie zgłoszenia serwisowego oznacza utratę ochrony gwarancyjnej.
- Reklamację zgłaszamy poprzez formularz serwisowy znajdujący się na stronie producenta.
- Warunkiem obowiązywania gwarancji oraz wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z podpisaną i prawidłowo uzupełnioną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu (paragon, faktura).
- Dostarczenie produktu do Gwaranta leży po stronie Kupującego.
- Urządzenie należy odpowiednio zapakować i przygotować dla kuriera. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie wynikające z nieodpowiednio zapakowanej przesyłki.
- W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji towar, w stanie niezmiennym, zostanie odesłany na koszt kupującego.
- Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na adres serwisu podany na stronie producenta.
- Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:
 - nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu,
 - nieprawidłowego użytkowania produktu,
 - nieprawidłowego, niezgodnego z instrukcją montażu,
 - działania zdarzeń losowych lub czynników noszących znamiona siły wyższej

missionair



- Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
 - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady,
 - uszkodzenia i wady powstałe na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji,
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
 - podłączeniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu



Mission Air®

missionair

ABOUT US

The Mission Air® brand's mission is clear - to create modern and environmentally friendly solutions for your comfort and convenience by providing zero-emission electric heating and air conditioning products.

As a responsible company, we strive to minimise our impact on the environment by designing and manufacturing efficient systems that work well with renewable energy sources and thus reduce emissions of gases that are harmful to our planet.

Concern for the environment is one of our priorities!



www.missionair.pl 



missionair

Thank you for your trust and for purchasing our products. We are sure that the MA ICE-30 heating cables from Mission Air® will guarantee warmth in any situation.

This manual is designed specifically for you to, among other things, help you understand how your MA ICE-30 heating duct system from Mission Air® works, and consequently how to operate it with maximum efficiency. The manual will help you to install it safely and answer questions that may arise during installation.

The instructions should be read and fully understood before installing the system. Incorrect installation or failure to complete the warranty card and installation plan is tantamount to loss of warranty protection.



www.missionair.pl 

missionair

TABLE OF CONTENTS

1. PRODUCT DESCRIPTION.....32
2. SPECIFICATION.....33-34
3. WARNINGS.....35
4. SELECTED INSTALLATION METHODS.....36-38
5. HEATING CABLE INSTALLATION.....39-47
6. INSTALLATION OF CONTROLS AND SENSORS.....47
7. INSULATION RESISTANCE TEST WITH DIGITAL MULTIMETER.....48
8. HEATING CABLE RESISTANCE TEST.....48
9. PROBLEM SOLVING.....49-50
10. SYSTEM LAYOUT PLAN.....51
11. WARRANTY CONDITIONS.....52-53



WARNING

Risk of electric shock and fire!

If the system is damaged or not installed correctly, a fire or electric shock may occur, resulting in serious personal injury or damage to property. Carefully observe the warnings and instructions in this manual.

It is important that the system is only installed by qualified electricians who are familiar with the correct dimensioning, installation, construction and operation of the heating system and the hazards involved. The installation must comply with all national and local electrical regulations. If you are not familiar with these requirements, contact a certified electrician.

If the system is damaged, it must be replaced. Do not attempt to connect or repair any part of the system yourself. Heating cables should not be shortened. The length of the cable should be chosen to suit the specific installation plan.

The safety and reliability of any heating system depends on its proper design, installation and testing. Improper installation or mishandling of the product can cause damage to the heating cable, system components and property, and can create a risk of fire or electric shock. The instructions contained in this manual are very important. They must be followed carefully to minimise hazards and ensure reliable and safe operation of the system.

missionair

PRODUCT DESCRIPTION

The MA ICE-30 system is designed to provide anti-freeze and snow protection for external parts of a building, such as entrances, stairs, walkways, driveways, ramps, etc.

The installation of the system provides many benefits. Amongst these we can mention:

- a permanent solution to problems caused by low temperatures,
- improved safety, providing immediate relief from snow and ice,
- time savings, by not having to clear snow from pavements, driveways or stairs,
- financial savings, by not having to hire companies or machines for snow clearing,
- low operating costs,
- efficient use of power with appropriate control systems.

Features of the MA ICE-30 system:

- ideal for driveways, car parks, pavements, steps, ramps, bridges and many other applications,
- for use in concrete, asphalt, cobblestone or stone pavers and ceramic or stone tiles,
- single-point connection,
- two-wire cable,
- quiet, efficient and safe,
- does not emit electromagnetic fields (EMF),
- easy and flexible installation,
- durable construction,
- 25-year warranty against manufacturing defects.

missionair

SPECIFICATION

NOTE!

Heating cables are not allowed under any circumstances:

- cut or shorten,
- cross with each other and with other cables, e.g. power cables,
- laid in such a way that they are in contact with each other.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD CABLES BE INSTALLED WITHOUT SUPERVISION OF THE CONTROL EQUIPMENT!

CABLE CONSTRUCTION	round, double cable with 100% screen
RATED VOLTAGE	230 V
LINEAR POWER	30 W/m
AVAILABLE LENGTHS	from 4 m to 195 m
MAX. RATED TEMPERATURE	105°C
CABLE CROSS-SECTION	6 - 6,5 mm
BENDING RADIUS	38 mm
CABLE INSULATION	XLPE
EXTERNAL INSULATION	PVC
SCREENING	PVC
MIN. INSTALLATION TEMPERATURE	5°C
POWER CABLE	3 m long



TYP	LINEÁRNÍ VÝKON W/M	DÉLKA (M)	A	CELKOVÝ VÝKON (W)	ODPOR (Ω)
NA ICE-30 6M	30	6	0,8	180	294,9
MA ICE-30 10M	30	10	1,3	300	176,9
MA ICE-30 16M	30	16	2,1	480	110,0
MA ICE-30 21M	30	21	2,7	630	83,9
MA ICE-30 25M	30	25	3,3	750	70,6
MA ICE-30 32M	30	32	4,2	960	55,2
MA ICE-30 41M	30	41	5,3	1230	43,0
MA ICE-30 49M	30	49	6,4	1470	35,0
MA ICE-30 57M	30	57	7,4	1710	31,0
MA ICE-30 70M	30	70	9,1	2100	25,2
MA ICE-30 82M	30	82	10,7	2460	21,5
MA ICE-30 98M	30	98	12,8	2940	18,0
MA ICE-30 112M	30	112	14,6	3360	15,7
MA ICE-30 125M	30	125	16,3	3750	14,1
MA ICE-30 140M	30	140	18,3	4200	12,6
MA ICE-30 160M	30	160	20,9	4800	11,0

missionair

WARNINGS

Please read this manual carefully before installing the MA ICE-30 system.

- Installation must be carried out by qualified personnel in accordance with local regulations and standards. Read these important warnings and all installation instructions before proceeding with the installation. Failure to do so may result in fire, electric shock, property damage, personal injury or even death;
- For outdoor installation only;
- Never cut or shorten the heating cable;
- Take special care not to damage the MA ICE-30 cables when using sharp tools, wheelbarrows, heavy machinery and paving equipment, shovels, rakes or other tools. Avoid walking on the cables during installation;
- Installation with a controller that does not include an integrated temperature limiter is not recommended;
- MA ICE-30 cables must be embedded in mortar or mortar mix, concrete, sand or similar material;
- The supply/heating cable connection and at least 30 cm of the supply cable must be embedded in a hardened surface;
- NEVER pull the heating cable into any duct. The remaining supply cable must be routed through the duct;
- If necessary, the supply cable can be extended or shortened, but it should never be disconnected from the heating cable;
- Do not install the MA ICE-30 so that two heating cables touch, cross or overlap, or place a heating cable closer than 5 cm to another heating cable, power cable, underground cable or pipeline to prevent overheating and damage;
- Always keep the ends of supply cables dry before and during installation.
- Remember to always measure, verify and record the actual resistance throughout the installation process:
 - a. After removal from the packaging
 - b. After installation, but before application of surface material
 - c. After the application of the surface material
- Make a note of these values in the table next to the warranty conditions, otherwise the warranty will be invalidated;
- Never attempt to repair a damaged cable. Contact your distributor or manufacturer for assistance.
- Remember to check that the supply voltage corresponds to the voltage required for the product.
- Always disconnect power to all circuits before installing or servicing.
- Always provide ground fault circuit interrupter (GFCI) protection for the snow melting system. This protection may be on the circuit breaker or on the controller.
- Always install the unit in accordance with all local regulations and requirements.

missionair

SELECTED INSTALLATION METHODS

MA ICE-30 cables can be installed using specialised cable tapes to facilitate system deployment.




1. fix the cable tape to the surface of the substrate (at a distance of approx. 10 cm).
2. place the MA ICE-30 cable
3. pin the cable to the tape

MOUNTING ON STAIRS

Attach a single section of cable to the side of the riser. If necessary, lay 3 or 4 sections of cable on the steps and continue up each step. Follow the instructions below:


- Lay the cable no more than 10 cm from the front edge of the step. Otherwise this edge may not melt properly.
- Lay the cable no less than 20 cm from the side edges of the finished step.
- Take into account future handrails,
- Avoid crimping or bending the cable sharply. At the corner of the riser and step, maintain at least a 38 mm bend radius, but fix it flat enough so that concrete or paving stones do not crush the cable.
- Do not install the cable on or under stairs such as wooden or composite stairs.



EXPANSION JOINTS


The MA ICE-30 heating cable must never be routed through an expansion joint. This may cause damage to the cable during panel movement. It is recommended that the cable is laid in such a way as to avoid such connections.

However, if necessary, part of the heating cable can be recessed into the substrate below the expansion joint as shown. Fill the space around the cable with a layer of sand at least 2 cm thick. The heating cable loop should be long enough to allow bending and must not be sunk into the concrete (the sand should protect against this), as this will not allow the cable to bend with the movement of the slabs.



MA ICE-30 cables can be installed in a variety of finishing systems:


MA ICE-30 cable in concrete



MA ICE-30 cable in asphalt



MA ICE-30 cable under paving stones




MA ICE-30 cable under tile



Placement of individual ground sensors

- The sensor must be placed within the heated area and at least 1 m from the edge of the area if possible.
- The sensor must be placed between the heating cables - a distance of at least 1 cm must be maintained between the sensor tube and the heating cable.
- A distance of at least 1 m must be maintained between two sensors.



HEATING CABLE INSTALLATION

1. Identify the general areas where you want to install the heating cable.

Applications include driveways, walkways, patios, fixed ramps, brick steps and benches, transport docks, at garage doors and more. They can be used anywhere outdoors in residential or commercial locations where snow or ice accumulates, as long as the cable is completely embedded in concrete, sand, thick mortar or asphalt.

The cable must not be installed indoors, in industrial locations or areas with hazardous classifications. Do not install the cable on or under unwallled stairs or decks such as wooden or composite structures.

If installing the cable under paving, we recommend installing the cables under the entire area. This is because snowmelt water will enter the unheated area and may re-freeze under the paving stones, causing rippling of the paving stones in the unheated area and ultimately damaging the entire structure.

2. Make a drawing with dimensions at the location specified in the instructions and measure the area where the system is to be applied.

Eliminate those areas where the cable cannot be installed, bearing in mind the following obstacles and additions:

- The cable may not be laid within 15 cm of the edge of the slabs. For asphalt this is increased to 30 cm from the edge in the absence of a kerb,
- avoid crossing the expansion joints in the slab unless the appropriate compensation technique and safety steps described earlier in this manual have been applied,
- avoid placing the heating cable closer than 5 cm to other elements such as underground cables or pipes to prevent them from overheating,
- leave a space of at least 5 cm between adjacent cables, but no more than 10 cm between adjacent cables,
- the cable must be laid in such a way that there are no other obstacles on the surface that would catch the heat or allow potential damage, such as: mounting brackets, screws, etc. The following precautions must also be taken into account:
 - The cable must be completely embedded in concrete, sand or asphalt. Never attempt to use excess heating cable in surrounding soil, walls or other unprotected applications,
 - never overlap the heating cable or place the heating cable closer than 5 cm to another heating cable or power supply cable,
 - only the supply cable may extend beyond the heating area. It will be pulled through the protective conduit to protect it up to the junction box. NEVER pull the heating cable or factory connectors into any cable duct.

missionair

Warning

THE HEATING CABLE CANNOT BE CUT TO THE CORRECT LENGTH. A cable of the correct size must be ordered. Modification of the heating cable is not permitted and may lead to overheating, damage and fire.

3. Identify locations where junction boxes can be placed

It is important to make sure that the chosen cable fills the area correctly and has the best connection locations. It is best to place the junction boxes on the wall in the room and at a distance from the power wires on the cable. The heating cable comes with 3 m of power cables as standard.

If the junction box has to be placed outside, it is recommended that it is installed above ground level and has adequate weather resistance for outdoor use.

4. Consult an electrician to ensure that the chosen cables, controls and design will work properly.

- the cable and its control must be connected to a dedicated power supply from the circuit breaker panel,
- the cable is a resistive heating system and should be treated as a continuous load for circuit sizing purposes,
- the circuit breaker must open all ungrounded conductors at the same time. A GFCI circuit breaker (typically Class B, 30 mA trip) is required for direct cable protection,
- circuit breaker sizing and circuit wiring should be designed for 125 per cent of the system load:
 - 20 A circuit for loads up to 16 A
 - 30 A circuit for loads up to 24 A
 - 40 A circuit for loads up to 32 A
 - 50 A circuit for loads up to 40 A
 - 70 A circuit for loads up to 50 A
- Local regulations and guidelines for the wiring of branch circuits, conduits and junction boxes must be observed. External and underground junction boxes and conduits must meet the requirements for rain tightness or water tightness.

5. Check all components before installation.

Remove the cable from the packaging. Check it for visible damage and ensure that all components are the correct size and type as planned and ordered. Do not attempt to install a damaged product.

Record the cable information in the table next to the warranty card.

IMPORTANT

Before installation, products should be fully checked and the installation site carefully planned. A factual discussion with all parties involved will help eliminate costly errors and damage.

missionair

6. Resistance measurement.

- Use a digital multimeter to measure the resistance between the supply wires. An incorrect result can also be caused by low air temperature or calibration of the meter. Deviations of +/-10% can be a natural occurrence and are acceptable.
- The resistance between the leads and the earth wire should be "open", usually indicated by "OL" or whatever the meter shows when the test leads are not touching anything. If the reading changes, record this information and contact the manufacturer before installation. This could indicate damage, problems with the test leads or other issues.

7. Preparation of base material

Prepare the site you want to heat with cable. This includes making sure that all utilities and obstructions have been taken into account. Lay a smooth, well-compacted gravel base. Provide adequate slope and drainage to avoid water pooling in the heated or surrounding areas. This is particularly important for block paving, as meltwater can re-freeze and raise the surrounding sand and block paving. Follow local building regulations and construction guidelines for the thickness and type of substrate.

Ensure that the total thickness of the substrate and slab required for pedestrian and vehicular traffic is considered.


If the cable is to be placed on existing pavement, ensure that it is checked for the presence of sharp objects, loose sections or other potentially harmful elements that could cause problems later. It is very important that the cable is completely submerged.

8. Preparation for installation

Specify a time for cable installation when equipment, heavy tools and site traffic will be minimal to prevent possible damage to the product. Be prepared to apply pavement layers to the cable on the same day to protect it from damage.

When installing the cable in the top layer of a two-stage concrete slab or the top layer of an asphalt application, the mat or cable should be completely ready for the second stage. The time between stages is limited because the slab should not have fully hardened and the asphalt should have cooled completely. If a slab sensor will be installed in this second layer, plan ahead so as not to cause the first layer to harden or cool too much.

Inspect the area and remove any sharp objects. Install at a temperature of at least 5°C.



IMPORTANT

This heating cable **MUST NOT** be shortened to fit! Do not overlap or cross the heating cable. Do not place the heating cable closer than 5 cm.

- The cable must not be laid closer than 15 cm from the edge of the slabs. For asphalt, this distance increases to 30 cm from the edge if there is no kerb.
- Avoid crossing expansion joints in the slab unless the appropriate technique and safety steps described earlier have been used.
- Avoid placing the heating cable closer than 5 cm to other elements such as underground cables or pipes to prevent them from overheating.
- Do not repeatedly bend the heating cable and never bend the factory connections.
- Place the cable supply wires next to the cable grommet. The electrician will pull them through the cable conduit later. Make sure it is placed so that no part of the connector or the heating cable is pulled into the conduit.

Warning

The heating cable and factory cable connections must be completely embedded in concrete, sand or asphalt. Never attempt to consume excess heating cable in surrounding soil, walls or other unprotected applications.

9. Cable installation

A) application in concrete

Step 1: Attach reinforcement, such as wire mesh or rebar, over the base about 5 cm below the level of the top surface. The cables will later be attached to this reinforcement. It is very important that the cable is completely embedded in the concrete.

Secure or remove sharp protrusions by bending, covering or trimming them. Sharp edges can damage the heating cable.

Step 2: Start attaching the heating cable at the desired distances to the reinforcement mesh or rebar using cable ties. The cable ties should be inserted at the ends of each section and every approx. 1 m. The ends of the cable ties should be pointed downwards or cut so that they do not protrude through the surface layers. Do not use metal cable ties as they may damage the cable. The cable ties must be suitable for elevated temperatures.

If installing on an existing board, fix the cable ties to the surface. Use nails or similar every 15 - 30 cm. Mounting cable strips should be placed at both ends of the heated area, and additional strips should be used every approx. 1 m in between to hold the cable in place during paving.

Step 3: Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power leads of the cable. Record the results in the table next to the warranty card.

missionair

Step 4: Feed the power cables through the cable duct into the junction box, leaving at least 15cm of cable free. Secure the heating cable and splice to prevent it being pulled into the duct. Place a generous amount of electrical cable sealant on the end of the cable around the supply wires to prevent water ingress.

Step 5: If you are installing a plate sensor, place the sensor socket according to the instructions.

Step 6: Take a photo of the cable installation. This can be very helpful later for utility work, changes to the installation site, etc. to avoid possible damage. Keep the photos with these installation instructions.

Step 7: Check the cable for damage and secure any cable that may have come loose before continuing.

Step 8: Pour concrete over the base and cable so that no less than 3.5cm and no more than 8cm covers the top of the heating cables. The total thickness of the slab should be at least 10cm. Observe the requirements and local building regulations for the required thickness.

Step 9: Once the concrete layer is dry, use a digital multimeter to re-measure the resistance between the cable supply wires. Record the results in the table next to the warranty card.

IMPORTANT

Be prepared to install a nameplate or other marking to indicate the presence of the heating system. Install the marker plate in a clearly visible location.

Do not use sharp tools that could damage the cable. Ensure that the heating cable is fully embedded. Allow the concrete to cure fully as required by the concrete supplier. Do not connect the cable to the power supply, except for a short test, as this could improperly accelerate curing and potentially damage the concrete.

missionair

B) Application in asphalt

Step 1: Apply the first layer to the gravel bed and compact. The MA ICE-30 cable will be attached to the top later. Allow the substrate to cool enough to work on it safely before installing the cable.

Step 2: Start laying the heating cable on the surface. You can use mounting cable tapes for this purpose. Attach the cable tapes to the surface. Use nails or similar every 15 - 30 cm. The mounting cable strips should be placed at both ends of the heated area, and additional strips should be used every approx. 1 m in between to hold the cable in place while laying the surface.

Step 3: Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power leads of the cable. Record the results in the table next to the warranty card.

Step 4: Feed the power cables through the cable duct into the junction box, leaving at least 15cm of cable free. Secure the heating cable and splice so that they are not pulled into the duct. Place a generous amount of electrical cable sealant on the end of the cable around the supply wires to prevent water ingress.

Step 5: If you are installing a plate sensor, place the sensor socket according to the instructions.

Step 6: Take a photo of the cable installation. This can be very helpful later in the event of utility work, changes to the installation site, etc. to avoid possible damage. Keep the photos with these installation instructions.

Step 7: Check the cable for damage and secure any cable that may have come loose before continuing.

Step 8: If necessary, apply a primer to the first layer or untreated base on top of the cable.

Use an aggregate 1/2" or smaller. Larger aggregate may cut or compress the cable.

Make sure the asphalt temperature does not exceed 285 °F (140 °C) before application. Good asphalt compaction requires a certain range of laying temperatures, depending on the type of asphalt being laid.

Lay the asphalt in the area by hand. Do not use heavy asphalt machines as they may damage the cable.

Spread the asphalt so that no less than 3.5cm and no more than 8cm covers the top of the heating cables.

Compact the asphalt with any mechanical roller as recommended. If possible, move the roller perpendicular to the direction of the cable to avoid stressing the cable below. Be careful not to stop or run the roller over the system as this can cause the asphalt to move and potentially damage the cables. Ensure that the entire heating cable is submerged.



Step 9: Once the asphalt layer has dried, use a digital multimeter to measure the resistance between the cable supply wires again. Record the results in the table next to the warranty card.

IMPORTANT

Be prepared to install a nameplate or other marking to indicate the presence of the heating system. Install the marker plate in a clearly visible location.

Do not use sharp tools that could damage the cable. Ensure that the heating cable is fully embedded. Allow the asphalt to fully cure as required by the asphalt supplier. Do not connect the cable to the power supply, except for a short test, as this could improperly accelerate curing and potentially damage the asphalt.

C) Stone or paving stone application

Step 1: Follow the guidelines recommended by the paver manufacturer. If a thick layer of sand is to be applied to the gravel base, the cable should first be fixed in place and then covered with a layer of sand at least 3.5cm thick for complete embedment.

Step 2: Attach the plastic cable ties to the gravel base by driving long nails or similar through the head of the cable tie. Attach the cable ties at the end of each section and every 1m or so. Do not use metal cable ties as they can damage the cable.

Lay the cable and secure it with cable ties.

Step 3: Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power leads of the cable. Record the results in the table next to the warranty card.

Step 4: Feed the power cables through the cable duct into the junction box, leaving at least 15cm of cable free. Secure the heating cable and splice so that they are not pulled into the duct.

Place a generous amount of electrical cable sealant on the end of the cable around the supply wires to prevent water ingress.

Step 5: If you are installing a plate sensor, place the sensor socket according to the instructions.

Step 6: Take a photo of the cable installation. This can be very helpful later for utility work, changes to the installation site, etc. to avoid possible damage. Keep the photos with these installation instructions.

Step 7: Before starting work, check the cable for damage and secure any cable that may have come loose.

missionair

Step 8: Spread sand by hand on top of the cables and base so that no less than 3.5cm covers the top of the heating cables. Take care not to use sharp tools.

Compact the sand as recommended by the paving supplier, taking care not to uncover any of the cable strands or damage the cables. Use hand tools to compact around the cable area. Add more sand if necessary to maintain a minimum of 3.5cm over all cables and wires.

Lay paving on top and finish as required.

Step 9: Use a digital multimeter to measure the resistance between the cable feed wires again. Record the results in the table next to the warranty card.

IMPORTANT

It is recommended that the thickness of the paving blocks does not exceed 8cm

Be prepared to install a marker plate or other marking to indicate the presence of the heating system. Install the marker plate in a clearly visible location.

Do not use sharp tools that could damage the cable. Ensure that the heating cable is completely covered.

D) use of ceramic or stone tiles

Step 1 Cables can be installed in the structural slab or in a thick layer of mortar over the structural slab

Step 2 Fix the plastic cable ties to the gravel base by driving long nails or similar through the head of the cable tie. Cable ties should be used at the end of each section and every 1m or so. Do not use metal cable ties as they can damage the cable.

Lay the cable and secure it with cable ties.

Step 3: Use a digital multimeter to measure the resistance between the cable's power wires again. Record the results in the table next to the warranty card.

Step 4: Feed the power cables through the cable duct into the junction box, leaving at least 15cm of cable free. Secure the heating cable and splice to prevent it being pulled into the duct.

Place a generous amount of electrical cable sealant on the end of the cable around the supply wires to prevent water ingress.

Step 5: If you are installing a plate sensor, place the sensor socket according to the instructions.

Step 6: Take a photo of the cable installation. This can be very helpful at a later date for utility work, changes to the installation site, etc. to avoid possible damage. Keep the photos with these installation instructions.

Step 7: Before starting work, check the cable for damage and secure any cable that may have come loose.

Step 8: For each of the following applications, select and install exterior grade materials in accordance with the manufacturer's recommendations. Only vitreous (non-porous) tiles should be used as other tiles will absorb moisture leading to damage. The maximum thickness above the cable should be no less than 3.5cm and no more than 7cm. An expansion joint should be installed between the heated and unheated area.

1) Dry mortar or latex-cement (thin-bed) application - in this application the cable is already installed in the concrete slab. The main issue is the installation of the cement mortar (thin-bed) bonding layer and the laying of the tiles.

2) Use of cement mortar or coarse mortar - in this application, the cable is installed above the structural slab in a thick mortar layer and bonding layer. A minimum mortar layer of 3.2cm should be placed over the cable. Above this layer, a binder layer and tile is laid.

Step 9: Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power leads of the cable. Record the results in the table next to the warranty card.

Important

Be prepared to install a nameplate or other marking to indicate the presence of the heating system. Install the marker plate in a clearly visible location.

Do not use sharp tools that could damage the cable. Ensure that the heating cable is fully embedded.

INSTALLATION OF CONTROLLERS AND SENSORS

- Before carrying out any electrical work, de-energise all circuits supplying power to the system.
- If a plate sensor is being installed, expose the cap or seal of the built-in sensor socket. Route the sensor wires through the cable duct to the controller. Fit the sensor into the socket and complete the installation according to the sensor manufacturer's requirements.
- Make wire connections in the junction boxes for the power wires. If the junction box is outdoors, it is recommended to use wire nuts or clamps designed for wet locations to avoid corrosion.
- Install the controller in its location according to the instructions supplied with the controller. Connect the wires to the power source and to the sensor and cable wires.
- Follow the instructions on the control to set it up. The sensor should not allow the system to energise until conditions are right.

IMPORTANT

The earth wire supplied with the cable must be connected to the appropriate earth terminal.

Do not fully energise the cable, except for this short test, until the concrete has cured or the asphalt has cooled. This may cause surface materials to cure incorrectly.

CAUTION: With the exception of this short test, do not use the system at air temperatures above 50 °F (10 °C). This will stress the materials and shorten the life of the heating cable and may cause damage to the heating materials and cables.

missionair


IMPORTANT

FOR THE WARRANTY TO APPLY, YOU MUST PERFORM THESE TESTS, RECORD THE RESULTS ON THE WARRANTY CARD AND KEEP A COPY OF THE RECORD.

INSULATION RESISTANCE TEST WITH DIGITAL MULTIMETER

This test ensures that the insulation jacket of the cable is not damaged. A low value indicates that the cable has been damaged and should be replaced.


- Connect the earth wire to the black wire and both power wires to the red wire of the multimeter.
- Make sure the meter indicates "Open" or "OL" or whatever the meter shows when the test leads are not touching anything.
- Record these readings on the warranty card.



HEATING CABLE RESISTANCE TEST

This test measures the resistance of the MA ICE-30 cable and is used to determine the integrity of the circuit.

- Set the multimeter to a range of 200 or 2000 ohms.
- Connect the leads of the multimeter to the conductors of the cable
- Compare the resistance reading with the resistance specified in the table in the earlier section. The value should be within $\pm 10\%$. If the reading is different, contact the manufacturer.
- Record the readings in the warranty card.



missionair

PROBLEM SOLVING

If you experience problems with the system, please refer to the troubleshooting guide below. All troubleshooting should be carried out with the power supply disconnected unless otherwise indicated.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The cable resistance measurement is outside the range indicated on the nameplate.	An analogue ohmmeter (with a moving needle) was used for the measurement reading.	Obtain a digital ohmmeter (multimeter) with a reading of 0 to 20 000 ohms (Ω) and measure the resistance again.
	If the measurement shows a break or short circuit, the heating cable is defective.	Make a note of the resistance between all supply cables and contact the manufacturer.
	If the measurement is only slightly low or high, the air temperature affects the resistance.	Place the cable in a room at room temperature and measure again after one hour.
	The resistance measurement can come from more than one cable.	Disconnect all cables from each other and from the controls, then re-measure.
	The ohmmeter (multimeter) is set to the wrong scale.	If the ohmmeter (multimeter) has several ranges (e.g. 200 Ω , 2k Ω , 20k Ω , 200k Ω , 20M Ω), set the range to 200 Ω and make a measurement again.
The snow/ice is not melting.	The cable was damaged.	Measure the resistance of the cable between all supply wires. If there is a break or short circuit damage, record these resistances and contact the manufacturer.
	Incorrect voltage applied.	Briefly switch on the power supply to the system and use a multimeter to measure the voltage between the cable supply wires. Check the voltage ratings for each controller and cable to ensure they match. If possible, use a clamp meter to measure the current voltage across each cable.



PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The snow/ice is not melting.	The cables are connected in series.	Multiple cables must be connected 'in parallel'.
The system operates continuously.	Incorrect wiring. Control has been "bypassed"	Check the wiring connections. Refer to the wiring instructions supplied with the controller and in this manual.
	Faulty control. Relay does not open properly.	Check the control instructions.




SYSTEM LAYOUT PLAN:

INCLUDE:

- Heating area outline with dimensions,
- Marking of locations of permanent buildings,
- Arrangement of pipes with indication of their length and power,
- Location of the control system,

Location of temperature sensor.

PLAN



DATE OF PROJECT EXECUTION:



- The manufacturer provides a 25-year warranty period for the product for which this warranty card is issued, starting from the date of purchase.
- The following conditions are prerequisites for the validity of the full guarantee period: thorough familiarisation with the instructions, execution of a detailed installation plan in the place indicated in the instructions, electrical connection of the system carried out by a qualified electrician with appropriate and valid authorisations, correct completion of the guarantee card. Failure to comply with any of these criteria means loss of warranty protection.
- Any discrepancy between the completed project and the actual state of affairs means no warranty protection,
- This guarantee covers any hidden defects in material or design that prevent the appliance from being used as intended.
- The maximum warranty claim is equal to one times the purchase value of the device qualified by the Guarantor for replacement. The Guarantor will not bear any further costs caused by the faulty operation of the unit.
- Defects of the product revealed during the warranty period will be removed free of charge within 30 working days from the date of delivery to the company's headquarters.
- Any changes to the entries on the Warranty Card and traces of attempts to make structural changes to the product and self-repair will render the warranty null and void.
- Any defects or damage must be reported to the Guarantor immediately, but no later than 7 days from the date of their occurrence. Using the system after a defect has been identified or failing to report a service means that warranty protection is lost.
- A claim shall be submitted via the service form on the manufacturer's website.
- The condition for the validity of the guarantee and the execution of the repair is the delivery of the product with a signed and correctly completed guarantee card and the proof of purchase of the product (receipt, invoice).
- The delivery of the product to the Guarantor is the responsibility of the Buyer.
- The device should be properly packed and prepared for the courier. The service will not be held responsible for transport damage resulting from an inadequately packed parcel.
- If any of the conditions of this guarantee are not met, the goods, in an unaltered state, will be sent back at the buyer's expense.
- All correspondence, returns, complaints, should be addressed to the service address given on the manufacturer's website.
- The guarantee for the consumer goods sold does not exclude, limit or suspend the rights of the buyer resulting from the non-conformity of the goods with the contract.
- The guarantee does not cover defects caused by:
 - incorrect selection of the product in relation to the existing conditions at the installation site,
 - incorrect use of the product,
 - incorrect installation not in accordance with the installation instructions,
 - acts of God or force majeure

missionair



- The guarantee does not cover deterioration of the product caused by normal wear and tear and the following cases:
 - mechanical damage to the product and defects caused by it,
 - damages and defects caused by:
 - improper or non-compliant use, storage and maintenance,
 - unauthorised (by the user or other unauthorised persons) repairs, modifications or structural changes,
 - connecting additional equipment other than that recommended by the product manufacturer



Mission Air®

missionair

O NÁS

Poslání značky Mission Air® je jasné - vytvářet moderní a ekologická řešení pro vaše pohodlí a komfort prostřednictvím elektrických topných a klimatizačních produktů s nulovými emisemi.

Jako odpovědná společnost se snažíme minimalizovat dopad na životní prostředí tím, že navrhujeme a vyrábíme účinné systémy, které dobře spolupracují s obnovitelnými zdroji energie, a tím snižují emise plynů, které jsou škodlivé pro naši planetu.

Péče o životní prostředí je jednou z našich priorit!



www.missionair.pl



missionair

Děkujeme vám za důvěru a za nákup našich produktů. Jsme si jisti, že topné kabely MA ICE-30 od společnosti Mission Air® vám zaručí teplo v každé situaci.

Tato příručka je určena speciálně pro vás, aby vám mimo jiné pomohla pochopit, jak váš systém topných kanálů MA ICE-30 od společnosti Mission Air® funguje, a následně jak jej provozovat s maximální účinností. Příručka vám pomůže s jeho bezpečnou instalací a zodpoví vám otázky, které vám mohou během instalace vyvstat.

Před instalací systému je třeba si přečíst návod a plně mu porozumět. Nesprávná instalace nebo nevyplnění záručního listu a instalačního plánu se rovná ztrátě záruční ochrany.



www.missionair.pl 

missionair

VAROVÁNÍ

Ryzyko poráženia prądem i požaru!

Pokud je systém poškozen nebo není správně nainstalován, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, což může mít za následek vážné zranění osob nebo poškození majetku. Pečlivě dodržujte varování a pokyny uvedené v této příručce.

Je důležité, aby systém instalovali pouze kvalifikovaní elektrikáři, kteří jsou obeznámeni se správným dimenzováním, instalací, konstrukcí a provozem topného systému a souvisejícími riziky. Instalace musí být v souladu se všemi národními a místními elektrotechnickými předpisy. Pokud nejste s těmito požadavky obeznámeni, obraťte se na certifikovaného elektrikáře.

Pokud dojde k poškození systému, musí být vyměněn. Nepokoušejte se sami připojovat nebo opravovat žádnou část systému. Topné kabely by se neměly zkracovat. Délka kabelu by měla být zvolena tak, aby vyhovovala konkrétnímu instalačnímu plánu.

Bezpečnost a spolehlivost každého topného systému závisí na jeho správném návrhu, instalaci a zkoušení. Nesprávná instalace nebo nesprávná manipulace s výrobkem může způsobit poškození topného kabelu, součástí systému a majetku a může způsobit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokyny obsažené v tomto návodu jsou velmi důležité. Je třeba je pečlivě dodržovat, aby se minimalizovalo nebezpečí a zajistil spolehlivý a bezpečný provoz systému.

missionair

POPIS VÝROBKU

Systém MA ICE-30 je určen k zajištění ochrany proti zamrznání a sněhu na vnějších částech budovy, jako jsou vchody, schody, chodníky, příjezdové cesty, rampy atd.

Instalace systému přináší řadu výhod. Mezi nimi můžeme zmínit:

- trvalé řešení problémů způsobených nízkými teplotami,
- zvýšení bezpečnosti, okamžitá úleva od sněhu a ledu,
- úspora času, protože není nutné odklízet sníh z chodníků, příjezdových cest nebo schodů,
- finanční úspory, protože si nemusíte najímat firmy nebo stroje na odklizení sněhu,
- nízké provozní náklady,
- efektivní využití energie díky vhodným řídicím systémům.

Vlastnosti systému MA ICE-30:

- ideální pro příjezdové cesty, parkoviště, chodníky, schody, rampy, mosty a mnoho dalších aplikací,
- pro použití v betonu, asfaltu, dlažbě nebo kamenné dlažbě a keramických nebo kamenných dlaždicích,
- jednobodové připojení,
- dvou vodičový kabel,
- tichý, účinný a bezpečný,
- nevyzařuje elektromagnetické pole (EMF),
- snadná a flexibilní instalace,
- odolná konstrukce,
- 25letá záruka na výrobní vady.

missionair

SPECIFIKACE

POZNÁMKA!

Topné kabely nejsou za žádných okolností povoleny:

- zkrátit nebo zkrátit,
- křížit mezi sebou a s jinými kabely, např. napájecími kabely,
- položené tak, aby se vzájemně dotýkaly.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEINSTALUJTE KABELY BEZ DOHLEDU ŘÍDICÍHO ZAŘÍZENÍ!

KONSTRUKCE KABELŮ	konstantní odpor, dvou vodičový, stíněný
JMENOVITÉ NAPĚTÍ	230 V / 50 Hz
LINEÁRNÍ VÝKON	30 W/m
DOSTUPNÉ DÉLKY	od 6 m do 160 m
MAX. JMENOVITÁ TEPLOTA	60°C
PRŮŘEZ KABELU	6,2 mm
POLOMĚR OHÝBÁNÍ	38 mm
IZOLACE DRÁTU	XLPE
VNĚJŠÍ IZOLACE	PVC odporně na UV
STÍNĚNÍ	PVC
MIN. TEPLOTA INSTALACE	5°C
NAPÁJECÍ KABEL	3,5 m dlouhé

missionair

TYP	LINEÁRNÍ VÝKON W/M	DÉLKA (M)	A	CELKOVÝ VÝKON (W)	ODPOR (Ω)
NA ICE-30 6M	30	6	0,8	180	294,9
MA ICE-30 10M	30	10	1,3	300	176,9
MA ICE-30 16M	30	16	2,1	480	110,0
MA ICE-30 21M	30	21	2,7	630	83,9
MA ICE-30 25M	30	25	3,3	750	70,6
MA ICE-30 32M	30	32	4,2	960	55,2
MA ICE-30 41M	30	41	5,3	1230	43,0
MA ICE-30 49M	30	49	6,4	1470	35,0
MA ICE-30 57M	30	57	7,4	1710	31,0
MA ICE-30 70M	30	70	9,1	2100	25,2
MA ICE-30 82M	30	82	10,7	2460	21,5
MA ICE-30 98M	30	98	12,8	2940	18,0
MA ICE-30 112M	30	112	14,6	3360	15,7
MA ICE-30 125M	30	125	16,3	3750	14,1
MA ICE-30 140M	30	140	18,3	4200	12,6
MA ICE-30 160M	30	160	20,9	4800	11,0

missionair

UPOZORNĚNÍ

Před instalací systému MA ICE-30 si pozorně přečtěte tuto příručku.

- Instalaci musí provádět kvalifikovaný personál v souladu s místními předpisy a normami. Před zahájením instalace si přečtěte tato důležitá upozornění a všechny pokyny k instalaci. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození majetku, zranění osob nebo dokonce k úmrtí;
- Pouze pro venkovní instalaci;
- Topný kabel nikdy nepřerušujte ani nezkracujte;
- Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškodili kabely MA ICE-30 při používání ostrých nástrojů, trakařů, těžkých strojů a dlažebních zařízení, lopat, hrábí nebo jiných nástrojů. Během instalace se vyvarujte chůze po kabelech;
- Instalace s řídicí jednotkou, která neobsahuje integrovaný omezovač teploty, se nedoporučuje;
- Kabely MA ICE-30 musí být uloženy v maltě nebo maltové směsi, betonu, písku nebo podobném materiálu;
- Přípojka přívodního/topného kabelu a nejméně 30 cm přívodního kabelu musí být uloženy ve zpevněném povrchu;
- NIKDY nezatahujte topný kabel do žádného kanálu. Zbývající přívodní kabel musí být veden kanálem;
- V případě potřeby lze přívodní kabel prodloužit nebo zkrátit, ale nikdy by se neměl odpojovat od topného kabelu;
- Neinstalujte MA ICE-30 tak, aby se dva topné kabely dotýkaly, křížily nebo překrývaly, ani neumisťujte topný kabel blíže než 5 cm k jinému topnému kabelu, napájecímu kabelu, podzemnímu kabelu nebo potrubí, abyste zabránili přehřátí a poškození;
- Před instalací a během ní vždy udržujte konce přívodních kabelů suché.
- Nezapomeňte v průběhu instalace vždy měřit, ověřovat a zaznamenávat skutečný odpor:
 - a. Po vyjmutí z obalu
 - b. po instalaci, ale před nanesením povrchového materiálu
 - c. Po aplikaci povrchového materiálu
- Tyto hodnoty si poznamenejte do tabulky vedle záručních podmínek, jinak záruka zaniká;
- Poškozený kabel se nikdy nepokoušejte opravit. Obratě se na svého distributora nebo výrobce a požádejte o pomoc.
- Nezapomeňte zkontrolovat, zda napájecí napětí odpovídá napětí požadovanému pro výrobek.
- Před instalací nebo údržbou vždy odpojte napájení všech obvodů.
- Vždy zajistěte ochranu proti zemnímu přerušení obvodu (GFCI) pro systém tavení sněhu. Tato ochrana může být na jističi nebo na řídicí jednotce.
- Zařízení vždy instalujte v souladu se všemi místními předpisy a požadavky.

missionair

VYBRANÉ ZPŮSOBY INSTALACE

Kabely MA ICE-30 lze instalovat pomocí speciálních kabelových pásek, které usnadňují nasazení systému.




1. připevněte kabelovou pásku k povrchu podkladu (ve vzdálenosti přibližně 10 cm).
2. Umístěte kabel MA ICE-30
3. připevněte kabel k pásku

MONTÁŽ NA SCHODY

Připevněte jeden úsek kabelu k boku stoupačky. V případě potřeby naskládejte 3 nebo 4 úseky kabelu na stoupačku a pokračujte po každé stoupačce nahoru. Postupujte podle níže uvedených pokynů:


- Kabel položte maximálně 10 cm od předního okraje schodu. V opačném případě by se tento okraj nemusel správně roztavit.
- Kabel pokládejte nejméně 20 cm od bočních okrajů hotového schodu.
- Berte v úvahu budoucí zábradlí,
- Vyvarujte se prudkého zalomení nebo ohnutí kabelu. V rohu stoupačky a schůdku zachovejte poloměr ohybu alespoň 38 mm, ale upevněte jej dostatečně rovně, aby beton nebo dlažební kostky kabel nemačkaly.
- Neinstalujte kabel na nebo pod schody, například dřevěné nebo kompozitní schody.



DILATAČNÍ SPÁRY


Topný kabel MA ICE-30 nesmí být nikdy veden přes dilatační spáru. Mohlo by dojít k poškození kabelu při pohybu panelu. Doporučuje se, aby byl kabel položen tak, aby se takovým spojům zabránilo.

V případě potřeby však lze část topného kabelu zapustit do podkladu pod dilatační spáru, jak je znázorněno na obrázku. Prostor kolem kabelu vyplňte vrstvou písku o tloušťce nejméně 2 cm. Smyčka topného kabelu by měla být dostatečně dlouhá, aby se dala ohýbat, a nesmí být zapuštěna do betonu (proti tomu by měl chránit písek), protože to neumožní ohýbání kabelu při pohybu desek.



Kabely MA ICE-30 lze instalovat do různých dokončovacích systémů:

Kabel MA ICE-30 v betonu




Kabel MA ICE-30 v asfaltu




missionair

Kabel MA ICE-30 pod dlažebními kostkami




Kabel MA ICE-30 pod dlaždicí



Umístění jednotlivých pozemních senzorů

- Snímač musí být umístěn uvnitř vyhřívaného prostoru a pokud možno alespoň 1 m od jeho okraje.
- Snímač musí být umístěn mezi topnými kabelem - mezi trubicou snímače a topným kabelem musí být dodržena vzdálenost alespoň 1 cm.
- Mezi dvěma čidly musí být dodržena vzdálenost alespoň 1 m.



INSTALACE TOPNÝCH KABELŮ

1. Určete obecné oblasti, kam chcete topný kabel instalovat.

Použití zahrnuje příjezdové cesty, chodníky, terasy, pevné rampy, zděné schody a lavičky, přepravní doky, garážová vrata a další. Lze je použít kdekoli venku v obytných nebo komerčních lokalitách, kde se hromadí sníh nebo led, pokud je kabel zcela zapuštěn do betonu, písku, husté malty nebo asfaltu.

Kabel nesmí být instalován v interiéru, v průmyslových prostorách nebo v oblastech s klasifikací nebezpečí výbuchu. Kabel neinstalujte na nebo pod nezastřešené schody nebo paluby, jako jsou dřevěné nebo kompozitní konstrukce.

V případě instalace kabelu pod dlažbu doporučujeme instalovat kabely pod celou plochu. Důvodem je, že voda z tajícího sněhu se dostane do nevyhříváného prostoru a může znovu zamrznout pod dlažebními kostkami, což způsobí zvlnění dlažebních kostek v nevyhříváném prostoru a v konečném důsledku poškození celé konstrukce.

2. V místě uvedeném v pokynech si nakreslete výkres s rozměry a změřte plochu, na kterou má být systém aplikován.

Vyloučte ty oblasti, kde kabel nelze instalovat, přičemž mějte na paměti následující překážky a doplňky:

- Kabel nesmí být položen ve vzdálenosti menší než 15 cm od okraje desek. V případě asfaltu se tato vzdálenost zvyšuje na 30 cm od okraje, pokud není obrubník,
- vyhněte se křížení dilatačních spár v desce, pokud nebyla použita vhodná kompenzační technika a bezpečnostní opatření popsána dříve v tomto návodu,
- neumísťujte topný kabel blíže než 5 cm k jiným prvkům, jako jsou podzemní kabely nebo potrubí, abyste zabránili jejich přehřátí,
- mezi sousedními kabely ponechávejte mezeru alespoň 5 cm, maximálně však 10 cm,
- kabel musí být položen tak, aby na povrchu nebyly žádné další překážky, které by zachytávaly teplo nebo umožňovaly případné poškození, jako například: montážní držáky, šrouby atd. V úvahu je třeba vzít také následující opatření:
 - Kabel musí být zcela uložen v betonu, písku nebo asfaltu. Nikdy se nepokoušejte použít přebytečný topný kabel v okolní půdě, ve zdech nebo v jiných nechráněných aplikacích,
 - nikdy topný kabel nepřekrývejte a neumísťujte jej blíže než 5 cm k jinému topnému kabelu nebo napájecímu kabelu,
 - pouze napájecí kabel smí přesahovat topnou oblast. Bude protažen ochranným vodičem, který jej chrání, až do rozvodné skříně. NIKDY nezatahujte topný kabel nebo tovární přípojky do žádného kabelového kanálu.

Varování

TOPNÝ KABEL NELZE ZKRÁTIT NA SPRÁVNOU DÉLKU. Je třeba objednat kabel správné velikosti. Úprava topného kabelu není povolena a může vést k přehřátí, poškození a požáru.

3. Určete místa, kde lze umístit rozvodné skříň.

Je důležité se ujistit, že zvolený kabel správně vyplňuje prostor a má nejlepší místa pro připojení. Nejvhodnější je umístit přípojné skříňky na stěnu v místnosti a v dostatečné vzdálenosti od napájecích vodičů kabelu. Topný kabel se standardně dodává s 3 m napájecích kabelů.

Pokud má být rozbočovací krabice umístěna venku, doporučujeme, aby byla instalována nad úroveň terénu a měla odpovídající odolnost proti povětrnostním vlivům pro venkovní použití.

4. Poradte se s elektrikářem, abyste se ujistili, že zvolené kabely, ovládací prvky a konstrukce budou správně fungovat.

- kabel a jeho ovládání musí být připojeny k vyhrazenému napájení z jističového panelu,
- kabel je odporový topný systém a pro účely dimenzování obvodů by měl být považován za trvalou zátěž,
- jistič musí otevřít všechny neuzemněné vodiče současně. Pro přímou ochranu kabelu je vyžadován jistič GFCI (obvykle třídy B, 30 mA vypínací proud),
- dimenzování jističe a zapojení obvodu by mělo být navrženo na 125 % zatížení systému:
 - 20 A okruh pro zátěže do 16 A
 - 30 A okruh pro zátěže do 24 A
 - 40 A okruh pro zátěže do 32 A
 - 50 A okruh pro zátěže do 40 A
 - 70 A okruh pro zátěže do 50 A
- Je třeba dodržovat místní předpisy a pokyny pro zapojení odboček, rozvodů a rozvodných krabic. Vnější a podzemní rozbočovací krabice a rozvody musí splňovat požadavky na těsnost proti dešti nebo vodotěsnost.

5. Před instalací zkontrolujte všechny součásti.

Vyjměte kabel z obalu. Zkontrolujte, zda není viditelně poškozen, a ujistěte se, že všechny součásti mají správnou velikost a typ podle plánu a objednávky. Nepokoušejte se instalovat poškozený výrobek.

Informace o kabelu zaznamenejte do tabulky vedle záručního listu.

DŮLEŽITÉ

Před instalací je třeba výrobky důkladně zkontrolovat a místo instalace pečlivě naplánovat. Věcná diskuse se všemi zúčastněnými stranami pomůže eliminovat nákladné chyby a škody.

missionair

6. Měření odporu.

- Pomocí digitálního multimetru změřte odpor mezi přívodními vodiči. Nesprávný výsledek může být způsoben také nízkou teplotou vzduchu nebo kalibrací měřicího přístroje. Odchyšky +/-10 % mohou být přirozeným jevem a jsou přijatelné.
- Odpor mezi přívody a zemnicím vodičem by měl být "otevřený", obvykle indikovaný "OL" nebo jakoukoli hodnotou, kterou měřicí přístroj ukazuje, když se měřicí vodiče ničeho nedotýkají. Pokud se údaj změní, zaznamenejte tuto informaci a před instalací kontaktujte výrobce. Mohlo by to znamenat poškození, problémy se zkušebními vodiči nebo jiné problémy.

7. Příprava základního materiálu

Připravte si místo, které chcete vytápět kabelem. Při tom je třeba dbát na to, aby byly zohledněny všechny inženýrské sítě a překážky. Položte hladký, dobře zhuťný šterkový podklad. Zajistěte dostatečný sklon a odvodnění, aby nedocházelo k hromadění vody ve vytápěných nebo okolních oblastech. To je důležité zejména u dlažebních kostek, protože voda z tání může znovu zamrznout a zvednout okolní písek a dlažební kostky. Dodržujte místní stavební předpisy a stavební směrnice pro tloušťku a typ podkladu.

Dbejte na to, aby byla zohledněna celková tloušťka podkladu a desky potřebná pro pěší a automobilový provoz.


Pokud má být kabel položen na stávající dlažbu, zajistěte, aby byla zkontrolována na přítomnost ostrých předmětů, uvolněných částí nebo jiných potenciálně škodlivých prvků, které by mohly později způsobit problémy. Je velmi důležité, aby byl kabel zcela ponořen.

8. Příprava na instalaci

Určete dobu instalace kabelu, kdy bude na staveništi minimum zařízení, těžkého náradí a provozu, aby se předešlo možnému poškození výrobku. Buďte připraveni nanést na kabel vrstvy dlažby ještě týž den, abyste jej ochránili před poškozením.

Při instalaci kabelu do vrchní vrstvy dvoufázové betonové desky nebo vrchní vrstvy asfaltové aplikace by měla být rohož nebo kabel zcela připraven pro druhou fázi. Doba mezi jednotlivými etapami je omezená, protože deska by neměla být zcela ztvrdlá a asfalt by měl zcela vychladnout. Pokud bude v této druhé vrstvě instalován snímač desky, plánujte dopředu, aby nedošlo k přílišnému ztvrdnutí nebo vychladnutí první vrstvy.

Zkontrolujte oblast a odstraňte všechny ostré předměty. Instalaci provádějte při teplotě nejméně 5 °C.



DŮLEŽITÉ

Tento topný kabel NESMÍ být zkrácen, aby se do něj vešel! Topný kabel nepřekrývejte ani nekřížujte. Neumísťujte topný kabel blíže než 5 cm.

- Kabel nesmí být položen blíže než 15 cm od okraje desek. V případě asfaltu se tato vzdálenost zvyšuje na 30 cm od okraje, pokud není obrubník.
- Vyhněte se křížení dilatačních spár v desce, pokud nebyla použita vhodná technika a bezpečnostní opatření popsaná dříve.
- Neumísťujte topný kabel blíže než 5 cm k jiným prvkům, jako jsou podzemní kabely nebo potrubí, aby nedošlo k jejich přehřátí.
- Topný kabel opakovaně neohýbejte a nikdy neohýbejte tovární spoje.
- Přívodní vodiče kabelu umístěte vedle kabelové průchodky. Elektrikář je později protáhne kabelovou průchodkou. Ujistěte se, že je umístěn tak, aby žádná část konektoru nebo topného kabelu nebyla vtažena do kabelové průchodky.

Varování

Topný kabel a tovární kabelové přípojky musí být zcela uloženy v betonu, písku nebo asfaltu. Nikdy se nepokoušejte spotřebovat přebytečný topný kabel v okolní půdě, ve zdech nebo v jiných nechráněných aplikacích.

9. Instalace kabelů

A) použití v betonu

Krok 1: Přibližně 5 cm pod úroveň horního povrchu připevněte nad základnu výztuž, například drátěné pletivo nebo armovací pruty. K této výztuži budou později připevněny kabely. Je velmi důležité, aby byl kabel zcela zapuštěn do betonu.

Ostré výstupky zajistěte nebo odstraňte jejich ohnutím, zakrytím nebo oříznutím. Ostré hrany mohou topný kabel poškodit.

Krok 2: Začněte upevňovat topný kabel v požadovaných vzdálenostech k výztužnému pletivu nebo výztuži pomocí kabelových stahovacích pásek. Kabelové stahovací pásy by měly být vloženy na koncích každého úseku a každých cca 1 m. Konce kabelových stahovacích pásek by měly směřovat dolů nebo být seříznuty tak, aby nevčnívaly přes povrchové vrstvy. Nepoužívejte kovové kabelové stahovací pásy, protože by mohly poškodit kabel. Kabelové stahovací pásy musí být vhodné pro zvýšené teploty.

V případě instalace na stávající desku připevněte kabelové stahovací pásy k povrchu. Každých 15 - 30 cm použijte hřebíky nebo podobné nástroje. Montážní kabelové pásy by měly být umístěny na obou koncích vyhřívané plochy a každé cca 1 m mezi nimi by měly být použity další pásy, které udrží kabel na místě během pokládky dlažby.

Krok 3: Pomocí digitálního multimetru znovu změřte odpor mezi napájecími vodiči kabelu. Výsledky zaznamenejte do tabulky vedle záručního listu.

Krok 4: Provedte napájecí kabely kabelovým kanálem do rozvodné skříně, přičemž ponechte alespoň 15 cm volného kabelu. Zajistěte topný kabel a spojku, aby nedošlo k jeho zatažení do kanálu. Na konec kabelu kolem přírodních vodičů naneste dostatečné množství těsnicí hmoty na elektrické kabely, abyste zabránili vniknutí vody.

Krok 5: Pokud instalujete deskový snímač, umístěte zásuvku snímače podle návodu.

Krok 6: Pořídte fotografii instalace kabelu. To může být později velmi užitečné pro inženýrské práce, změny v místě instalace apod. a zabránit tak případnému poškození. Fotografie si uschovejte spolu s tímto návodem k instalaci.

Krok 7: Zkontrolujte, zda kabel není poškozený, a před pokračováním zajistěte případný uvolněný kabel.

Krok 8: Základnu a kabel zalijte betonem tak, aby horní část topných kabelů nezakrývala méně než 3,5 cm a více než 8 cm. Celková tloušťka desky by měla být alespoň 10 cm. Dodržujte požadavky a místní stavební předpisy pro požadovanou tloušťku.

Krok 9: Po vyschnutí betonové vrstvy změňte pomocí digitálního multimetru znovu odpor mezi přírodními vodiči kabelů. Výsledky zaznamenejte do tabulky vedle záručního listu.

DŮLEŽITÉ

Připravte se na instalaci výrobního štítku nebo jiného označení, které upozorní na přítomnost topného systému. Označovací štítek nainstalujte na dobře viditelné místo.

Nepoužívejte ostré nástroje, které by mohly poškodit kabel. Ujistěte se, že je topný kabel zcela zapuštěn. Nechte beton plně vytvrdnout podle požadavků dodavatele betonu. Nepřipojujte kabel k napájení, s výjimkou krátké zkoušky, protože by to mohlo nesprávně urychlit vytvrzování a potenciálně poškodit beton.

missionair

B) Použití v asfaltu

Krok 1: Na štěrkové lože naneste první vrstvu a zhutněte ji. Kabel MA ICE-30 bude na vrchní část připevněn později. Před instalací kabelu nechte podklad dostatečně vychladnout, abyste na něm mohli bezpečně pracovat.

Krok 2: Začněte pokládat topný kabel na povrch. K tomuto účelu můžete použít montážní kabelové pásky. Připevněte kabelové pásky k povrchu. Každých 15 - 30 cm použijte hřebíky nebo podobné nástroje. Montážní kabelové pásky by měly být umístěny na obou koncích vytápěné plochy a další pásky by měly být použity každých cca 1 m mezi nimi, aby kabel držel na místě během pokládky dlažby.

Krok 3: Pomocí digitálního multimetru opět změřte odpor mezi přívodními vodiči kabelu. Výsledky zaznamenejte do tabulky vedle záručního listu.

Krok 4: Provedte napájecí kabely kabelovým kanálem do rozvodné skříně, přičemž ponechte alespoň 15 cm volného kabelu. Zajistěte topný kabel a spojku tak, aby nebyly vtaženy do kanálu. Na konec kabelu kolem přívodních vodičů naneste dostatečné množství těsnicí hmoty na elektrické kabely, abyste zabránili vniknutí vody.

Krok 5: Pokud instalujete snímač desky, umístěte zásuvku snímače podle pokynů.

Krok 6: Vyfoťte instalaci kabelu. To může být později velmi užitečné při práci s inženýrskými sítěmi, změnách v místě instalace atd. aby se předešlo případnému poškození. Fotografie si uschovejte spolu s tímto návodem k instalaci.

Krok 7: Zkontrolujte, zda kabel není poškozený, a před pokračováním zajistěte případný uvolněný kabel.

Krok 8: V případě potřeby naneste na první vrstvu nebo na neošetřený podklad na kabelu základní nátěr. Použijte kamenivo o velikosti 1/2" nebo menší. Větší kamenivo může kabel proříznout nebo stlačit. Před aplikací se ujistěte, že teplota asfaltu nepřekročí 285 °F (140 °C). Dobré zhutnění asfaltu vyžaduje určitý rozsah teplot pokládky v závislosti na typu pokládaného asfaltu. Asfalt na plochu pokládejte ručně. Nepoužívejte těžké asfaltovací stroje, protože by mohly poškodit kabel. Asfalt rozprostřete tak, aby horní část topných kabelů nepokrýval méně než 3,5 cm a více než 8 cm. Asfalt zhutněte libovolným mechanickým válcem podle doporučení. Pokud je to možné, pohybujte válečkem kolmo ke směru kabelu, aby nedošlo k namáhání kabelu pod ním. Dávejte pozor, abyste váleček nezastavili nebo nepřejeli přes systém, protože to může způsobit pohyb asfaltu a potenciální poškození kabelů. Ujistěte se, že je celý topný kabel ponořený.

Krok 9: Po zaschnutí asfaltové vrstvy změřte pomocí digitálního multimetru znovu odpor mezi přívodními vodiči kabelu. Výsledky zaznamenejte do tabulky vedle záručního listu.

DŮLEŽITÉ

Připravte se na instalaci výrobního štítku nebo jiného označení, které upozorní na přítomnost topného systému. Označovací štítek nainstalujte na dobře viditelné místo.

Nepoužívejte ostré nástroje, které by mohly poškodit kabel. Ujistěte se, že je topný kabel zcela zapuštěn. Nechte asfalt plně vytvrdnout podle požadavků dodavatele asfaltu. Nepřipojujte kabel k napájení, s výjimkou krátké zkoušky, protože by to mohlo nesprávně urychlit vytvrzování a potenciálně poškodit asfalt.

C) Použití kamene nebo dlažebních kostek

Krok 1: Postupujte podle pokynů výrobce dlažby. Pokud má být na šěrkový podklad nanášena silná vrstva písku, měl by být kabel nejprve upevněn na místě a poté překryt vrstvou písku o tloušťce nejméně 3,5 cm, aby došlo k úplnému usazení.

Krok 2: Připevněte plastové kabelové pásky ke šěrkovému podkladu zatlučením dlouhých hřebíků nebo podobného materiálu do hlavy kabelové pásky. Kabelové stahovací pásky připevněte na konci každého úseku a přibližně po 1 m. Nepoužívejte kovové kabelové stahovací pásky, protože by mohly poškodit kabel.

Položte kabel a zajistěte jej kabelovými stahovacími páskami.

Krok 3: Pomocí digitálního multimetru opět změřte odpor mezi napájecími vodiči kabelu. Výsledky zaznamenejte do tabulky vedle záručního listu.

Krok 4: Provedte napájecí kabely kabelovým kanálem do rozvodné skříně a ponechte alespoň 15 cm volného kabelu. Zajistěte topný kabel a spojku tak, aby nebyly vtaženy do kanálu.

Na konec vodiče kolem napájecích vodičů naneste dostatečné množství těsnicí hmoty na elektrické vodiče, abyste zabránili vniknutí vody.

Krok 5: Pokud instalujete čidlo desky, umístěte zásuvku čidla podle návodu.

Krok 6: Pořídte fotografii instalace kabelu. To může být později velmi užitečné při práci s inženýrskými sítěmi, změnách v místě instalace apod. a zabránit tak případnému poškození. Fotografie si uschovejte spolu s tímto návodem k instalaci.

Krok 7: Před zahájením prací zkontrolujte, zda není kabel poškozen, a zajistěte případný uvolněný kabel.

missionair

Krok 8: Na kabely a základnu ručně nasypete písek tak, aby horní část topných kabelů byla pokryta nejméně 3,5 cm. Dbejte na to, abyste nepoužívali ostré nástroje.

Písek zhutněte podle doporučení dodavatele dlažby a dbejte na to, abyste neodkryli žádné z kabelových vláken a nepoškodili kabely. Ke zhutnění kolem oblasti kabelů použijte ruční nářadí. V případě potřeby přidejte další písek, abyste udrželi minimální hloubku 3,5 cm nad všemi kabely a vodiči.

Položte dlažbu na vrchol a dokončete ji podle potřeby.

Krok 9: Pomocí digitálního multimetru znovu změřte odpor mezi přívodními vodiči kabelů. Výsledky zaznamenejte do tabulky vedle záručního listu.

DŮLEŽITÉ

Doporučuje se, aby tloušťka dlažebních kostek nepřesáhla 8 cm.

Připravte se na instalaci označovací tabulky nebo jiného značení, které upozorní na přítomnost topného systému. Označovací štítek nainstalujte na dobře viditelné místo.

Nepoužívejte ostré nástroje, které by mohly poškodit kabel. Zajistěte, aby byl topný kabel zcela zakrytý.

D) použití keramických nebo kamenných obkladů

Krok 1 Kabely lze instalovat do konstrukční desky nebo do silné vrstvy malty nad konstrukční deskou.

Krok 2 Upevněte plastové kabelové pásky ke štěrkovému podkladu tak, že do hlavy kabelové pásky zatlučete dlouhé hřebíky nebo podobné hřebíky. Kabelové stahovací pásky by měly být použity na konci každého úseku a přibližně po 1 m. Nepoužívejte kovové kabelové stahovací pásky, protože by mohly poškodit kabel.

Položte kabel a zajistěte jej kabelovými stahovacími páskami.

Krok 3: Pomocí digitálního multimetru opět změřte odpor mezi napájecími vodiči kabelu. Výsledky zaznamenejte do tabulky vedle záručního listu.

Krok 4: Provedte napájecí kabely kabelovým kanálem do rozvodné skříně a ponechte alespoň 15 cm volného kabelu. Zajistěte topný kabel a spojku tak, aby nebyly vtaženy do kanálu.

Na konec kabelu kolem přívodních vodičů naneste dostatečné množství těsnicí hmoty na elektrické kabely, abyste zabránili vniknutí vody.

Krok 5: Pokud instalujete deskový snímač, umístěte zásuvku snímače podle návodu.

Krok 6: Pořídte fotografii instalace kabelu. To může být později velmi užitečné při práci s inženýrskými sítěmi, změnách v místě instalace apod. a zabránit tak případnému poškození. Fotografie si uschovejte spolu s tímto návodem k instalaci.

Krok 7: Před zahájením prací zkontrolujte, zda není kabel poškozen, a zajistěte případný uvolněný kabel.

missionair

Krok 8: Pro každou z následujících aplikací vyberte a nainstalujte materiály pro exteriér podle doporučení výrobce. Měly by se používat pouze sklovité (neporézní) dlaždice, protože jiné dlaždice absorbují vlhkost, což vede k jejich poškození. Maximální tloušťka nad kabelem by neměla být menší než 3,5 cm a větší než 7 cm. Mezi vytápěnou a nevytápěnou plochou by měla být instalována dilatační spára.

1) Aplikace na suchou maltu nebo latexový cement (tenkovrstvý) - při této aplikaci je kabel již instalován v betonové desce. Hlavní otázkou je instalace spojovací vrstvy z cementové malty (tenkovrstvé) a pokládka desek.

2) Použití cementové malty nebo hrubé malty - při této aplikaci se kabel pokládá nad konstrukční desku do silné vrstvy malty a spojovací vrstvy. Nad kabelem by měla být umístěna vrstva malty o tloušťce minimálně 3,2 cm. Nad touto vrstvou se položí vrstva pojiva a dlaždice.

Krok 9: Pomocí digitálního multimetru znovu změřte odpor mezi napájecími vodiči kabelu. Výsledky zaznamenejte do tabulky vedle záručního listu.

Důležité

Připravte se na instalaci výrobního štítku nebo jiného označení, které bude označovat přítomnost topného systému. Označovací štítek nainstalujte na dobře viditelné místo.

Nepoužívejte ostré nástroje, které by mohly kabel poškodit. Ujistěte se, že je topný kabel zcela zapuštěn.

INSTALACE ŘÍDICÍCH JEDNOTEK A SENZORŮ

- Před prováděním jakýchkoli elektrických prací odpojte napětí ve všech obvodech, které systém napájejí.
- Pokud se instaluje čidlo desky, odkryjte víčko nebo těsnění vestavěné zásuvky čidla. Provedte vodiče snímače kabelovým kanálem k řídicí jednotce. Namontujte čidlo do zásuvky a dokončete instalaci podle požadavků výrobce čidla.
- Provedte propojení vodičů v propojovacích krabicích pro napájecí vodiče. Pokud je rozvodná krabice umístěna venku, doporučujeme použít matice nebo svorky pro vodiče určené do vlhkých prostor, aby se zabránilo korozi.
- Nainstalujte řídicí jednotku na její místo podle pokynů dodaných s řídicí jednotkou. Připojte vodiče ke zdroji napájení a k vodičům snímače a kabelu.
- Při nastavení regulátoru postupujte podle pokynů uvedených na regulátoru. Snímač by neměl umožnit zapnutí systému, dokud nejsou vytvořeny vhodné podmínky.

DŮLEŽITÉ

Zemnicí vodič dodávaný s kabelem musí být připojen k příslušné zemnicí sorce.

Kromě tohoto krátkého testu nezapínejte kabel plně pod napětí, dokud beton nevytverdne nebo asfalt nevychladne. To může způsobit nesprávné vytvrzení povrchových materiálů.

UPOZORNĚNÍ: S výjimkou této krátké zkoušky nepoužívejte systém při teplotách vzduchu vyšších než 50 °F (10 °C). Dochází tak k namáhání materiálů a zkrácení životnosti topného kabelu a může dojít k poškození topných materiálů a kabelů.

missionair


DŮLEŽITÉ

Pro uplatnění záruky je nutné tyto testy provést, výsledky zaznamenat do záručního listu a uchovat kopii záznamu.

TEST IZOLAČNÍHO ODPORU POMOCÍ DIGITÁLNÍHO MULTIMETRU

Tato zkouška zajišťuje, že izolační plášť kabelu není poškozen. Nízká hodnota znamená, že kabel je poškozen a měl by být vyměněn.

- Připojte zemnicí vodič k černému vodiči a oba napájecí vodiče k červenému vodiči multimetru.
- Ujistěte se, že měřicí přístroj ukazuje "Open" nebo "OL" nebo cokoli, co ukazuje, když se měřicí vodiče ničeho nedotýkají.
- Tyto hodnoty zaznamenejte do záručního listu.



ZKOUŠKA ODPORU TOPNÉHO KABELU

Tento test měří odpor kabelu MA ICE-30 a slouží k určení integrity obvodu.

- Nastavte multimetr na rozsah 200 nebo 2000 ohmů.
- Připojte vodiče multimetru k vodičům kabelu.
- Porovnejte naměřený odpor s odporem uvedeným v tabulce v předchozí části. Hodnota by měla být v rozmezí $\pm 10\%$. Pokud se údaj liší, obraťte se na výrobce.
- Naměřené hodnoty zaznamenejte do záručního listu.



missionair

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se vyskytnou problémy se systémem, přečtěte si níže uvedenou příručku pro řešení problémů. Pokud není uvedeno jinak, všechny problémy by měly být řešeny při odpojení napájení.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Naměřený odpor kabelu je mimo rozsah uvedený na výrobním štítku.	K měření byl použit analogový ohmmetr (s pohyblivou ručičkou). odečtu.	Poříďte si digitální ohmmetr (multimetr) s hodnotou 0 až 20 000 ohmů (Ω) a znovu změřte odpor.
	Pokud měření ukáže přerušeni nebo zkrat, je topný kabel vadný.	Zaznamenejte si odpor mezi všemi přívodními kabely a kontaktujte výrobce.
	Pokud je naměřená hodnota jen o málo nižší nebo vyšší, má na odpor vliv teplota vzduchu.	Umístěte kabel do místnosti s pokojovou teplotou a po jedné hodině znovu změřte.
	Měření odporu může pocházet z více než jednoho kabelu.	Odpojte všechny kabely od sebe a od ovládacích prvků a znovu proveďte měření.
	Ohmmetr (multimetr) je nastaven na špatnou stupnici.	Pokud má ohmmetr (multimetr) několik rozsahů (např. 200 Ω , 2k Ω , 20k Ω , 200k Ω , 20M Ω), nastavte rozsah na 200 Ω a proveďte měření znovu.
Sníh/led neroztává.	Kabel byl poškozen.	Změřte odpor kabelu mezi všemi přívodními vodiči. Pokud dojde k přerušeni nebo zkratu poškození, zaznamenejte tyto odpory a kontaktujte výrobce.
	Bylo použito nesprávné napětí.	Krátce zapněte napájení systému a pomocí multimetru změřte napětí mezi přívodními vodiči kabelu. Zkontrolujte, zda se jmenovitá napětí jednotlivých regulátorů a kabelů shodují. Pokud je to možné, změřte klešovým měřičem proudové napětí na každém kabelu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Sníh/led neroztává.	Kabely jsou připojeny sériově.	Více kabelů musí být zapojeno "paralelně".
Systém pracuje nepřetržitě.	Nesprávné zapojení. Ovládání bylo "obejito".	Zkontrolujte zapojení kabeláže. Řiďte se pokyny k zapojení dodanými s řídicí jednotkou a v této příručce.
	Chybné ovládání. Relé se správně nerozpíná.	Zkontrolujte pokyny k ovládání.


missionair

PLÁN USPOŘÁDÁNÍ SYSTÉMU:

Zvažte:

- Zákres topné plochy s rozměry,
- vyznačení umístění trvalých staveb,
- Uspořádání potrubí s uvedením jeho délky a výkonu,
- umístění řídicího systému,
- umístění teplotního čidla.

PLÁN



DATUM REALIZACE PROJEKTU:

missionair



- Výrobce poskytuje na výrobek, pro který je vystaven tento záruční list, záruku v délce 25 let od data zakoupení.
- Předpokladem pro platnost celé záruční doby jsou následující podmínky: důkladné seznámení s návodem, provedení podrobného instalačního plánu v místě uvedeném v návodu, elektrické zapojení systému provedené kvalifikovaným elektrikářem s příslušnými a platnými oprávněními, správné vyplnění záručního listu. Nedodržení kteréhokoli z těchto kritérií znamená ztrátu záruční ochrany.
- Jakýkoli nesoulad mezi dokončeným projektem a skutečným stavem znamená ztrátu záruční ochrany,
- Záruka se vztahuje na případné skryté vady materiálu nebo konstrukce, které brání používání spotřebiče v souladu s jeho určením.
- Maximální výše záručního nároku se rovná jednonásobku pořizovací hodnoty přístroje, který je Ručitelem kvalifikován k výměně. Garant nenese odpovědnost za žádné další náklady způsobené vadným provozem přístroje.
- Závady výrobku zjištěné během záruční doby budou bezplatně opraveny do 30 pracovních dnů od data doručení do sídla společnosti.
- Jakékoli změny záznamů v záručním listě a stopy po pokusech o konstrukční změny výrobku a nezávislé opravy způsobují neplatnost záruky.
- Jakékoli závady nebo poškození musí být neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne jejich vzniku, nahlášeny garantovi. Používání systému po zjištění závady nebo nenahlášení servisu znamená ztrátu záruční ochrany.
- Reklamacce se podává prostřednictvím servisního formuláře na webových stránkách výrobce.
- Podmínkou platnosti záruky a provedení opravy je dodání výrobku s podepsaným a správně vyplněným záručním listem a dokladem o zakoupení výrobku (účtenka, faktura).
- Za doručení výrobku garantovi odpovídá kupující.
- Spotřebič musí být řádně zabalen a připraven pro kurýra. Servis nenese odpovědnost za škody vzniklé při přepravě v důsledku nedostatečně zabalené zásilky.
- Pokud nebude splněna některá z podmínek této záruky, bude zboží v nezměněném stavu zasláno zpět na náklady kupujícího.
- Veškerou korespondenci, vrácení zboží, reklamacce adresujte na adresu servisu uvedenou na webových stránkách výrobce.
- Záruka na prodané spotřební zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z nesouladu zboží s kupní smlouvou.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
 - nesprávným výběrem výrobku pro podmínky existující v místě instalace,
 - nesprávným používáním výrobku,
 - nesprávnou instalací, která není v souladu s návodem,
 - zásahy vyšší moci nebo vyšší moci.

missionair



- Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené běžným opotřebením a na následující případy:
 - mechanické poškození výrobku a jím způsobené vady,
 - poškození a vady způsobené:
 - nesprávné nebo nevyhovující použití, skladování a údržba,
 - neoprávněné (uživatelé nebo jinými neoprávněnými osobami) opravy, úpravy nebo konstrukční změny,
 - připojení jiného než výrobcem doporučeného dodatečného zařízení.



Mission Air®

missionair

KARTA GWARANCYJNA

WARRANTY CARD



Mission Air®

BRAK NINIEJSZEGO DOKUMENTU POWODUJE UTRATĘ GWARACNJI
ABSENCE OF THIS DOCUMENT WILL RESULT IN THE LOSS OF THE GUARANTEE

DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	
MOC CAŁOŚCIOWA SYSTEMU (W) TOTAL SYSTEM POWER (W)	
ZASTOSOWANY STEROWNIK TEMPERATURY TEMPERATURE CONTROLLER USED	
POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI (Ω) INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT (Ω)	
1 POMIAR REZYSTANCJI INSTALACJI (Ω) 1 INSTALLATION RESISTANCE MEASUREMENT (Ω)	
2 POMIAR REZYSTANCJI INSTALACJI (Ω) 2 INSTALLATION RESISTANCE MEASUREMENT (Ω)	
3 POMIAR REZYSTANCJI INSTALACJI (Ω) 3 INSTALLATION RESISTANCE MEASUREMENT (Ω)	

INWESTOR INVESTOR	
PIECZĄTKA INSTALATORA/DATA INSTALACJI INSTALLER'S STAMP/DATE OF INSTALLATION	

PIECZĄTKA PIECE

missionair