

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5333/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Intelight Sp. z o. o.
ul. Gwiazdzista 19
01-651 Warszawa**

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu VELLA

Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 i 3 niniejszego dokumentu.

produkowany przez:

**Intelight Sp. z o. o.
ul. Gwiazdzista 19
01-651 Warszawa**

w zakładzie produkcyjnym:

**Intelight Sp. z o. o.
Poczermin 46
09-142 Załuski**

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 7250/2023 z dnia 03.10.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1357/BA/18 z dnia 22.02.2019 r., nr 362/BA/20 z dnia 13.08.2020 r., nr 1010/BA/21 z dnia 06.05.2021 r. oraz nr 1609/BA/23 z dnia 04.03.2024 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5333/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa:

od **26.03.2024 r.**

do **25.03.2029 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 26 marca 2024 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5333/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu VELLA w odmianach:

Seria	Optyka	Strumień świetlny	Tryb	Autonomia	Wykonanie	Stopień ochrony	Temp. pracy
VELLA	SO	125	NM M	1H	MT	IP44 IP65	---
	SQ	250		2H			
	SC			3H			
VELLA	SO	150	NM M	1H 2H 3H	MT AT CT	IP44 IP65	---
		250					
		350					
		650*					
	SQ	350-P					
		150					
		250					
		350					
	SOH	450*					
		250					
		400*					
		600*					
	SC	150					
		250					
		350					
		450*					
	SCH	600*					
		350					
		150					
		250					
	SP	450*					
		150					
		250					
		450*					
VELLA	SO	125	NM M	1H	MT	IP44 IP65	LT
	SQ	250					
	SC						
VELLA	SO	150	NM M	1H	MT AT CT	IP44 IP65	LT
	SQ						
	SC						
	SP						

* nie występuje w wersji 3H

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 26 marca 2024 r.

Strona 2/4

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5333/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu VELLA w odmianach:

Seria	Optyka	Strumień świetlny	Tryb	Autonomia	Wykonanie	Stopień ochrony	Temp. pracy
VELLA	SO	125	---	---	CB	IP44 IP65	---
	SQ	250					
	SC	150					
	SO	250					
		350					
		650					
		350-P					
	SQ	150					
		250					
		350					
		450					
	SOH	250					
		400					
		600					
	SC	150					
		250					
		350					
		450					
	SCH	600					
		350					
	SP	150					
		250					
		450					

CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. brig. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 26 marca 2024 r.

Strona 3/4

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5333/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu VELLA

Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 i 3 niniejszego dokumentu.

Typ	VELLA	
	Z - zasilana centralnie (wykonania: CB)	X - z własnym zasilaniem (wykonania: MT, AT, CT)
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe 1 - zasilana ciągle	0 - zasilana nieciągłe 1 - zasilana ciągle
Urządzenia	D - oprawa oświetleniowa do stref wysokiego ryzyka E - z niewymienialną lampą G - wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa (opcja)	A - zawiera urządzenie testujące B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy (wykonania: CT) C - zawiera tryb blokady (wykonania: CT) D - oprawa oświetleniowa do stref wysokiego ryzyka E - z niewymienialną lampą F - urządzenie automatycznego testowania zgodne z IEC 61347-2-7, oznaczone EL-T G - wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa (opcja)
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej 120 - 2 godziny czasu pracy awaryjnej 180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej
Znamionowe napięcie zasilania	230V AC 50Hz, 220 V DC	230V AC 50Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II	I (dotyczy opraw LT) II
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody		IP44 IP65
Źródło światła		moduł LED
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak - dioda LED
Przystosowana do piktogramów		tak
Sposób zamocowania		nabudowywana, wbudowywana, zwieszana
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)		powierzchnie normalnie palne
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)		do normalnego stosowania
Materiał obudowy		tworzywo sztuczne
Oprawy z własnym zasilaniem w wykonaniu AT, CT są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:


Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczania zastosowano następujące wydania norm:

-PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11+A1:2020-08

-PN-EN IEC 60598-1:2021-07

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 26 marca 2024 r.