

ZASWIADCZENIE

Ogrzewacz pomieszczeń typu „ZOSIA”
 opalany drewnem opałowym i węglem kamiennym
 wg PN-EN 13240:2008

produkowany przez

Z.P.U.H. „DREW-MET” s.c. Lubera Maria & Lubera Stanisław
 ul. Zbożowa 34, 36-100 Kolbuszowa

spełnia wymagania

Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe określone w załączniku II Rozporządzenia

Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 163/17-LG z dnia 06.11.2017 r. Parametry urządzenia wyznaczono według metodologii określonej w normie PN-EN 13240:2008.

Wyniki badań ogrzewacza ZOSIA 10				
Parametr	Jedn.	Moc nominalna	Moc minimalna	Wymagania ekoprojektu
		Drewno opałowe	Węgiel kamienny	
Moc cieplna	kW	11	10,0	$P_{min} < 50 \% P_{nom}$
Sprawność użytkowa	%	79,0	81,5	≥ 50
Sezonowa efektywność energet.	%	87		
Emisja CO (O ₂ = 13%)	mg/m ³	150	176	≤ 180
Emisja OGC (O ₂ = 13%)	mg/m ³	8	14	≤ 60
Emisja NOx (O ₂ = 13%)	mg/m ³	142	197	≤ 200
Emisja pyłu (O ₂ = 13%)	mg/m ³	18	19	≤ 20

Laboratorium badawcze akredytowane w zakresie badań kotłów i urządzeń grzewczych
 Certyfikat akredytacji Nr AB 087, zakres akredytacji z dnia 14 marca 2016, wydanie 16.

ZPUH „DREW-MET” S.C.
 Lubera Maria & Lubera Stanisław
 ul. Zbożowa 34, 36-100 Kolbuszowa
 tel. 017 22 80 467, NIP 814-163-36-22

pieczęć zakładu

Właściciel

(poápis)

Kolbuszowa; dnia 6.11.2017 r.