

KARTA PRODUKTU PW-516866

Urządzenie	PW-516866 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C))
Nazwa producenta	Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd.
Nazwa własna produktu	Hi-Therma split 16kW
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu	AHW-160HEDS1+AHM-160HEDSAA
Typ	split
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW]	12.5
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%]	128.00
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%]	177.00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C	A++
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C	A+++
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C	7900.00
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB]	44.00
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB]	67.00
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego	R32
Masa czynnika [kg]	2.70
Pompa ciepła jest wyposażona w regulację pogodową umożliwiającą sterowanie krzywą grzewczą	TAK
Identyfikator rejestracji w bazie EPREL	1864528
Link do produktu na stronie producenta	www.hisensehvac.pl/pompy-ciepla/
Informacja dodatkowa	Wyjaśnienie Dokumenty do pompy ciepła Hisense są



przygotowywane dla urządzeń jednofazowych i trójfazowych na jednym arkuszu ze względu na brak różnic w parametrach technicznych pomiędzy nimi. Dlatego mogą Państwo napotkać w dokumentacji oznaczenia AHW-...HC(E)DS1 i AHM-...HC(E)DSAA lub AHZ-...HC(E)DS1 gdzie litera "C" oznacza wykonanie jednofazowe a litera "E" wykonanie trójfazowe. Dlatego jeden dokument może być stosowany do kilku modeli a litery C i E należy stosować zamiennie w zależności który produkt rozpatrujemy. Jednak jak zostało wyżej przytoczone nie ma to wpływu na parametry urządzeń gdyż one są takie same dla obu rozwiązań

