



HOPPECKE

POWER FROM INNOVATION

CERTYFIKAT GWARANCYJNY

6 HPZS 930

Typ ogniw

80V

Napięcie baterii

80V 6 HPZS 930

Typ baterii

02 kwiecień 2010

Data regeneracji

12 miesięcy


Okres gwarancji

020420101RB

Numer seryjny

1634 80/19

Numer HPL Numer STILL

**V-ce Prezes
Członek Zarządu**

Heinrich Botta

Pieczęć i podpis udzielającego gwarancji

Ważność gwarancji

Na baterie akumulatorów wymienione w Certyfikacie udziela się 6 miesięcznej gwarancji pełnej.

Gwarancja podstawowa

Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części składowych baterii akumulatorów określonej w Certyfikacie Gwarancyjnym, o ile stwierdzone wady zmieniają walory techniczno-eksploatacyjne ogniw lub całej baterii na tyle, że:

- a. zmniejszy się pojemność baterii C₅ o więcej niż 20% w stosunku do pojemności znamionowej,
- b. nie stwierdza się reakcji ogniw lub całej baterii na zastosowane kryterium ładowania wyrównawczego.

Warunki Gwarancji

Gwarancja zachowuje ważność o ile :

- bateria była eksploatowana z zachowaniem wymagań określonych w zasadach eksploatacji baterii akumulatorów firmy HOPPECKE,
- urządzenia elektryczne zasilające prądu stałego zapewniają możliwość eksploatacji baterii akumulatorów w dopuszczalnych reżimach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy cyklicznej,
- wystąpiły uszkodzenia ogniw lub baterii wskazujące na istnienie wad ukrytych,
- wady lub niesprawności ogniw lub baterii zostaną zgłoszone niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

Utrata Gwarancji

Gwarancja traci ważność w momencie, gdy nastąpiła zmiana warunków eksploatacji baterii, w wyniku czego nie zachowano wymagań techniczno-eksploatacyjnych określonych w instrukcji eksploatacji.

HOPPECKE Baterie Polska nie odpowiada za uszkodzenia lub utratę sprawności techniczno-eksploatacyjnych ogniw lub baterii akumulatorów powstałych w skutek zdarzeń losowych lub działania osób trzecich.

Gwarancja w warunkach przejściowych

Gwarancja jest zachowana na baterie przejściowo magazynowane pod warunkiem, że są w pełni naładowane, przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym, suchym a temperatura otoczenia mieści się przedziale 10 – 25 °C przy wilgotności względnej 60 – 80 %. Ustala się, że maksymalny czas magazynowania do ładowania wyrównawczego baterii nie może przekroczyć 1 miesiąca. Odstępstwo od przedstawionych warunków może spowodować utratę udzielonej gwarancji.

Informacja uzupełniająca:

Wzrost temperatury lub jej obniżenie w stosunku do podanych wartości ujemnie wpływa na żywotność baterii i ich rzeczywistą pojemność.

Ustalenia dodatkowe

1. Zgłoszona reklamacja objęta gwarancją powinna być definitywnie załatwiona w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji na piśmie lub faksem.
2. W przypadku braku możliwości spełnienia podanego w pkt. 1 postanowienia, Gwarant zapewni środki zastępcze na uzgodnionych z Użytkownikiem warunkach.

Przedłużenie okresu gwarancji

Gwarancja może ulec przedłużeniu pod warunkiem korzystania z przeglądów serwisowych świadczonych przez serwis Hoppecke.