

Filtry do Ventilus 390	Używanie	Wykonanie	Nr katalogowy	Wymiar [mm]	Nazwa
Filtr wstępny	obowiązkowe	włóknina obszyta na drucie	39UC/G4	450×210	ISO COARSE 75% wg ISO 16890
Filtr medium	zalecane	ramka metal / włóknina splisowana na siatce	39M	450×210	ePM 10-50% wg ISO 16890
Filtr wstępny	opcjonalne	ramka metal / włóknina węglowa splisowana na siatce	39G4W	450×210	ISO COARSE 75% wg ISO 16890
Filtr dokładny	opcjonalne	ramka metal / pleated panel	39A	450×210	ePM 1,0-80% wg ISO 16890