

SMÍŠENÉ ZAPOJENÍ

Nový bateriový modul může být kdykoli přidán do existující sestavy. Je však nutné dohlédnout aby nová baterie byla zapojená jako master. Nový bateriový modul, z důvodu vyšší SOH (state of health), může mít rozdíle SOC (state of charge) s existujícím systémem. To však neovlivní paralelní zapojení výkonu celkového systému.

US5000 > US3000C > US2000C > US3000 > US2000

Pro stejný typ modulu vždy použijte nejnovější baterii jako master

Možnosti uspořádání zapojení různých velikostí modulů

MASTER BATTERY (1 st)	US5000>US3000C > US2000C
Slave 2 nd ~ 8 th	US5000/US3000C/US2000C/US3000/US2000
Slave 9 th ~ 16 th	US5000/US3000C/US2000C