



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.1686.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Rury i kształtki ciśnieniowe z polietylenu HDPE PE80, PE100, PE100RC**

Zawierający / containing: polietylen według deklaracji producenta

Przeznaczony do / destined: przesyłania pod ciśnieniem wody zimnej o temp. do 20°C przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

InstalPlast Łask sp. z o.o., sp. k.
98-100 Łask
ul. Żeromskiego 66

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Instalplast Łask sp. z o.o., sp. k.
93-578 Łódź
ul. Wróblewskiego 19/20



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.01.19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.01.19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 stycznia 2024

The date of issue of the certificate: 19th January 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

24.01.2024 J. Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB