



Eaton 263469

Eaton Moeller® series M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, RMQ-Titan, W kształcie grzybka, 38 mm, Podświetlenie przy użyciu elementu LED, Funkcja zwalniania poprzez obrót, Czerwony, żółty, RAL 3000

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
NUMER KATALOGOWY	263469
EAN	4015082634698
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	38 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	70 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	38 mm
MASA PRODUKTU	0.045 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE UL 508 CSA Std. C22.2 No. 94-91 EN 60947-5 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE UL CSA VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 CE IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR DNV GL LR
CERTYFIKAT(Y)	

NOTATKI DOTYCZĄCE KATALOGU	Maks. konfiguracja: 4 x M22-(C)K01, ...10 lub 2 x M22-(C)K02, ...20, ...11 i 1 x M22-(F)LED... - W przypadku używania M22-PVL... z 1 x M22-K01SMC10 (jednokanałowym), konieczne jest zamówienie artykułu M22-XSMC (nr zamówienia: 173030). Pozycję tę należy zamówić oddzielnie.
KOD MODELU	M22-PVLT

Charakterystyka & Funkcje

KOLOR FAZOWANIA	Inny
KOLOR PODSTAWY	Żółty
MATERIAŁ PIERŚCIENIA CZOŁOWEGO	Inny
KOLOR	Czerwony
PROJEKT	W kształcie grzybka Klasyczne
CECHY	Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
PODŚWIETLENIE	Podświetlenie przy użyciu elementu LED
NUMER RAL	3000
SPOSÓB ODBLOKOWANIA	Zwalnianie poprzez obrót

Warunki otoczenia, mechaniczne

POZYCJA MONTAŻU	dowolne, zgodne z wymaganiami
ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY	Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 50 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms

Parametry ogólne

STOPIEŃ OCHRONY	IP67/IP69 NEMA 4X, 13
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA	100000 operacji
ŚREDNICA OTWORU	22.5 mm
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY	600 operacji/godz.
KATEGORIA PRODUKTU	RMQ-Titan
ROZMIAR	Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
ODPOWIEDNIE DO	Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA Oświetlenie
TYP	Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego

Klimatyczne warunki środowiskowe

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C
TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRZECHOWYWANIA — MIN.	40 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRZECHOW. — MAKS.	80 °C
ODPORN. NA WARUNKI ATMOSFER.	Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

POŁĄCZENIE ZE SMARTWIRE-DT	Nie
----------------------------	-----

Styki

SIŁA POTRZEBNA DO WYMUSZ. OTW. — MIN.	0 N
---------------------------------------	-----

Ciepło wilgotne, stałe
zgodnie z IEC 60068-2-78

Siłownik

SIŁA ZAŁĄCZANIA	50 N
KOLOR SIŁOWNIKA	Czerwony
ŚREDNICA ELEM. WYKON.	38 mm
FUNKCJA ELEM. WYKON.	Funkcja blokady po przełączeniu Zwolnienie poprzez obrót

Weryfikacja projektu

STRATY MOCY SPRZĘTU, ZALEŻNIE OD NATĘŻENIA PRĄDU PVID	0 W
WIELKOŚĆ STRAT MOCY PDISS	0 W
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU PVID	0 W
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	0 A
STATYCZNA STRATA MOCY, NIEZALEŻNA OD PRĄDU PVS	0 W
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABIŁOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Na życzenie
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ

	należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 NAPISY	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 ODSĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.10 WZROST TEMPERATURY	Nie dotyczy.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli

Do pobrania

CERTYFIKATY	000Z425
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-emergency-stop-emergency-switching-off-pushbutton-declaration-of-conformity-eu250649en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	IL04716005Z.pdf IL04716002Z
MODELE ECAD	ETN.263469.edz
MODELE MCAD	DA-CD-not_aus DA-CS-not_aus
MULTIMEDIA	RMQ small E-Stop emergency-stop button
RYSUNKI	eaton-operating-emergency-m22-dimensions.eps eaton-operating-button-m22-symbol-007.eps eaton-operating-emergency-m22-3d-drawing-004.eps eaton-operating-m22-3d-drawing.eps
ULOTKI	eaton-rmq-titan-selection-aid-brochure-fl047002-en-us.pdf

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

