

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

LED driver

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurMPL Power Elektro Sp. z o.o.
ul. Handlowa 13 41-807 Zabrze VAT id PL6312457646
PolandName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantXiamen AcTEC Electronics Co., Ltd.
No.4, Tongfu Road, Tong'an Industrial Center, Tong'an
District, Xiamen
ChinaName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineXiamen AcTEC Electronics Co., Ltd.
No.4, Tongfu Road, Tong'an Industrial Center, Tong'an
District, Xiamen
ChinaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page☐ Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesPRI: Max. 0.55 A 220-240 V~ 50/60 Hz;
SEC: 12/24/48 V, Max. 100 W
Cl. IITrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur
Model / Type Ref.
Ref. De type

GTPC-xxx-yy-S series

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)ta: -20...45/50 °C, tc: 75/90 °C, thermally protected 110 °C,
Constant voltage, Independent controlgear providing SELV output.
The 'xxx' in the type designation can be 30, 45, 60, 75 or 100, indicating the maximum output wattage in Watt.
The 'yy' can be 12, 24 or 48, indicating the rated output voltage in Volt.☐ Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 61347-1:2015, IEC 61347-1:2015/AMD1:2017
IEC 61347-2-13:2014, IEC 61347-2-13:2014/AMD1:2016As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

454784

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Philip Pedersens vei 11,
NO-1366 Lysaker, Norway

Date: 09-12-2021

Jiyea Gim

Signature: Jiyea Gim
Certification Department