

Gliwice dn. 1.03.2018

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wschodnia 40 deklaruje, że szczelne, bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe marki GLP Power spełniają wymagania poniższych norm:

- **PN-EN 60896-21:2007** Baterie ołowiowe stacjonarne. Typy wyposażone w zawory – Metody badań.
- **PN-EN 60896-22:2007** Baterie ołowiowe stacjonarne. Typy wyposażone w zawory – Wymagania.
- **PN-EN 61056-1:2013-05** Baterie ołowiowe ogólnego zastosowania. Typy wyposażone w zawory. Wymagania ogólne, charakterystyki funkcjonalne - Metody badań.
- **PN-EN 61056-2:2013-05** Postanowienia ogólne dotyczące akumulatorów ołowiowych. Typy wyposażone w zawory – Wymiary, końcówki i znakowanie.
- **PN-E-83016:1999** Akumulatory ołowiowe. Ogniwa i baterie przenośne. Typy wyposażone w zawory – Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania w urządzeniach elektrycznych.

Dodatkowo deklarujemy zgodność akumulatorów GLP Power z poniższymi postanowieniami:

Dyrektywy 2006/66/WE (Dz. U. UE L 266/1/2006)

Dyrektywy LVD 2014/35/UE (Dz. U. UE L 96 z dn. 29.03.2014)

Dyrektywy EMC 2014/30/UE (Dz. U. UE L 96 z dn. 29.03.2014)

Dyrektywy 2013/56/UE (Dz. U. UE L 329/5/2013)

W zakresie w którym ww. dyrektywy dot. akumulatorów wykonanych w technologii

AGM lub żelowej.

Jednocześnie zawiadamiamy o braku obowiązku znakowania ww. akumulatorów znakiem CE.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Działu Technicznego

Łukasz Jaromin