



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 216540

Eaton Moeller® series M22 Obudowa natynkowa, 6 otworów montażowych

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® M22, akcesoria, obudowa natynkowa
NUMER KATALOGOWY	216540
EAN	4015082165406
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	80 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	56 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	252 mm
MASA PRODUKTU	0.362 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE
CERTYFIKAT(Y)	CSA Std. C22.2 No. 94-91 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 EN 60947-5 VDE CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 UL UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA UL File No.: E29184
KOD MODELU	M22-I6

Charakterystyka & Funkcje

KOLOR	Szary
KOLOR OBUDOWY	Szary
MATERIAŁ OBUDOWY	Tworzywo sztuczne
WYPOSAŻONE W:	Śruby ze stali stopowej
WYBICIA	2 x M20/25 (przepust kablowy z boku, 1 x każda strona) 2 x M20 (przepust kablowy na górze) 2 x M20 (przepust kablowy z tyłu)
LICZBA LOKALIZACJI	6
NUMER RAL	7035

Klimatyczne warunki środowiskowe

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C

Styki

SIŁA POTRZEBNA DO WYMUSZ. OTW. — MIN.	0 N
---------------------------------------	-----

Parametry ogólne

AKCESORIA	Śruby ze stali stopowej
STOPIEŃ OCHRONY	IP66 NEMA 3R
ŚREDNICA OTWORU	22.5 mm

Komunikacja

POŁĄCZENIE ZE SMARTWIRE-DT	Nie
----------------------------	-----

Weryfikacja projektu

10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABIŁOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Na zapytanie
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 NAPISY	Wymagania odnośnie do

	normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 ODSZCZĘTNIKI IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnic.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnic.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Do pobrania

INSTRUKCJE MONTAŻU	IL04716003Z
MODELE ECAD	ETN.216540.edz
MODELE MCAD	eaton-aufbauehaeuse-gr6-3d-model.stp
	DA-CS-aufbauehaeuse_gr_6
	DA-CD-aufbauehaeuse_gr_6
	eaton-aufbauehaeuse-gr6-drawing.dwg
MULTIMEDIA	RMQ small E-Stop emergency-stop button
RYSUNKI	eaton-operating-surface-mounting-m22-accessory-dimensions-006.eps
	eaton-operating-button-symbol-007.eps
	eaton-operating-surface-mounting-m22-accessory-3d-drawing-006.eps
ULOTKI	eaton-rmq-titan-selection-aid-brochure-fl047002-en-us.pdf

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

