

Kondensator **Zvar**
Capacitor



Typ / Type:

ZVAR 44151 D3N



$Q = 12,5\text{kvar}$ $U = 400\text{V } 50\text{Hz}$ $I = 18\text{ A}$
 $Q_N = 15,1\text{kvar}$ $U_N = 440\text{V } 50\text{Hz}$ $I_N = 19,8\text{A}$

Max THDi <20% przy $U_{sk} = 400\text{V}$  

 $3 \times 16\text{A}$  $3 \times 680\text{k}\Omega$ IEC / PN-EN 60831-1:2014
IEC / PN-EN 60831-2:2014

$C_N = 3 \times 82,9\mu\text{F} \quad -3...+3\% \quad -40/D$
 $U_i = 6/15\text{kV} \quad I_{cu} = 120\text{kA}$



Czas rozładowania do $75\text{V} \leq 180\text{sek}$ / Discharge time to $75\text{V} \leq 180\text{sec}$

SH - Rozłącznik nadciśnieniowy / SH - Overpressure disconnecter

Wewnętrzne zabezpieczenie prądowe / Internally Protected

Kondensator suchy żywiczny / Dry capacitor resin filling

UWAGA: Po odłączeniu zasilania, przed przystąpieniem do prac eksploatacyjnych należy po wyłączeniu baterii odczekać 5 minut w celu samoczynnego rozładowania kondensatora.

ATTENTION: Integral discharge device fitted inside. Wait 5 minutes after disconnection from supply before touching live parts.