

Brilliant Coolant

Barwnik fluorescencyjny UV do wykrywania nieszczelności w układach chłodzenia pojazdów i układach glikolowych

Opis produktu



BRILLIANT COOLANT to fluorescencyjny barwnik UV do wykrywania nieszczelności opracowany w celu wykrywania nieszczelności w układach chłodzenia pojazdów i układach glikolowych. Dzięki wysoce fluorescencyjnej formule szybko i precyzyjnie lokalizuje każdy rodzaj nieszczelności w różnych częściach i komponentach układu. Po dodaniu do układu Brilliant Coolant pozostaje aktywny i widoczny po wystawieniu na działanie dowolnej lampy UV w dowolnym momencie wystąpienia nieszczelności. Jest całkowicie bezpieczny dla wszystkich płynów chłodzących i faktycznie poprawia ich wydajność wymiany ciepła.

Jeśli jest stosowany w pojazdach, jest kompatybilny zarówno z silnikami benzynowymi, jak i wysokoprężnymi. Brilliant Coolant współpracuje ze wszystkimi rodzajami płynów chłodzących dostępnych na rynku, w tym z kolorowymi.

Cechy

- Specjalnie do układów chłodzenia pojazdów i układów glikolowych.
- Precyzyjnie lokalizuje każdy rodzaj wycieku.
- Długotrwałe działanie.
- Nie zmienia właściwości płynu chłodzącego.
- Nie uszkadza systemów.
- Poprawia charakterystykę wymiany ciepła chłodziwa.
- Widoczne po wystawieniu na działanie promieni UV.

Zastosowanie w pojeździe

1. Poczekać, aż silnik ostygnie, następnie sprawdzić poziom płynu chłodzącego w samochodzie.
2. Dodaj 30 ml płynu chłodzącego Brilliant Coolant i napełnij pojemnik płynem chłodzącym używanym normalnie, aż poziom osiągnie linię „MAX”. 30 ml to uniwersalna dawka dla wszystkich typów pojazdów.
3. Pozostaw dodatek do obiegu w układzie przez co najmniej godzinę, a następnie sprawdź obwód lampą UV. Brilliant Coolant zaświeci się wokół obszaru wycieku.

Aby zidentyfikować duże wycieki, możesz użyć Brilliant Coolant z wodą zamiast płynu chłodzącego. Po znalezieniu i naprawieniu wycieku pamiętaj o zastąpieniu mieszanki oryginalnym płynem chłodzącym.

Jeżeli istnieje możliwość usunięcia nieszczelności, zalecamy zastosowanie preparatu Bluet.

4. Wyczyść obszar zaznaczony produktem za pomocą Brilliant Remover, aby uniknąć fałszywych wyników i móc w przyszłości sprawdzić stan poprzednich napraw za pomocą lampy UV.

Aplikacja HVAC/R

1. Sprawdź poziom płynu w układzie; dodaj 5 ml środka chłodzącego Brilliant Coolant na każdy litr płynu.
2. Pozwól na cyrkulację dodatku w układzie.
3. Sprawdź system lampą UV. Brilliant Coolant zaświeci się wokół obszaru wycieku.

Opakowanie

Art.-Nr.	Opis		
TR1201.F.P1	Butelka 100 ml (3,4 fl oz)	30	3300
TR1201.Q	Butelka 250 ml (8,5 fl oz)	13	728
TR1201.O	Butelka 350 ml (11,9 fl oz)	12	672
TR121.F.S1	Butelka 1 litr (34 fl oz)	04	192

Oznaczenia zagrożeń

Brak oznak zagrożenia.

Płyn BRILLIANT COOLANT może być stosowany wyłącznie przez profesjonalistów, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.