

Jednostka Opiniująca INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI
ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
NIP: 525-000-76-84

Zleceniodawca Vivien – PRO Sp. Z o.o.
Ul. Solec 50, 00-382 Warszawa

Znak i data zlecenia z dnia 04 października 2016 r.

Przedmiot opinii:

Rodzaj oprawy oświetleniowej Oprawy oświetleniowe zewnętrzne

Przewidywane zastosowanie na terenach kolejowych Do oświetlenia peronów, a także dojść do peronów i innych terenów wewnętrznych oraz zewnętrznych

Typ DIODELA

Model 48W / 68W / 96W

Producent

Aplikant
Ul. Solec 50, 00-382 Warszawa

Typ ochrony ze względu na możliwość porażenia prądem elektrycznym klasa I

Stopień ochrony IP67

Przyłączenie do zasilania Trójpolowe złącze zaciskowe

Powierzchnia wsporcza, dla której zaprojektowano oprawę Normalnie palna

Napięcie znamionowe ~ 230 V

Moc znamionowa 48W / 68W / 96W

Grupa ryzyka ze względu na zagrożenia fotobiologiczne 0

Źródło światła Diody emitujące światło

Temperatura barwowa najbliższa 4100K