



Canal cablu perforat cu capac 60x25, albastru

BA760025BL

Arhitectura

| | |
|----------|----|
| Flexibil | nu |
|----------|----|

Configuratie

| | |
|----------------------------|----------|
| Configurare perete lateral | Cu fante |
|----------------------------|----------|

Curent electric

| | |
|---------------------------|----|
| Scurgere de curent stabil | da |
|---------------------------|----|

Capac, usa

| | |
|--------------------|------|
| Executia capacului | vrac |
|--------------------|------|

Materiale

| | |
|----------------|----------|
| Culoare | albastru |
| Material | PVC |
| Grup materiale | Plastic |
| Suprafata | netratat |

Dimensiuni

| | |
|---------------------|---------|
| Lungime | 2000 mm |
| Înăltimea canalului | 60 mm |
| Latimea canalului | 25 mm |
| Latime slot | 6 mm |
| Latime | 6,5 mm |

Montare

| | |
|------------------------|---------------------|
| Orificii în pardoseala | EN 50085-2-3:1999 |
| Tip de fixare | Perforarea fondului |

Cablu

| | |
|--|----|
| Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K | 39 |
| 1,5 mm ² | |
| Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K | 28 |
| 2,5 mm ² | |
| Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K | 54 |
| 1mm ² | |

Proprietati tehnice

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Diametru de libera trecere/interior | 1045 mm ² |
|-------------------------------------|----------------------|

Scopul livrării

| | |
|----------------------------|----|
| Capace livrate cu produsul | Da |
|----------------------------|----|

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii | EN50085-2-3 |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |
| Clasificare UL 94 | V0 |

Protectie

| | |
|---------------------------------|----|
| Fara halogen | nu |
| Clasificarea rezistentei la foc | M1 |
| Auto-stingere | Da |

Conditii de utilizare

| | |
|----------------------|----------|
| Temperatura de regim | -5/60 °C |
|----------------------|----------|