

ⓓ Betriebsanleitung

ⓔ Operating manual

14512e

ⓐ ⓓ **Klemmennachrüstatz für NH-Leisten
Größe 1-3, 250A-630A**

ⓐ ⓔ **Terminal add-on kit for NH strips
Sizes 1-3, 250A-630A**



ⓐ ⓓ **Warnung**

- Gefährliche elektrische Spannung!
- Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen.
- Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.

ⓐ ⓔ **Warning**

- *Hazardous voltage!*
- *Can cause electrical shock and burns.*
- *Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.*



ⓐ ⓓ **Hinweis**

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Produkt darf nur von dafür ausgebildete lektrotechnischen Fachpersonal installiert und bedient werden.

„Laien“ dürfen diese Produkte nicht installieren oder bedienen, weil sie die Tragweite von Handlungen nicht absehen können.

ⓐ ⓔ **Advice**

The product described in this operating manual may be installed only by electrotechnically qualified personnel.

“Laymen” must not install or operate because they cannot foresee the possible consequences of their actions.

(ZH) 接线端子辅助套件 –
配合尺寸1-3 · 250A-630A
的条形熔断器底座。

(ES) Juego de bornes para
bases tripolares verticales
tamaño 1-3, 250A-630A



告警

危险电压会导致触电或起火！
确保该设备在接入电网前断开所有电源！

Atención

Tensión peligrosa!
Puede causar electrocución por descarga eléctrica y quemaduras. Desconectar antes de cualquier manipulación.



建议

该操作手册描述的产品必须由专业的电气人员安装。
“非专业人士”决不可安装或操作该产品，因其无法预见其行为可能导致的结果。

Advertencia

El producto descrito en este manual ha de ser instalado y manipulado exclusivamente por personal técnicamente cualificado. Personas inexpertas y no calificadas han de abstenerse de su manipulación al no poder prever las consecuencias de sus acciones.

(IT) Kit aggiuntivo terminale per
sezionatori verticali NH
Grandezze 1-3, 250A-630A

(NL) Aansluitset met klemmen voor
dubbele aansluitingen voor
NH-mespatroonlastscheider-
stroken – Grootte 1-3, 250A-630A



Attenzione

Tensione pericolosa!
Può causare shock elettrici e bruciature.
Togliere l'alimentazione prima di procedere con qualsiasi tipo di lavoro su questo prodotto.

Waarschuwing

Gevaarlijke elektrische spanning kan een elektrische schok of verbrandingen veroorzaken!
Maak voor de werkzaamheden beginnen het apparaat spanningsloos!



Avviso

Il prodotto descritto in questo manuale operativo può essere installato solo da personale elettrotecnico qualificato.
Persone non adeguatamente addestrate non possono installare o operare su tale prodotto in quanto potrebbero non essere in grado di prevedere le conseguenze delle loro azioni.

Aanwijzing

Het in deze montage instructie beschreven produkt mag alleen door geschoold elektrotechnisch vakpersoneel worden geïnstalleerd en bediend. “Leken” mogen deze produkten niet installeren of bedienen, omdat zij de consequenties niet overzien kunnen.

PL **Rozbudowa przyłączy
do rozłączników SL1...3,
250-630A**

Uwaga

Niebezpieczne napięcie! Może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub do porażenia. Przed rozpoczęciem prac wyłączyć napięcie!

Wskazówka

Opisany w tej instrukcji produkt może być montowany i obsługiwany tylko przez fachowy personel. Osoby nieprzeszkolone nie powinny obsługiwać ani montować tego typu produktów ponieważ nie są w stanie przewidzieć skutków oddziaływania.

RU **Набор зажимов для
вертикальных рубильников
габ. 1-3, 250А-630А**

Внимание

Опасное напряжение! Опасность электрического разряда и ожогов! Перед началом работ обесточить аппарат.

Указание

Продукт, описанный в этой инструкции, разрешается устанавливать и обслуживать только обученным электротехникам. Неспециалистам не разрешается устанавливать и обслуживать эти изделия, так как они не могут предвидеть последствий своих действий










FR **Jeu de raccordement par bornes
à cage doubles pour réglettes
sectionneur-fusibles
Taille 1 à 3, 250A-630A.**

Avertissement


Tension électrique dangereuse! Ceci peut mener aux chocs et aux combustions électriques.
Avant d'effectuer des travaux veuillez à mettre l'installation hors tension.

Remarque


Le produit décrit dans cette notice d'installation ne peut être installé et commuté que par un électricien qualifié.
«Non-initiés» ne peuvent pas installer ou utiliser ces produits parce qu'ils ne peuvent pas prévoir les conséquences de leurs actes.





<p> DE EN ZH ES IT NL PL RU FR Inhalt/Content/内容/Contenido/ Contenido/Inhoud/Treść/ Содержание/Contenu </p>	L8990727	L8990728	L8991136	L8991137
	2 x		2 x	
		2 x		2 x
	1 x		1 x	
		1 x		1 x
	2 x	2 x		
			2 x	2 x
	2 x	2 x		
			2 x	2 x
		2 x		2 x








L8990727 + L8991136



L8990728 + L8991137



				
	[mm ²]	[mm ²]	[mm ²]	[mm ²]
L8990727	2 x 150 – 240	2 x 150 – 240	2 x 185 – 240	2 x 185 – 240
L8990728	2 x 150 – 240	2 x 150 – 240	2 x 185 – 240	2 x 185 – 240
L8991136	2 x 95 – 120	2 x 95 – 120	2 x 95 – 150	2 x 95 – 150
L8991137	2 x 95 – 120	2 x 95 – 120	2 x 95 – 150	2 x 95 – 150

		[Nm]	
		32	
		40	



- DE Anschluss von Aluminiumleitern:**
Oxid-Schicht unmittelbar vor dem Kontaktieren von den Leiterenden mechanisch entfernen und mit säure- und alkalifreiem Fett behandeln.
- EN Connection of aluminum conductors:**
Mechanically remove the oxide coating at the conductor ends immediately before connection and treat with acid-and alkali-free grease.
- ZH 铝导线连接:**
在接线前·要用工具去除导体末端的氧化层·并涂上中性导电膏(不含酸或碱)。
- ES Para conductores de aluminio:**
Eliminar mecánicamente el óxido entre conductor y terminal. Antes de su montaje adecuar con grasa de contacto libre de álcalis.
- IT Connessione di conduttori in alluminio:**
rimuovere meccanicamente la patina ossidante alle estremità del conduttore subito prima della connessione e trattare con grasso non acido né alcalino.
- NL Aansluiten van aluminium geleiders:**
Kort voor de montage van de geleider de oxidelaag op de uiteinden mechanisch verwijderen en direct behandelen met een zuur-en alkalivrij vet.
- PL Połączenie kabli aluminiowych:**
Usunąć warstwę tlenku z końca przewodu i przetrzeć go smarem bez zawartości kwasów i zasad.
- RU Подключение алюминиевых кабелей:**
непосредственно перед присоединением удалить внешний оксидированный слой с конца кабеля механическим способом и обработать не содержащей кислоты и щёлочи смазкой
- FR Connexion des conducteurs en aluminium:**
Avant le premier contact: enlevez mécaniquement la couche d'oxyde des extrémités des conducteurs et traitez les avec une graisse non acide et non alcaline.