



VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE
LAAGSPANNINGSINSTALLATIE - A.R.E.I. art. 271
Onderzoek conform interne procedure 23 en werkvoorschrift E006

1.- ADMINISTRATIEVE GEGEVENS					
D.I.D	PV 2017-1082				
BTW Nr.	/				
Telefoon	013 / 772 570				
Identificatie van gebruikte meettoestellen					
Merk : METREL – type 3102					
* Datum van het onderzoek					
22/08/2017					
* Plaats van het onderzoek					
Stationstraat 26 , 3272 Testelt					
* Gebruiker van de installatie					
Stroobants – Van der Borgh , Teekbroek 51 , 3272 Testelt					
* Aanwezige personen					
Stroobants – Van der Borgh , Teekbroek 51 , 3272 Testelt					
* Installateur					
Stroobants – Van der Borgh , Teekbroek 51 , 3272 Testelt					
* DNB	Eandis	EAN	/		
* Teller N°	21 105 194	Index dag	138 227.0 KWh	Index nacht	74 294.6 KWh
* Volgende controle uiterlijk voor					
22/08/2022					

2.- VOORSCHRIFTEN				
2.1.-	Algemeen reglement voor elektrische installaties	A.R.E.I.		
2.2.-	Toepassing v.d CODEX over welzijn op het werk	Titel III – Hoofdstuk II	V.t. *	
2.3.-	Bijzondere voorschriften distributienetbeheerder			N.v.t. *

3.- ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE					
Bedrijfsspanning in Volt	Automaat DNB	Verspreidingsweerstand aardinrichting RA in Ω	Isolatieniveau RI in M Ω	Isolatieniveau per stroombaan	
230 V	40A – gi 2P	29.4 Ohm	20 MOhm	/	
Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting		Type aardelektrode	Voedingskabe0l : type en \emptyset	Borden	Eind - Stroombaan
40A/300mA/2P		Pennen	EXVB 4 x 10 mm ²	1	10
Beschrijving van de onderzochte installaties : zie schema's in bijlage					
Werking van de differentieelstroominrichtingen			OK		
Uitwendige invloedsvoorwaarden			Zie tabel in nota blz. 2		

4.- BIJZONDERE BEPALINGEN VAN HET K.B. VAN 04 /12/ 2012			Van toepassing		
Art. 4	Risicobeoordeling	Risicoanalyse : Niet aanwezig			
Art.22	Documentatie	Dossier van de elektrische installatie conform bijlage II : Niet Aanwezig			

5.- VERIFICATIE VAN HET VERSLAG DOOR DE DNB		
Datum	De aangestelde van de netbeheerder : Naam	Handtekening

6.- NOTA'S

Volgende documenten betreffende de onderzochte elektrische installatie dienen voorzien :
 a.- verslag van de risicobeoordeling van de elektrische installatie – Afdeling II art. 4 - K.B. 04/12/2012
 b;- dossier van de elektrisch installatie – Afdeling VII art. 22 – K.B. 04/12/2012

Aangezien er geen uitwendige invloedsfactoren werden voorgelegd , is er met de volgende waarden in de tabellen rekening gehouden :

<u>Lokaal - Plaats</u>	<u>AA</u>	<u>AD</u>	<u>AE</u>	<u>AF</u>	<u>AG</u>	<u>AH</u>	<u>BA</u>	<u>BB</u>	<u>BC</u>	<u>BD</u>	<u>BE</u>
Opslagruimte - Berging	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

<u>Lokaal - Plaats</u>	<u>AA</u>	<u>AD</u>	<u>AE</u>	<u>AF</u>	<u>AG</u>	<u>AH</u>	<u>BA</u>	<u>BB</u>	<u>BC</u>	<u>BD</u>	<u>BE</u>
Winkel	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

7.- VASTGESTELDE INBREUKEN

NR. A”S”C	Art. AREI	OMSCHRIJVING
		GEEN

8.- BESLUITVORMING.

8.1. De elektrische installatie is “CONFORM” met de onder punt 2 vermelde voorschriften en mag in dienst gesteld worden of blijven.

9.- MEDEDELINGEN

9.1.	Kopieën : Onderhavig verslag mag uitsluitend in zijn geheel gereproduceerd worden na toestemming van de opdrachtgever en A”S”C
9.2.	Ter beschikking stelling van het verslag : Onderhavig verslag mag alleen in zijn geheel ter beschikking gesteld worden aan de met toezicht belaste ambtenaren.
9.3.	Betekenis van de nota's : het betreft gebreken die werden vastgesteld tijdens het onderzoek, maar die geen gevaar inhouden voor de veiligheid, maar waarvan wij wel melding willen maken, of organisatorische gegevens.
9.4.	Onderhavig verslag : heeft uitsluitend betrekking op de elektrische installaties die door A”S”C werden onderzocht en waarvan de beschrijving op de volgende pagina's wordt weergegeven.
9.5.	Periodieke controles : overeenkomstig de voorschriften van artikel 271 van het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (A.R.E.I.) moet de onderzochte installatie het onderwerp uit maken van een 5 jaarlijks controle bezoek.
9.6.	Wijzigingen aan de installaties : bij iedere belangrijke wijziging of omvangrijke toevoeging aan de elektrische installatie dient een gelijkvormigheidsonderzoek te gebeuren op aanvraag van de eigenaar.

Bijlage : zie schema's in bijlage
 De Inspecteur,
 VAES PETER - PV

De directeur,

Perceel 101
 uitwerking
 v.d. wach
 opschikking

Voor gezien "A.B.C."
 P. Waes
 datum: 21/11/77







