



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden en mag niet meer gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 27/09/2022

Inspecteur: Dieter Goderis

Mentor:

ID-label:

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 28/09/2022

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Koestraat
Huisnummer 21
Busnummer
Postcode 3270
Gemeente Scherpenheuvel-Zichem
Land België

Eigenaar

Naam Lissens BV
Straatnaam Basilekiaan
Huisnummer 77
Busnummer
Postcode 3270
Gemeente Scherpenheuvel-Zichem
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type

Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir >5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Algemene staat

Waterdicht

Koolstofwaterdicht

Aanwezig

Ja

Nee

Keuring

OK

NOK

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Aanwezig

Ja

Nee

Keuring

OK

NOK

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)

Staat leidingen (ontluchting, vulling)

Uitmonding leidingen

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☒		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☒
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☒

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☐	☒	☐	☒
Mechanisch	☐	☒	☐	☒
Pneumatisch	☐	☒	☐	☒
Ultrasoon	☐	☒	☐	☒

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Fluit	☐	☒	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☐	☒

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies - mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag. Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Dieter Goderis (erkeningsnummer SV05541)



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrecht reeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

+32 2 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

















