

**AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW**Erkend **CONTROLEORGANISME**

Maatschappelijke zetel : Ketelstraat 111 – 3454 Rummen  
Tel. 0483/429830 E-mail [bureek@asc-controle.be](mailto:bureek@asc-controle.be)  
BTW BE 0826-131-776 IBAN BE 32 7512 0493 7802

Agent-bezoeker belast met het onderzoek : *Johan Evers***VERSLAG VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING  
EN OP ZEER LAGE SPANNING**

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN
CONTROLEBEZOEK :	BOEK 1 - KB 08/09/2019 6.5.1 t/m 6.5.7.1

<b>1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN</b>			
* Datum onderzoek	08/12/2022	Verslag nummer	JE2022-1086
* Adres installatie	Diestsesteenweg 336, 3202 Rillaar		
* Eigenaar of DNG	Van Hemelen Diana		
* Installateur	Vakelec	BTW	BE0471386544
* DNB	Fluvius	EAN Code	-
Type van de lokalen	Woonenheid : huis— <del>appartement</del> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid exclusief technische lokalen Detail : zie ééndraadsschema en situatieschema		

<b>2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING</b>		<b>3.- METINGEN EN OPGESTELD MATERIAAL</b>	
Nominale spanning in Volt	230/400 V	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in $\Omega$	9,2 Ohm
Automaat DNB	Teco 4p-20A	Algemeen isolatieniveau RI in M $\Omega$	39,5 MOhm
Voedingskabel Hoofdbord $\emptyset$	4 x 10	Borden	2
Nominale waarde v.d. bescherming v. d. aansluiting	Zie automaat DNB	Eindstroombanen	Bord 1 : 6 Bord 2 : 6
Type aardelektrode	Pennen	Type algemene schakelaar	Dif.40A/300mA

<b>4.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)</b>	
6.5.1 t/m 6.5.7.1	
1	<b>GEEN</b>

Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : *Boek 1 – 8.2.1 + 8.2.2***5.- BESLUIT**

- 1
- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op **08/12/2047** alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren – werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het(de) ééndraadschema (s) en situatieplan(nen) werd(en) voor gezien getekend.

**6.-UITGEVOERDE CONTROLES**

Onderzoek conform interne **procedures 23** en werkinstructie **E006** op basis van de vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie.

Identificatie meettoestel : Metrel 3102 BT

6 a	Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
6 b	Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen
6 c	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
6 d	Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting
6 e	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2.75 maal de gevoeligheid van het apparaat.
6 f	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I
6 g	Visuele controle van vast of vast opgesteld elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
6 h	Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
6 i	De overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

**7.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS**

7 a	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
7 b	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
7 c	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
7 d	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

**8.-NOTA'S**

GEEN

Tellernummer : 5881804, index 33023

**9.- DE AGENT-BEZOEKER BELAST MET HET ONDERZOEK**

NAAM & handtekening	<i>Johan Evers</i> Naam: Johan Evers Reden: Keuringsverslag Datum: 8/12/2022 17:46:04 (UTC+01:00:00)
---------------------------	--

eigenaar

Van Hemelen Diana  
Diefstessteenweg 336  
3202 Rillaar

installateur

Vakelec bvba  
Averbodeseest.weg 52.  
2230 Herselt  
BE 0471 386 544

spanning 3x400V+N

08 DEC 2017  
ASCG  
R  
BOEKHOUDELIJKE  
EVORIS



