



CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: Huysegems Liliane
Adres: Rode 56
3272 - Testelt (BE)
Tel: 0495/681544
BTW BE: Particulier

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Rode 56, 3272 - Testelt (BE)

RESERVOIR

Wand: Enkel | Plaats: Bovengronds | Vorm: Vierkant | Materiaal: Staal
Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: <1995

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: Zie opmerking |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: AANWEZIG | Filter: OK

TESTEN

Watermeting: 0 CM | Gemeten olie: 0 CM
Onderdruk TESTO: 0 mBAR | Behaalde druk: OK | Ultrasoon SDT: OK

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Fluit | Overvulbeveiliging controle: OK
Peilmeting: Mechanisch | Lekdetectie: Niet aanwezig

OPMERKINGEN

Periodiek te keuren wegens corrosie

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: **04/07/2025**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 04/07/2023 | Keurder: Jo Bernaerts | Erkenningsnummer: SV05401

Toegevoegde foto's

