



# Radonindikering

## Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Fästet 5
Adress	Knopgatan 14
Postnummer	603 85
Ort	Norrköping
Mätdatum	2024-03-08
Exponeringstid	08:00-10:00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2023-09-21 Egenkontroll utförd 2023-09-21
Hustyp	2-plans radhus med krypgrund
Byggnadsår	1967
Grundläggning	Krypgrund
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	Vet ej
Väderlek/Temp	Klart med temp ca 0 grader

### Genomsnittlig radonhalt på entréplan

160 Bq/m<sup>3</sup>

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m<sup>3</sup>.

Norrköping 2024-03-08

Gustav Dominder  
FST Husbesiktningar AB