

Checklijst veiligheid organisator activiteit				
Evenement:	Datum:	Locatie:		
Organisator:	Contactgegevens:			
Veiligheidscheck uitgevoerd door:	Datum:			
	controle			
Veiligheidsitem	NVT	OK	NOK	OPMERKING
Toegankelijkheid				
Kan de brandweer de locatie bereiken? (vrije doorgang van 4m in breedte en hoogte is voorzien)				
Is er een verantwoordelijke aangeduid om de hulpdiensten op te vangen en in te lichten in geval van een incident?				
Een inplantingsplan incl. inrichting en gevaarpunten is opgesteld				
Inplanting				
Tent - afstand tov omliggende gebouwen min. 6m				
Afstand cateringvoertuigen - bak/braadinrichtingen tov tent/gebouw min. 5m				
Zijn de openbare hydranten vrij en bereikbaar?				
Evacuatie				
Capaciteit - max. aantal toegelaten personen				Aantal:
Note: Indien niet vermeld aan de gevel of opgenomen in vergunning te berekenen cfr. van toepassing zijnde regelgeving (zie advies en/of reglement)				
Oppervlakte (toegankelijk voor staand publiek)(3p/m ²)				Binnen:
				Buiten:
Aantal zitplaatsen				Binnen:
				Buiten:
Aantal uitgangen				Binnen: (<100p: 1 uitg, 100p<x<499: 2uitg., >500p min. 3)
				Buiten: (ifv aantal bezoekers - min. 2)
Breedte uitgangen				Binnen - totale breedte in cm: (x personen = x cm uitgang)
				Buiten - totale breedte in cm (x personen = 0,2 cm uitgang)
Verwacht aantal bezoekers Dit aantal moet kleiner zijn dan het max. aantal toegelaten personen,				Aantal:
Zijn alle vluchtwegen (binnen en buiten) open en bereikbaar Uitgangen in tenten dienen open te zijn over de volledige breedte met een min. hoogte van 2m, vastgezette hekwerken/gesloten (nood)uitgangen zijn niet toegestaan ! Bevinden de vluchtwegen en uitgangen zich in tegenovergestelde zijden van de inrichtingen (binnen en buiten)? Draaien alle vluchtdeuren naar buiten? (verplicht vanaf 50p)				
Veiligheidsverlichting is voorzien boven de (nood)uitgangen en de de vluchtwegen.				
De (nood)uitgangen en vluchtwegen zijn voorzien van pictogrammen				
De evacuatiewegen (binnen en buiten) zijn voldoende verlicht				
Een evacuatieprocedure en instructies voor medewerkers zijn opgesteld en gekend door de medewerkers				
Verwarmingsinstallaties				
Conforme en veilige opstelling (afstand tov brandbare materialen, niet in vluchtwegen, stevig bevestigd, ...)				
Geen gasflessen, verplaatsbare verwarmingstoestellen of verbrandingstoestellen in inrichting (tent, zaal, container, ...)				
Geen elektrische verwarmingstoestellen met zichtbare elektrische weerstand				
De onderhouds/keuringsverslagen zijn beschikbaar				
Inrichtingen voor bakken en braden				
Blustoestel en deken/deksel is voorzien				
Cateringvoertuig - keuringsattest gasinstallatie beschikbaar				
Cateringvoertuig - keuringsattest elektriciteit beschikbaar				
Brandbestrijdingsmiddelen				
Blustoestellen (min. 1BE/150m ²) zijn voorzien				Aantal:
+1 BE per bak- en braadinrichting of bij gebruik van gas				
Blustoestellen zijn jaarlijks onderhouden/gekeurd				
1 blusdeken per bak- en braadinrichting is aanwezig				
De blusmiddelen/deken zijn bereikbaar en gesignaleerd				
EHBO				
EHBO post is voorzien				Organisatie: Aantal hulpverleners: Contactnummer tp:
Basis EHBO materiaal is aanwezig				
Gebruik gasflessen - enkel buiten !				
Ontspanner is in goede staat				
Leiding is in goede staat - max. 5 jaar en max. 5m				
Er zijn geen lekken (lektest)				
Afsluiters zijn gemakkelijk bereikbaar				

Opslag is conform (bep. hoeveelheid, afgeschermd van de zon, beschermd tegen vallen, niet nabij rioleringen/kelder, ...)				
Gebruik open vuur - enkel buiten op voldoende afstand!				
Recipiënt is beveiligd tegen omstoten				
Er wordt gebruik gemaakt van daarvoor bestemde recipiënten				
Er is voldoende afstand ten opzichte van brandbare materialen				
Afgescherming tov publiek is voorzien				
Is niet voorzien in vluchtwegen				
Opslag brandstof is conform en veilig				
Attesten/verzekering				
Keuringsverslag LS (bij gebruik aggregaat) zonder opmerkingen				
Tent - zeil min. M2 of C-S2,d0				
Decoratie/versiering				
Brandveilig - min. M2 of C-s2,d0				Klasse:
Gebruik brandvertragende bevestigingen				
Min. 2,5m boven de grond				
Verzekering (BA, objectieve aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, ...)				Nr. Polis:
Anderen				
Conforme installatie van alle materialen/infrastructuur (podium, muziekinstallatie, tent, ...)				
Aandacht voor beperkingen/ belasting, weersomstandigheden, ...)				
Vermelding rookverbod				
Tent - Zorg dat de spantouwen en bevestigingspunten geen gevaar vormen voor de bezoekers.				
Algemene veiligheid				
Veiligheidsverantwoordelijke				Naam: GSM:
Werd er een risico-analyse opgemaakt?				
Veiligheidsbriefing van medewerkers (evacuatieprocedure, blustoestellen en gebruik, ...) is voorzien.				