



Brandweer zone Kempen

Steekkaart brandveiligheid bij standhouders op evenementen

Alle toestellen zoals frituurtoestellen, bak- en braadinstallaties en verwarmingstoestellen moeten opgesteld en gebruikt worden volgens de regels van goed vakmanschap. De conformiteit van deze installaties wordt tijdens het controlebezoek van Brandweer zone Kempen ter plaatse nagekeken. De brandweer kan bijkomende maatregelen opleggen.

1 Kookpunten

1.1 (Verbruiks)toestellen/installaties

Alle verbruikstoestellen en leidingen:

- zijn voorzien van een CE-markering en conformiteitsverklaring;
- beschikken over een keuringsattest bij indienststelling en de laatste periodieke keuring indien zij deel uitmaken van een vaste installatie (foodtruck, hotdogkraam,...)¹;
- zijn volgens de regels van goed vakmanschap opgesteld, met in acht name van alle specifieke en algemene veiligheidsvoorschriften.

Bak- en braadinstallaties:

- zijn voorzien van een stopkraan en een thermokoppel/vlambeveiliging²;
- zijn geplaatst op een vlakke, onbrandbare ondergrond;
- zijn stabiel opgesteld en beschermd tegen omstoten en omvallen;
- bevinden zich op voldoende afstand van publieke zones en makkelijk brandbare zaken.

Elektrische installaties:

- voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het AREI.

Verlichting:

- is veilig opgehangen (voldoende afstand t.o.v. brandbare materialen).

1.2 Houders voor vloeibare en gasvormige stoffen (gasflessen)

Houders voor vloeibare petroleumgassen (butaan, propaan):

- zijn in goede staat (ogief en kraan);
- zijn voorzien van een vulzegel (enkel niet-lege flessen), een duidelijk etiket en de datum van de laatste keuring;
- dienen in open lucht geplaatst, zo laag mogelijk bij de grond en op minstens 3 m van lager gelegen gedeelten;
- zijn stabiel opgesteld en beschermd tegen omstoten en omvallen;
- zijn afgeschermd van het publiek, warmte, zonnestraling en ontstekingsbronnen;
- zijn vanop een veilige afstand goed bereikbaar voor de brandweer.
- Reduceerventielen/ontspanners zijn aangepast in functie van de gebruikte brandstof en de gasfles.
- Lege en volle houders dienen van elkaar gescheiden te worden.
- Er mag maximaal een dagverbruikhoeveelheid voorzien worden nabij de installatie.

¹ De keuring dient te gebeuren door een EDTC

² Schakelt de gastoevoer uit bij het doven van de vlam

1.3 Gaslangen

Gaslangen en gasontspanners:

- moeten in goede staat zijn³;
- vereisen een correcte aansluiting van alle onderdelen.
- Afhankelijk van haar typekenmerken, mag een slang enkel worden gebruikt voor de aansluiting van een verbruikerstoestel met een fles of voor de verbinding van twee flessen onderling.
- Slangen voor ontspannen gas:
 - o tussen een tweedetrapsdrukregelaar of een flesdrukregelaar en een verbruikstoestel: oranje kleur;
 - o max. 2 m (0,5 m voor verbindingen van een fles met vaste leiding of toestel);
 - o slangen mogen niet in serie aangesloten worden.
- Slangen voor niet ontspannen gas:
 - o voor onderlinge verbinding van flessen: zwarte kleur;
 - o max. 1 m;
 - o slangen mogen niet in serie aangesloten worden.

2 Mobiele verwarmingstoestellen

Mobiele verwarmingstoestellen:

- zijn opgesteld op minstens 2 m van brandbare materialen;
- zijn stabiel geplaatst, voorzien van valbeveiliging of voldoende beveiligd tegen omvallen;
- zijn afgeschermd van het publiek;
- zijn voorzien van een gasafsluitkraan, vlambeveiliging, omvalbeveiliging⁴ en laagstandsontsteker⁵;
- Verwarmingstoestellen werkend op vloeibare of gasvormige brandstof en/of met open vlam mogen niet in een gesloten ruimte (tent, blokhut...) geplaatst worden.
 - o Verboden in tenten of onder tentzeilen.

3 Brandbeveiligingsmiddelen

- Elke standhouder met bak- en braadinstallaties dient een poederblusser (type 6 kg ABC of gelijkwaardig) en een branddeken te voorzien.
- Frituurketels moeten voorzien zijn van een goed sluitend onbrandbaar en niet smeltend deksel (of een blusdeken).
- Brandblustoestellen:
 - o worden jaarlijks gekeurd;
 - o zijn goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar.
- De aanwezige ondergrondse en/of bovengrondse brandkranen en gasafsluiters moeten goed bereikbaar blijven.

³ De slangen voor de aansluiting van apparatuur die op butaan of propaan werken dienen regelmatig te worden vervangen. De termijn is 5 jaar . De gebruiker moet erop gewezen worden om steeds de goede staat van de slang in het oog te houden. Op de slangen, gekeurd volgens EN 559, staat steeds een productiedatum vermeld. Vanaf deze datum is de slang 5 jaar geldig, uitgezonderd als deze zich in een slechte staat bevindt dient deze sneller te worden vervangen. (EUROPESE NORM: EN.559 – 2003)

⁴ Schakelt de gastoevoer uit wanneer het toestel omvalt

⁵ Het toestel kan enkel worden aangezet bij een lage gastoevoerstand

4 **Bouwmaterialen**

Tentjes en kraampjes waarin bak- en braadinstallaties of frituurtoestellen opgesteld staan:

- dienen te bestaan uit bouwmaterialen met brandklasse M2 of beter.
 - o Alternatief: tenten kleiner dan 50 m² die voor minstens 30 % open en op voldoende afstand van andere installaties staan, dienen geen brandklasse M2 voor te leggen.
- moeten voldoende verlucht zijn.

5 **Veiligheidsregister**

Het veiligheidsregister moet op verzoek van de brandweer te allen tijde voorgelegd kunnen worden en bevat minstens volgende meest recente, gedateerde en ondertekende documenten:

- proces-verbaal van onderzoek van de elektrische installaties uitgevoerd door een Erkende Dienst voor Technische Controles (EDTC);
- dichtheidsattest van de gasinstallaties;
- bewijs van periodieke controle van de blusmiddelen.