

## Parameters Interventieplan

*DATUM:* April 2019

### 0 DOEL

Dit document vormt een leidraad bij het bepalen van de 'risico's' op het grondgebied van de HVZ Zuid-Oost. De geselecteerde gebouwen, constructies of sites zullen worden voorzien van een Digitaal InterventiePlan (DIP).

### 1 TABEL PARAMETERS

Onderwerp	Bepalend element	DIP
Residentieel		
<i>Indeling volgens hoogte<sup>1</sup></i>		
Middelhoge gebouwen	Aantal personen	+ 500
Hoge Gebouwen		Altijd
<i>Indeling volgens oppervlakte</i>		
Alle residentiële gebouwen	Oppervlakte grootste compartiment (m <sup>2</sup> )	+ 2500
<i>Indeling volgens functie</i>		
Woonzorgcentrum		Altijd
Assistentiewoningen		+ 50
Ziekenhuis	Overnachting	Altijd
Andersvaliden	Overnachting	Altijd
Gevangenis - cellen	Overnachting	Altijd
PTI <sup>2</sup>	Aantal personen	+ 500
School	Aantal leerlingen	+ 400
Kinderopvang baby, peuter	Aantal kinderen	+ 50

Internaat	Aantal bewoners	+ 50
Logiesverstrekking <sup>3</sup>	Aantal bezoekers	+ 50
Toerisme voor allen	Aantal bezoekers	+ 50
Parkeerruimte	Oppervlakte (m <sup>2</sup> )	+ 1000
	Aanwezigheid parkeerlift	Altijd
	Meerdere verdiepingen	Altijd
Kerk / Kasteel / Erfgoed	Onroerend erfgoed	Vraag eigenaar
	Publiek Toegankelijk + beschermd monument	Altijd
Station	Aantal bezoekers	+ 500
Sportstadion	Capaciteit	+ 5000
<b>Industrieel</b>		
<i>Indeling volgens klasse<sup>4</sup></i>		
Klasse A	Oppervlakte (m <sup>2</sup> )	+ 25000
Klasse B	Oppervlakte (m <sup>2</sup> )	+ 10000
Klasse C	Sprinkler / Oppervlakte	Ja / + 7000
		Nee / + 2000
<i>Indeling volgens functie</i>		
Seveso		Altijd
Industriële activiteit	Milieuvergunning	Klasse 1 & 2
Nucleaire installatie		Altijd
Opslag Explosieven		Altijd
<b>Zone</b>		
KMO-zone		Altijd
Inbreidingsgebied	Beperkte of verborgen toegang <sup>5</sup>	Altijd
Woonproject	Beperkte of verborgen toegang <sup>5</sup>	Altijd
<b>Bouwwerk</b>		
Tunnel	Lengte (m) + ADR/PID	+ 1000
Sluis		Altijd

Andere		
Sleutelkluis		Altijd
Op vraag van de preventieadviseur of postoverst		

<sup>1</sup> De gebouwen die niet onder het toepassingsgebied vallen van de basisnormen volgen als richtlijn deze indeling

<sup>2</sup> Toneelzaal, cinema, theaterzaal, dancing, café, restaurant, feestzaal, sporthal, polyvalente ruimte, bibliotheek, cultureel centrum, ...

<sup>3</sup> Hotel, B&B, vakantiewoning, camping, ...

<sup>4</sup> Gebouwen die niet onder het toepassingsgebied vallen van de basisnormen volgen wel de indeling als richtlijn

<sup>5</sup> Gebruik van grasdallen, verborgen toegangswegen (enkel hulpdiensten), beperkte toegang site, ...