

## Parameters Interventieplan

### DOEL

Dit document vormt een leidraad bij het bepalen van de 'risico's' op het grondgebied van de HVZ Zuid-Oost. De geselecteerde gebouwen, constructies of sites zullen worden voorzien van een Digitaal InterventiePlan (DIP).

### TABEL PARAMETERS

Onderwerp	Bepalend element	DIP
Gebouwen		
<i>Indeling volgens hoogte<sup>1</sup></i>		
Middelhoge gebouwen	Aantal personen	+ 500
Hoge Gebouwen		Altijd
<i>Indeling volgens oppervlakte</i>		
Alle residentiële gebouwen	Opp. grootste compartiment (m <sup>2</sup> )	+ 2500
	Aantal personen	+ 50
	Parkeerlift	Altijd
Inbreidingsgebied of woonproject	Beperkte of verborgen toegang <sup>5</sup>	
<i>Indeling volgens functie</i>		
<i>Verzorgingsinrichtingen</i>		
Woonzorgcentrum		Altijd
Assistentiewoningen		+ 50
Herstelverblijfcentrum		Altijd
Ziekenhuis	Overnachting	Altijd

Opvangcentrum voor kinderen/jeugdzo	Overnachting	Altijd
Opvangcentrum voor volwassenen	Overnachting	Altijd
Begeleidingstehuis voor mensen met een beperking		Altijd
Kinderopvang baby, peuter	Aantal kinderen	+ 50
	Overnachting	Altijd
<i>Gevangenisinfrastructuur</i>		
Gevangenis - cellen		Altijd
Gesloten instelling		Altijd
<i>Publiek toegankelijke gebouwen<sup>2</sup></i>		
PTI	Aantal personen	+ 500
	Oppervlakte	>2500 m <sup>2</sup>
Eredienst gebouw	Aantal personen	+ 500
Kerk / Kasteel / Erfgoed	Publiek Toegankelijk + beschermd monument	Altijd
Schietstanden, wapenhandelaars		Altijd
<i>Sportcentra</i>		
Sportcomplex	Capaciteit	+ 500
Voetbalstadion	Indeling speelklasse	3 hoogste klassen
<i>Schoolinfrastructuur</i>		
School	Aantal leerlingen	+ 400
Internaat	Overnachting	Altijd
Buitengewoon Onderwijs		Altijd
<i>Toeristische overnachting</i>		
Logiesverstrekking <sup>3</sup>	Aantal slaappleaatsen	+ 50
Campings, Openluchtverblijfplaats	Aantal slaappleaatsen	+ 50
<i>Mobiliteit</i>		
Parkeergebouw / Parkeerbouwlaag	Oppervlakte (m <sup>2</sup> )	+ 1000
	Aanwezigheid parkeerlift	Altijd
	Meerdere verdiepingen	Altijd

Station	Aantal bezoekers	+500
Tunnel	Lengte (m)	>200m
Sluis		Altijd
Slecht bereikbare risicovolle panden		Altijd
Waterstof tankstations		Altijd
<b>Industrieel</b>		
<i>Indeling volgens Brandlast</i>		
Alle industrie	Oppervlakte (m <sup>2</sup> )	>25000m <sup>2</sup>
Klasse C	Oppervlakte (m <sup>2</sup> )	>7000m <sup>2</sup>
<i>Indeling volgens functie</i>		
Seveso		Altijd
Nucleaire installatie		Altijd
Rangeerstation		
Bedrijventerrein		
Opslag springstoffen/explosieven		
Brandstofverdeelcentra		
<b>Andere</b>		
Brandweerkhuis		Altijd
Op vraag van de directie risicobeheersing		

<sup>1</sup> De gebouwen die niet onder het toepassingsgebied vallen van de basisnormen volgen als richtlijn deze indeling

<sup>2</sup> Toneelzaal, cinema, theaterzaal, dancing, café, restaurant, feestzaal, sporthal, polyvalente ruimte, bibliotheek, cultureel centrum, ...

<sup>3</sup> Hotel, B&B, vakantiewoning, ...

<sup>4</sup> Gebouwen die niet onder het toepassingsgebied vallen van de basisnormen volgen wel de indeling als richtlijn

<sup>5</sup> Gebruik van grasdallen, verborgen toegangswegen (enkel hulpdiensten), beperkte toegang site, ...