

ift-Nachweis



Nummer	18-002317-PR03 (NW-H05-05-de-01)
Inhaber	Flachglas Schweiz AG Zentrumstr. 2 4806 Wikon Schweiz
Produkt	Verbundsicherheitsglas (VSG)
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: vetroSafe
Details	Außenmaß (B x H) 876 mm x 1938 mm ; Glasaufbau Float 3 mm / PVB B100 MR 0,76 mm / Float 3 mm ; Dicke 6,53 mm ; Flächengewicht 15 kg/m²
Besonderheiten	-/-

Ergebnis

Klassifizierung Pendelschlag gemäß EN 12600



Klasse: 2 - (B) - 2

Grundlagen *)

EN 12600:2002-11

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 18-002317-PR03 PB-H05-05-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die og Grundlagen sich nicht geändert haben.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 5C8-B23CC

ift Rosenheim
18.10.2019

Frank Zirbel, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik