

Nummer	18-002317-PR05 (NW-H05-09-de-01)
Inhaber	Flachglas Schweiz AG Zentrumstr. 2 4806 Wikon Schweiz
Produkt	Verbundglas (VG)
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: <b>vetroSafe</b>
Details	Außenmaß (B x H) 300 mm x 300 mm; Glasaufbau Float 4 mm / PVB-Folie B100 MR 0,76 mm / Float 4 mm; Dicke 8,48 mm
Besonderheiten	-/-

## Ergebnis

Beständigkeit gegen den Einfluss der Feuchte  
nach EN ISO 12543-4:2011-08



**Anforderung: erfüllt**

Beständigkeit gegen den Einfluss der Temperatur  
nach EN ISO 12543-4:2011-08



**Anforderung: erfüllt**

## Grundlagen \*)

EN ISO 12543-4:2011-08

\*) und entsprechende nationale Fassungen  
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 18-002317-PR05 PB-  
H05-09-de-01

## Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

## Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

18.10.2019



Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Materialprüfung



Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Materialprüfung

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: B56-90A38