



۴ مہاراجہ بہادر ڈویژنل انسپکشن

ڈپٹی سیکریٹری، صحت، گورنمنٹ

۴ مہاراجہ بہادر ڈویژنل انسپکشن، ڈپٹی سیکریٹری، صحت، گورنمنٹ

---

ڈپٹی سیکریٹری، صحت، گورنمنٹ

ایڈوائزمنٹ نمبر: (IUL)ASMH-Procure/ASMH/2022/39







## Technical Specifications for Mammograph UPS

### Output

<b>Configurable Power (Watts)</b>	10.0kWatts / 10.0kVA
<b>Output Voltage Distortion</b>	Less than 2 %
<b>Output Frequency (sync to mains)</b>	50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains
<b>Other Output Voltages</b>	240 V
<b>Load Crest Factor</b>	3: 1
<b>Topology</b>	Double conversion online
<b>Waveform type</b>	Sine wave
<b>Bypass</b>	Internal Bypass (automatic and manual)

### Input

<b>Input frequency</b>	50 – 60 Hz Auto-sensing
<b>Input voltage range for primary operations</b>	110 – 260 Adjustable (half load)V
<b>Other Input Voltages</b>	240 V