

เอกสาร

“รายละเอียดเพิ่มเติมงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบสายไฟฟ้า และระบบท่อประปาพร้อมระบบท่อระบายน้ำหลัก สำหรับอาคารพัฒนาระบบดาวเทียม”

1. หม้อแปลงไฟฟ้า
 - ต้องเป็นแบบสายทองแดง หรือดีกว่า
 - ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 KVA.
 - ต้องผ่านมาตรฐาน มอก. หรือ ดีกว่า
2. สายไฟฟ้า
 - ต้องเป็นชนิด CV หรือดีกว่า
 - ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 240 sq.mm.
 - ต้องผ่านมาตรฐาน มอก. หรือ ดีกว่า
3. ท่อประปา
 - ต้องเป็นชนิด PE หรือดีกว่า
 - ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 4 นิ้ว
 - ต้องผ่านมาตรฐาน มอก. หรือ ดีกว่า
4. ท่อระบายน้ำ
 - ต้องเป็นชนิดคอนกรีต หรือดีกว่า
 - ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 80 CM
 - ต้องผ่านมาตรฐาน มอก. หรือ ดีกว่า