TR–CR1



PLANTA–TR–CR1
ESC.1:75



CORTE A–A
ESC.1:75



CORTE B–B
ESC.1:75

TR–CR2



PLANTA–TR–CR2
ESC.1:75



CORTE C–C
ESC.1:75



CORTE D–D
ESC.1:75

QUANTITATIVOS							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TR–CR1	TR–CR2	TR–CR3	TR–CR4	TOTAL
1	CONCRETO ESTRUTURAL	m³	11,49	11,54	10,80	11,64	45,47
2	FORMAS	m²	49,75	49,85	43,85	43,43	186,88
3	CONCRETO MAGRO	m³	1,73	1,74	1,61	1,79	6,87

TR–CR3



PLANTA–TR–CR3
ESC.1:75



CORTE E–E
ESC.1:75



CORTE F–F
ESC.1:75

TR–CR4



PLANTA–TR–CR4
ESC.1:75



CORTE G–G
ESC.1:75



CORTE H–H
ESC.1:75

NOTAS

1. TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTIMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA
2. MATERIAIS:
   a) CONCRETO ESTRUTURAL: FCK ≥ 30 MPA;
   FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,50;
   b) CONCRETO MAGRO: FCK ≥ 10 MPA;
3. PARA ARMADURAS, VER DESENHOS A–7800–RMT.3500.S017–PB–EXT.000.01–H00–DE–026 A 028;
4. O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES E CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A-7800-RMT.3500.S017-PB-EXT.000.01-S00-DE-011 - CANAL EXTRAVASOR - FORMAS
A-7800-RMT.3500.S017-PB-EXT.000.01-S00-DE-012 - CANAL EXTRAVASOR - FORMAS
A-7800-RMT.3500.S017-PB-EXT.000.01-S00-DE-016 - CANAL EXTRAVASOR - FORMAS

0 1,5 3 4,5 6 7,5m
ESCALA ORIGINAL 1:75

Nº	Revisões	Data	Visto	Aprovado
00	EMISSÃO INICIAL	30/09/25	RMF	RMF

Etapa: PROJETO BÁSICO

CEDAE — COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS — GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA TÉCNICA DE PROJETOS: DTP

Região: RMT | Município: NOVA IGUAÇU | Localidade: KM 32

Título: CANAL DO EXTRAVASOR - RESERVATÓRIO NOVO MARAPICU

Unidade Projetada: CANAL ENTRE RUAS DAS CAMÉLIAS E INGÁ - FORMAS

Disciplina: ESTRUTURA

Representação Projetada: PLANTAS, CORTES

Des.: _____ Data: _____
Proj.: _____ Data: _____
Verif.: _____ Data: _____

Elaborado por: DTP-6
Aprovado por: DTP-6

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO DE MELLO FENIZOLA
Data: 04/11/2025 16:18:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Esc.:	Formato:	Folha:	Nº do Documento:	Rev.:
INDICADA	A1	2/5	A-7800-RMT.3500.S017-PB-EXT.000.01-S00-DE-020	00