NYCE COLOMBIA S.A.S

otorga el

CERTIFICADO DE PRODUCTO

ESQUEMA 5 RETIE

de acuerdo al esquema de Certificación de la Resolución 40117 de 2024, a

HIKVISION COLOMBIA S.A.S.

Ubicado en: Avenida Calle 116 No. 21 - 50 Piso 7, Bogotá D.C., Colombia

Para los productos

UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS)

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por: HIKVISION COLOMBIA S.A.S.

Ver Anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

"Artículo 2.3.30 del Título 3 del Libro 2, Resolución 40117 de abril 02 de 2024, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), expedido por el Ministerio de Minas y Energía (MINMINAS)."

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	25E5-1197-04	Fecha de última actualización:	2025-10-07
Fecha de emisión:	2025-10-07	Fecha estimada de 1er seguimiento:	2026-10-06
Fecha de expiración:	2030-10-06	Fecha estimada de 2do seguimiento:	2028-06-06

ISO/IEC 17067:2012
15-CPR-004



Gerente General
NYCE Colombia

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 25E5-1197-04

Razón social:	HIKVISION COLOMBIA S.A.S.	Referencial:	Artículo 2.3.30 del Título 3 del Libro 2, Resolución 40117 de abril 02 de 2024, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), expedido por el Ministerio de Minas y Energía (MINMINAS).
		Fecha de actualización:	07 de octubre de 2025
Fecha de emisión:	07 de octubre de 2025	Fecha estimada 1er seguimiento	06 de octubre de 2026
Fecha de vencimiento:	06 de octubre de 2030	Fecha estimada 2do seguimiento	06 de junio de 2028

No. De reporte de ensayo	**Nombre del laboratorio**
50854E00	CORPORACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR - CIDET
LENC - 25 - I 0392 LENC - 25 - I 0393	LABORATORIO DE ENSAYOS DE NYCE COLOMBIA

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 25E5-1197-04

ítem	Referencia	Familia	Características/ Modelo	Marca	Producto		Fecha de ingreso
1	DS-UPS600-X	UPS monofásica	600 VA / 360 W Voltaje de entrada: 120 VAC Voltaje de salida: 120 VAC +/- 30% Eficiencia: Mayor al 92% Tiempo de descarga: Menor o igual a 3 minutos	HIKVISION	UPS		07 de octubre de 2025
2	DS-UPS1000-X	UPS monofásica	1000 VA / 600 W Voltaje de entrada: 120 VAC Voltaje de salida: 120 VAC +/- 30% Eficiencia: Mayor al 92% Tiempo de descarga: Menor o igual a 3 minutos	HIKVISION	UPS		07 de octubre de 2025
3	DS-UPS2000-X	UPS monofásica	2000 VA / 1200 W Voltaje de entrada: 120 VAC Voltaje de salida: 120 VAC +/- 30% Eficiencia: Mayor al 92% Tiempo de descarga: Menor o igual a 3 minutos	HIKVISION	UPS		07 de octubre de 2025
4	DS-UPS3000-X	UPS monofásica	3000 VA / 1800 W Voltaje de entrada: 120 VAC Voltaje de salida: 120 VAC +/- 30% Eficiencia: Mayor al 92% Tiempo de descarga: Menor o igual a 3 minutos	HIKVISION	UPS		07 de octubre de 2025

NOTA: Para sus usos permitidos y prohibidos del producto consultar ficha técnica aplicable y disposiciones del fabricante, el titular del certificado, fabricante, esta obigado a brindar esta información.
Usos permitidos: Para uso en instalaciones ordinarias (Domesticas, comerciales e industriales), en las aplicaciones descritas en las fichas tecnicas que deben ser suministradas por parte del titular de la certificación a los clientes.
Prohibiciones: Se prohibe su uso para instalaciones especiales, equipos especiales, minas, túneles y cavernas.

***** Fin del documento *****