Certificado de Producto

Product Certificate

Certificado No. *Certificate No.*	PR1-101186
Informe No. *Report No.*	BSP-1005
Nombre y dirección del titular *Holder's name and address*	SODIMAC COLOMBIA S.A Carrera 68 D No. 80 – 70, Bogotá, Colombia
Nombre y dirección de la fábrica(s) *Name and address of the factory(ies)*	Achem Adhesive Product (Jiangsu) Co., Ltd. No. 1, Wanchio Road, Libao Town, Haian County, Nantong City, Jiangsu Province, P.R. China
Origen *Origin*	R.P. China *P.R. China*
Producto *Product*	Cintas Aislantes Eléctricas *Electrical Insulating Tapes*
Referencia(s) *Model(s)*	Anexo *Annex*
Marca *Trademark*	topex
Características principales *Main characteristics*	Anexo *Annex*
Evaluado de acuerdo con *Assessed according to*	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.7 Cintas aislantes eléctricas Artículo 2.3.7.1 Cintas aislantes eléctricas para tensiones de hasta 600V Resolution 40117 of 2 April 2024 of the Colombian Ministry of Mines and Energy 'Amending the Technical Regulations for Electrical Installations - RETIE' Book 2. Title 2 - General requirements for products used in electrical installations. (Article 2.2.1. Article 2.2.2.), Article 2.3.7 Electrical insulating tapes Article 2.3.7.1 Electrical insulating tapes for voltages up to 600V
Esquema de certificación *Certification type scheme*	Esquema Tipo 5, RETIE *Type 5 scheme, RETIE*
Reportes de ensayos Tets Report	*Qtets - RP-30146I, CIDET-50156E00, SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch – GZMR250802649701*
Fecha de emisión / *Valid from* Fecha de Vigilancia 1 / *1st surveillance date* Fecha de vigilancia 2 / *2nd surveillance date* Vigente hasta / *Valid until*	26/11/2025 26/11/2026 26/07/2028 25/11/2030

Autorizado Por
Authorized by

IVAN RAMIREZ
Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080
www.itic-group.com

ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-002

Committed to our Service Integrity

Certificado de Producto

Product Certificate

Anexo / Annex
Certificado No. / Certificate No. PR1-101186

Características principales
Main characteristics

Referencia / Model	Caracteristicas / Characteristics
21ZA3A	CINTA AISLANTE NEGRA 19 mmX20 m
21ZA3B	CINTA AISLANTE NEGRA 19 mm X20 m PROPACK X5
21ZA3C	CINTA AISLANTE COL 19 mm X10 m PROPACK X5

Usos y prohibiciones
Uses and prohibitions

1. No utilizar las cintas aislantes eléctricas en condiciones distintas a las especificadas en el rotulado del producto.
2. Emplear para unir y empalmar cables y alambres para el aislamiento eléctrico.
3. No usar en ambientes inflamables o corrosivos.
4. Estas cintas son resistentes a la humedad.
5. No deje el producto al alcance de los niños.
6. No exceda los limites eléctricos permitidos.

Fecha de emisión / *Valid from* 26/11/2025
Fecha de Vigilancia 1 / *1st surveillance date* 26/11/2026
Fecha de vigilancia 2 / *2nd surveillance date* 26/07/2028
Vigente hasta / *Valid until* 25/11/2030

Autorizado Por
Authorized by

ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-002

Committed to our Service Integrity

IVAN RAMIREZ
Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080
www.itic-group.com