

Certificado No. <i>Certificate No.</i>	PR1-100912
Informe No. <i>Report No.</i>	BSP-0767
Nombre y dirección del titular <i>Holder's name and address</i>	Improinde Energy SAS CR.73A # 63F- 28 AP 501, Bogotá D.C
Nombre y dirección de la fábrica(s) <i>Name and address of the factory(ies)</i>	Ningbo Kibor Wire & Cable Co., Ltd No. 518 Binhai 4th Road, Hangzhou Bay New District, Ningbo City, Zhejiang Province
Origen <i>Origin</i>	P.R. China <i>P.R. China</i>
Producto <i>Product</i>	Conductores para uso en instalaciones fotovoltaicas <i>Cables for use in photovoltaic installations</i>
Referencia(s) <i>Model(s)</i>	62930 IEC 131 HALOGEN FREE LOW SMOKE
Marca <i>Trademark</i>	 Kibor Cable
Características principales <i>Main characteristics</i>	Cable Solar, Área :1x1.5----240,0mm ² , Tensión nominal: 1/1kV A.C / 1.5kV D. Temperatura ambiente: -40 a 90°C, XLPE
Evaluado de acuerdo con <i>Assessed according to</i>	Resolución 90708: 2013.Ministerio de Minas y Energía de Colombia, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. RETIE, artículo 20 y 20.28. (IEC 62930:2017, Cables eléctricos para sistemas fotovoltaicos). <i>Resolution 90708:2013, Mining and Energy Ministry, Colombian Mandatory Electrical Safety Regulation for Electrical Installation, article 20. y 20.28. (IEC 62930:2017, Electric cables for photovoltaic systems).</i>
Esquema de certificación <i>Certification type scheme</i>	Esquema Tipo 5 <i>Type 5 scheme</i>
Fecha de emisión / Valid from Vigente hasta / Valid until	21/02/2024 20/02/2027
Autorizado Por <i>Authorized by</i>	



IVAN RAMIREZ
Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080