



No. de Certificado de producto

2921

Certificación tipo marca de conformidad (**Esquema 5 RETIE:2013**)

El organismo de certificación QCERT otorga a **Grupo Rupest SAS** con identificación **830514167** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Tomacorrientes

Descripción cualitativa del producto: Tomacorrientes y Clavijas

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución No. 90907 del 25 de octubre de 2013 , Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.10

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 2 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento:	2022-02-23	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Fecha de vencimiento:	2028-02-26	Seguimiento 1: 2026-02-27
Fecha de renovación:	2025-02-27	Seguimiento 2: 2027-02-27

Especialista de Certificación

 KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO, ANTIOQUIA.

 servicioalcliente@qcert.com.co  (574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**La Calidad es
nuestro sello.**
qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Página 1 de 2

No de certificado 2921
Dirección Carrera 78a # 76 -47

Fecha de Renovación 2025-02-27

Aspecto	Descripción	
Producto	Tomacorrientes y Clavijas	
Documento normativo de apoyo	Numeral 20.10 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.	
Fabricante	Grupo Rupest SAS	
Planta de fabricación	Cra 78A No 76-47 Bogotá	
Marca	Kontiki	
Tipo de tomacorrientes	Residenciales hasta 32 A	Industriales 50 A
Tensión V	125/250	250
Corriente A	15/20	50
Tipos	Aéreo, de empotrar	Aéreo, de empotrar
Herrajes	En latón	En latón
Material del cuerpo	PVC	Caucho y PC
Construcción	Con y sin polo a tierra y pata	Tripolar o trifásica
Tipo de Clavijas	Residenciales hasta 32 A	Industriales 50 A
Tensión V	125/250	250
Corriente A	15/20	50
Herrajes	En latón	En cobre de 2.2 mm
Material del cuerpo	Caucho/PVC	PVC
Construcción	Con y sin polo a tierra y pata	Tripolar o trifásica
Exclusiones (*)	Ninguna	
Usos	Sistema de conexiones eléctricas residencial e industrial	



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Página 2 de 2

No de certificado 2921 Fecha de Renovación 2025-02-27
Dirección Carrera 78a # 76 -47

REFERENCIAS PARTICULARES TOMACORRIENTES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	FT1	Tomacorriente aéreo doméstico de 15 A sin polo a tierra
2	FT2	Tomacorriente aéreo industrial de 15 A sin polo a tierra
3	FT3	Tomacorriente aéreo industrial de 15 A con polo a tierra
4	FT5	Tomacorriente aérea Industrial caucho 3x50A
5	FT6	Tomacorriente trifásica de incrustar 3x50A
6	FT12	Tomacorriente bifásica de incrustar 2x 20A
7	FT13	Toma aérea Bifasica con polo a tierra y Mirada China 20 amperios
8	FT14	Tomacorriente bifásica de Incrustar con polo a tierra 20 amperios
9	FC17	Convertidor de redondo a plano 15 A
10	FT23	Toma plástica plana 15 A

REFERENCIAS PARTICULARES CLAVIJAS

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
11	FC1	Clavija doméstico de 15 A sin polo a tierra
12	FC2	Clavija industrial de 15 A sin polo a tierra
13	FC3	Clavija industrial de 15 A con polo a tierra
14	FC4	Clavija pata cruzada 20A
15	FC6	Clavija trifilar/trifásica de 50A
16	FC8	Clavija Pata Cruzada con polo a tierra 20 amperios
17	FC9	Clavija Mirada China con polo a tierra 20 amperios
18	FC23	Clavija plástica plana 15 A
19	FC24	Clavija plástica cobra 15 A

Especialista de
Certificación



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co