

Certificado No. <i>Certificate No.</i>	PR1-101135
Informe No. <i>Report No.</i>	BSP-1137
Nombre y dirección del titular <i>Holder's name and address</i>	Sodimac Colombia S.A.S Carrera 68d # 80-70, Bogotá D.C, Colombia
Nombre y dirección de la fábrica(s) <i>Name and address of the factory(ies)</i>	Wenzhou Gaoxinte Electric Co.Lta No.22 Sitong Road, Tianhe Street, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang Province, China
Origen <i>Origin</i>	R.P. China <i>P.R. China</i>
Producto <i>Product</i>	Interruptores manuales de baja tensión y Tomacorrientes <i>Manual switch low voltaje, and Power outlets</i>
Referencia(s) <i>Model(s)</i>	Anexo <i>Annex</i>

Marca
Trademark



Características principales
Main characteristics

Anexo
Annex

Evaluado de acuerdo con
Assessed according to

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024, del Ministerio de Minas y Energía de Colombia “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE” Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. Artículo. 2.2.1, 2.2.2., 2.3.17 Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión, 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers y Artículo 2.3.8 Clavijas y tomacorrientes.
Resolution 40117 of April 2, 2024, of the Ministry of Mines and Energy of Colombia “Whereby the Technical Regulation of Electrical Installations - RETIE” Book 2. Title 2 - General requirements for products used in electrical installations. Article. 2.2.1, 2.2.2., 2.3.17 Low and medium voltage switching and disconnecting equipment, 2.3.17.3. Low-voltage manual switches and dimmers and Article 2.3.8 Plugs and socket outlets.

Esquema de certificación
Certification type scheme

Esquema Tipo 5 RETIE
Type 5 scheme RETIE

Reportes de ensayos

Luminotest SAS – RM-5003-(2, 3, 4, 5, 10)V02, RM-5421-(1, 2) V01, RM-6090-1 V01

Fecha de emisión / *Valid from*

21/10/2025

Fecha de Vigilancia 1 / *1st surveillance date*

21/10/2026

Fecha de vigilancia 2 / *2nd surveillance date*

21/06/2028

Vigente hasta / *Valid until*

20/10/2030

Autorizado Por
Authorized by

Ivan Ramirez

Jefe de Operaciones Producto

ITICCOL S.A.S.

Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO

+57 601 3907080

www.itic-group.com



ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-002



Committed to our Service Integrity

Anexo / Annex
Certificado No. / Certificate No. PR1-101135

Características principales
Main characteristics

Interruptores Manuales de Baja Tensión:

N°	Referencia / Model	Descripción / Description	Tensión / Voltage (V)	Corriente / Current (A)
1	TM-B104 -X	INTERRUPTOR SENCILLO CYGNUS	110/250V~	10 A
2	TM-B105 -X	INTERRUPTOR DOBLE CYGNUS	110/250V~	10 A
3	TM-B103 -X	INTERRUPTOR TRIPLE CYGNUS	110/250V~	10 A
4	TM-B1043WAY -X	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE CYGNUS	110/250V~	10 A
5	TM-B1053WAY -X	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE CYGNUS	110/250V~	10 A
6	TM-B103 3WAY -X	INTERRUP TRIPLE CONMUT. CYGNUS	110/250V~	10 A
7	TM-B116Y -X	PULSADOR DE TIMBRE CYGNUS	110/250V~	10 A
8	TM-VL010BK -X	INTERRUPTOR TECLON SENCILLO ANDROMEDA	125 V~	15 A
9	TM-VL101BK -X	INTERRUPTOR TECLON DOBLE ANDROMEDA	125 V~	15 A
10	TM-VL111Y -X	INTERRUPTOR TRIPLE ANDROMEDA	125 V~	15 A
11	TM-VL-010BK2 -X	INTERRUPTOR TECLON SENCILLO CONMUT ANDRO	125 V~	15 A
12	TM-VL101BK2 -X	INTERRUPTOR TECLON DOBLE CONMUTABLE ANDRO	125 V~	15 A
13	TM-VL111Y-2 -X	INTERRUP TRIPLE CONMUT ANDROM	125 V~	15 A
14	TM-VL010B -X	PULSADOR DE TIMBRE ANDROMEDA	125 V~	15 A
15	TM-VF-W1Y -X	INTERRUPTOR SENCILLO POLARIS WHITE	125 V~	15 A
16	TM-VF-W11Y -X	INTERRUPTOR DOBLE POLARIS WHITE	125 V~	15 A
17	TM-VF-W111Y -X	INTERRUPTOR TRIPLE POLARIS WHITE	125 V~	15 A
18	TM-VF-W1Y-2 -X	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTAB POLARIS WH	125 V~	15 A
19	TM-VF-W11Y-2 -X	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTAB POLARIS WH	125 V~	15 A
20	TM-VF-W111Y-2 -X	INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE POLARIS	125 V~	15 A
21	TM-VF-W1BY -X	PULSADOR DE TIMBRE POLARIS WHITE	125 V~	15 A
22	TM-B303 -X	TOMA DOBLE P/T+ INTERRUPTOR SENCILLO CYGNUS BLANCO	110/250V~	10A
23	TM-VL1040 -X	TOMA P/T + INTERRUPTOR SENCILLO ANDROMEDA PLATEADA	125 V~	15 A
24	TM-VF4CS1 -X	TOMA P/T + INTERRUPTOR SENCILLO POLARIS BLANCO	125 V~	15 A

Nota: - X al final significa unidad de empaque (Set de 1 a 50 unidades por empaque)

Fecha de emisión / Valid from 21/10/2025
Fecha de Vigilancia 1 / 1st surveillance date 21/10/2026
Fecha de vigilancia 2 / 2nd surveillance date 21/06/2028
Vigente hasta / Valid until 20/10/2030

Autorizado Por
Authorized by



Ivan Ramirez

Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080
www.itic-group.com



ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-002



Committed to our Service Integrity

Anexo / Annex

Certificado No. / Certificate No. PR1-101135

Características principales
Main characteristics

Tomacorrientes:

N°	Referencia / Model	Descripción / Description	Tensión / Voltage (V)	Corriente / Current (A)
1	TM-B303 - X	TOMA DOBLE P/T+ INTERRUPTOR SENCILLO CYGNUS BLANCO	110/250V~	15 A
2	TM-B308 - X	TOMA DOBLE P/T CYGNUS BLANCO	110/250V~	15 A
3	TM-B-303G - X	TOMA DOBLE P/T GFCI CYGNUS BLANCO	125 V~	15 A
4	TM-VL44R - X	TOMA DOBLE P/T ANDROMEDA PLATEADA	125 V~	15 A
5	TM-VL40U2 - X	TOMA P/T + TOMA DOBLE USB A ANDROMEDA PLATEADA	125 V~	15 A
6	TM-VL-303G - X	TOMA DOBLE P/T GFCI ANDROMEDA PLATEADA	125 V~	15 A
7	TM-VF-W44R - X	TOMA DOBLE P/T POLARIS BLANCO	125 V~	15 A
8	TM-VF40U2 - X	TOMA P/T + TOMA DOBLE USB A POLARIS BLANCO	125 V~	15 A
9	TM-VF-303G - X	TOMA DOBLE P/T GFCI POLARIS BLANCO	125 V~	15 A
10	TM-VL1040 - X	TOMA P/T+ INTERRUPTOR SENCILLO ANDROMEDA PLATEADA	125 V~	15 A
11	TM-VF4CS1 - X	TOMA P/T + INTERRUPTOR SENCILLO POLARIS BLANCO	125 V~	15 A
12	TM-VF-W44R-10	TOMA DOBLE POLARIS WH PROPACK 10	125 V~	15 A

Nota: - X al final significa unidad de empaque (Set de 1 a 50 unidades por empaque)

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Fecha de emisión / Valid from 21/10/2025
 Fecha de Vigilancia 1 / 1st surveillance date 21/10/2026
 Fecha de vigilancia 2 / 2nd surveillance date 21/06/2028
 Vigente hasta / Valid until 20/10/2030

Autorizado Por
Authorized by



Ivan Ramirez

Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.

Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080

www.itic-group.com



ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-002



Committed to our Service Integrity

Anexo / Annex

Certificado No. / Certificate No. PR1-101135

Características principales
Main characteristics

Usos permitidos

Domestico-Interior

Prohibiciones

- *No utilice los productos en condiciones distintas a las especificadas en el mercado o etiquetado.*
- *No realice la instalación de estos productos, sin la ayuda de un electricista calificado.*
- *Productos no aptos para montaje en superficies inflamables, solo usar en una superficie segura.*
- *No limpie con agentes corrosivos, siempre corte la energía eléctrica antes de limpiar.*
- *No altere o modifique el producto, lo anterior, puede dar lugar a condiciones inseguras.*
- *No disponga estos productos en un relleno sanitario. Su gestión debe realizarse a través de sistemas autorizados para la recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)*

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Fecha de emisión / <i>Valid from</i>	21/10/2025
Fecha de Vigilancia 1 / <i>1st surveillance date</i>	21/10/2026
Fecha de vigilancia 2 / <i>2nd surveillance date</i>	21/06/2028
Vigente hasta / <i>Valid until</i>	20/10/2030

Autorizado Por
Authorized by



ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-002



Committed to our Service Integrity



Ivan Ramirez

Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080
www.itic-group.com