

Certificación concedida a:

OPALUX[®]**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD**

Habiéndose efectuado la evaluación técnica del Detector de Humo se comprueba las siguientes características:

Modelo :	LX-98/220V
Corriente de alarma :	10mA
Función continua :	Chip CMOS, garantiza su duración
Nivel de sonido :	≥ 85dB
Codigo de barras :	7807332003210
Voltaje de trabajo :	9V DC /220VAC
Temperatura de funcionamiento :	-10 - +40°C
Humedad del Ambiente :	≤ 95%
Carcasa :	Plástico, diseño para montar a la pared
Indicador :	Indicador LED de alarma operativa

Conste por el presente documento PULSAR IMPORT E.I.R.L. , garantiza la operatividad del Detector de Humo LX-98/220, ideal para uso en el hogar, instituciones educativas, transporte público, locales comerciales e industriales, de acción automática gracias a la acción de la tecnología fotoeléctrica sensible a cantidades mayores en incendios humeantes; para evitar errores, accidentes o pánico colectivo en situaciones de emergencia.

Lugares como salas de control, oficinas, habitaciones, unidades de transporte, corredores y escaleras entre otros. La unidad debe probarse periódicamente cada semana o cada 15 días para confirmar su correcto funcionamiento.

Fecha de emisión: **01/01/2025**Válido hasta: **01/01/2026**

Siempre que se mantengan las condiciones de aplicación del Sistema de Gestión,


.....
José Gonzalo Bardález Ruiz
ING. ELECTRICISTA
Reg. C.I.P. 24825


.....
Ing. José Gonzalo Bardález Ruiz
Reg.Cip. 24825