

Certificación concedida a:

**OPALUX**<sup>®</sup>

## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Habiéndose efectuado la evaluación técnica a la Strobo se comprueba las siguientes características:

<b>Código :</b>	PUL-2A
<b>Corriente Máx.:</b>	25A
<b>Voltaje Máx :</b>	300V
<b>N° de Hilos:</b>	2 Hilos
<b>Contacto :</b>	Normalmente Abierto
<b>Medidas :</b>	115x84x19cm
<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Sistema :</b>	Braille
<b>Montaje :</b>	Estándar para caja eléctrica simple

Conste por el presente documento PULSAR IMPORT E.I.R.L. , garantiza la operatividad del Activador de Alarma de Incendio Manual, diseño atractivo y durable. Brinda real confianza formando parte integral de los dispositivos de iniciación y notificación para alarmas de incendio cumpliendo con todas las normas.

Esta estación manual esta fabricada con aluminio durable y acabado en color rojo.

---

Fecha de emisión: **01/01/2025**

Válido hasta: **01/01/2026**

---

Siempre que se mantengan las condiciones de aplicación del Sistema de Gestión,

---

  
.....  
**José Gonzalo Bardález Ruiz**  
ING. ELECTRICISTA  
Reg. C.I.P. 24825

  
.....  
**Ing. José Gonzalo Bardález Ruiz**  
Reg.Cip. 24825