

Certificación concedida a:

**OPALUX**<sup>®</sup>

## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Habiéndose efectuado la evaluación técnica de la Lámpara de Emergencia se comprueba las siguientes características:

<b>Modelo:</b>	OP-918LS
<b>Marca:</b>	OPALUX
<b>Potencia:</b>	4.0W
<b>Conexión:</b>	100-277V 50/60Hz
<b>Autonomía:</b>	4H / Alto Brillo 450Lm 8H / Bajo Brillo 200Lm
<b>Batería:</b>	Recargable 3.7V 3000mAh
<b>Flujo Luminoso:</b>	450Lm
<b>Cantidad de LED:</b>	60 piezas
<b>Carcasa:</b>	ABS
<b>Material Difusor:</b>	PS(Poliestireno)
<b>Indicador de carga:</b>	Sí
<b>Con botón de prueba:</b>	Sí
<b>IP Grado:</b>	IP20

Conste por el presente documento PULSAR IMPORT E.I.R.L., garantiza la operatividad de la Lámpara de Emergencia "OPALUX", instalaciones como áreas de trabajo, casa, jardín, oficina y en cualquier lugar que ocurra un apagón de imprevisto.

La unidad debe probarse cada tres meses para confirmar su correcto funcionamiento.

Fecha de emisión: **01/01/2025**

Válido hasta: **01/01/2026**

Siempre que se mantengan las condiciones de aplicación del Sistema de Gestión,

  
.....  
**José Gonzalo Bardález Ruiz**  
ING. ELECTRICISTA  
Reg. C.I.P. 24825

  
.....  
**Ing. José Gonzalo Bardález Ruiz**  
Reg.Cip. 24825